

Обязательные работы по содержанию дома (п.1-11 расшифровка тарифов)

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)	Сумма
НОВОСЕЛОВ_6	05.01.14	кв.172 - забилась канализация. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	05.01.14	кв.22 - осмотреть канализационную трубу Осмотрено, сделаны фото	
НОВОСЕЛОВ_6	06.01.14	кв.22 - капает с потолка. Осмотрено: течи с потолка не обнаружили - возможно конденсат, канализационную трубу временно закрыли	
НОВОСЕЛОВ_6	07.01.14	кв.1 - холодный стояк полотенцесушителя и подается холодная вода. Пролили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	08.01.14	кв.75 - забит мусоропровод. Передали в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	08.01.14	кв.40 - забита канализация в 3 подвале. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	09.01.14	кв.1 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	09.01.14	кв.106 - забился мусоропровод в 4 подъезде на 2эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	10.01.14	кв.23 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	10.01.14	не горит гирлянда Гирлянду подключили, скрутили провода	
НОВОСЕЛОВ_6	10.01.14	кв.117 - сломался лифт в 4 подъезде на 4эт - стоит на одном месте. Передано в лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	13.01.14	старший по 4 подъезду - полностью забита мусоропроводная шахта. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	13.01.14	кв.71, 74 - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	13.01.14	кв.1 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	13.01.14	осмотреть подвалы и колодцы центральной канализации. Осмотрено: забита канализация 5-6 колодцы, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	13.01.14	кв.18 - течет вода в 1 подвале. Пробили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	13.01.14	кв.18 - заменить сгоревшую лампочку в тамбуре. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	14.01.14	кв.1 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	14.01.14	Шевченко - забилась канализация между 4 и 5 колодцами. Передано Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	17.01.14	кв.18 - заменить сгоревшую лампочку в тамбуре. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	16.01.14	кв.1 - холодный стояк полотенцесушителя и подается холодная вода. Пролили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	17.01.14	кв.209 - заменить сгоревшую лампочку. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	17.01.14	кв.1 - в горячую идет холодная вода, замерить температуру воды в квартире. Протравили стояк г/в после остановки котельной	
НОВОСЕЛОВ_6	17.01.14	кв.63 - х/в идет в горячую и холодный полотенцесушитель. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	20.01.14	кв.1 - холодный стояк полотенцесушителя и подается холодная вода. Пролили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	20.01.14	кв.209 - разбито полностью стекло в двери что ведет на общий балкон. Закрыли окна	
НОВОСЕЛОВ_6	20.01.14	кв.1 - заменить лампочки освещения по 1 подъезду. Заменяли лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	22.01.14	кв.1 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	21.01.14	кв.74 - не работает лифт. Передано в лифтовое хозяйство	
НОВОСЕЛОВ_6	22.01.14	кв.155 - проверить подключение эл.счетчика. Работа выполнена, отрезан ненужный провод, были с мастером	
НОВОСЕЛОВ_6	23.01.14	кв.219 - течет крыша над площадкой. Замерз слив водосточной трубы на крыше, отбили лед, вода сходит	
НОВОСЕЛОВ_6	23.01.14	кв.145 - сильный запах канализации. Осмотрено: забита центральная магистраль 4-5 подъездов	
НОВОСЕЛОВ_6	23.01.14	забит мусоропровод в 4 подъезде с 8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	23.01.14	кв.170 - течет на трубе возле счетчика. Осмотрено: течет из под гайки - чтобы подтянуть требуется снять пломбы. Сделаны разъяснения хозяину	
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	кв.29 - канализация течет в подвал - удушающий запах. Забита центральная канализация, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	полные колодцы центральной канализации. Водоканал не прочистил, сказали что колодцы вдоль дома во дворе бесхозные и они не обязаны их чистить	
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	замена лампочек при входе в подъезды	
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	Заявка от Шевченко: забиты центральные колодцы 5-6 подъездов. Передано в диспетчерскую Водоканала	
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	кв.145 - ч/з отдушину в квартиру проникает запах канализации. Осмотрено: Водоканал еще не прочистили. Возле отдушин заделали дыры	
НОВОСЕЛОВ_6	25.01.14	кв.219 - мокрый потолок в подъезде на площадке. Осмотрено: на тех этаже сухо, следы старого затопления	

НОВОСЕЛОВ_6	25.01.14	кв 1 - в горячую воду идет холодная вода. Пролили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	25.01.14	кв 160 - заменить лампочки по подъезду и перед входом в подъезд. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	27.01.14	кв 1 - бежит с горячих кранов х/вода (ванная, кухня). Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	28.01.14	кв 23 - холодный полотенчик и вода. Пролили систему подачи г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	29.01.14	слесарь Шевченко - забита центральная канализация 4-5 подъезды. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	30.01.14	кв 177 - шишки на трубе. Осмотрели трубы, сделали фото	
НОВОСЕЛОВ_6	30.01.14	кв 63 - из кранов горячей идет х/в (кухня). Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	30.01.14	замена сгоревшей лампочки в 4 подъезде на 1эт	
НОВОСЕЛОВ_6	01.02.14	забиты центральные колодцы (4, 5, 6). Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	02.02.14	кв 22 - отрегулировать доводчик на входной двери. Заменяли тягу на доводчике	
НОВОСЕЛОВ_6	02.02.14	кв 29 - течет канализация в 1 подвале. Осмотрено: забиты центр.колодцы 1-3 подъезды. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	02.02.14	кв 63, 74, 127, 69, 102, 117, 135, 92, 109, 71, 22, 19 - холодные батареи. Включили циркуляционные насосы - батареи прогреваются, стравливали стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	03.02.14	кв 19-22, 63 - холодные батареи. В кв 19-22 протравить не смогли - на тех этаже закрыта решетка. В кв 63 - протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	03.02.14	кв 46 - заменить сгоревшую лампочку. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	03.02.14	кв 135-175 - течет ливневка на тех.этаже. Наложили хомут и жгут на ливневку на тех.этажах	
НОВОСЕЛОВ_6	03.02.14	кв 175 - течет труба. Осмотрено: течет ливневка на тех.этаже, наложили хомуты	
НОВОСЕЛОВ_6	03.02.14	кв 135 - прорвало трубу в туалетной комнате. Осмотрено: течет ливневка на тех.этаже, наложены хомуты	
НОВОСЕЛОВ_6	04.02.14	кв 63 - холодный стояк отопления. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	04.02.14	кв 71 - плохо работает домофонная дверь, плохо держит магнит, при ударе клинет - то сама открывается. Передано в домофон-	
НОВОСЕЛОВ_6	04.02.14	кв 179 - течет ливневка на тех.этаже. Осмотрено: текут трубы ливневки - наложили жгут. Сделали	
НОВОСЕЛОВ_6	04.02.14	кв 177 - заменить участок трубы г/в. Заменяли участок трубы д.32 п/л 1,5м. 4 муфты д.32	
НОВОСЕЛОВ_6	04.02.14	кв 220 - прохладные стояки отопления. 05.02.14г. - слили воду с крана на батрее - пошел кипяток	
НОВОСЕЛОВ_6	05.02.14	кв 177 - течет батарея. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	05.02.14	кв 45 - еле теплая батарея на кухне. Протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	05.02.14	кв 101 - течет соединение полотенцесушителя с трубой. Проверено, разогрелась, затянули	
НОВОСЕЛОВ_6	05.02.14	кв 179 - на тех.этаже течет ливневка, труба метал в 2х местах. Осмотрено: внизу подмерзла труба ливневки, постучали вода	
НОВОСЕЛОВ_6	06.02.14	кв 141 - холодные батареи. Осмотрено: стояк отопления горячий в квартире никого нет	
НОВОСЕЛОВ_6	07.02.14	кв 63 - холодная батарея (спальня). Протравили стояки отопления, проверили по стояку, батареи горячие	
НОВОСЕЛОВ_6	07.02.14	кв 48 - по подъезду не горит свет, проверить щитовую. Включили автомат в щитовой	
НОВОСЕЛОВ_6	07.02.14	кв 63 - уровнем проверить отклонение батареи и замерить температуру. Осмотрели батарею, уровнем проверили отклонение,	
НОВОСЕЛОВ_6	07.02.14	кв 138 - холодные батареи. Проверили стояки в подвале и на тех.этаже - все горячие, воздуха в системе нет	
НОВОСЕЛОВ_6	11.02.14	кв 63 - слить стояки отопления и через обратку заполнить. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	11.02.14	забиты центральные колодцы от 1 подъезда. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	11.02.14	кв 1 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	12.02.14	кв 141 - плохо обогреваются стояки отопления, пол батареи греется пол нет. стравить систему. Прошли по подвалу, стояки теплые - рабочие, в квартиру попасть не смогли	
НОВОСЕЛОВ_6	14.02.14	кв 22 - отрегулировать доводчик на входной двери. Приварить ограничитель (выпадает)	
НОВОСЕЛОВ_6	14.02.14	кв 61 - не могут открыть из кв-ры домофон. Передано в работу мастеру	
НОВОСЕЛОВ_6	18.02.14	кв 1 - нет х/в. Ведут аварийные работы Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	19.02.14	кв 172 - сильно гудит лифт. Передано в лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	19.02.14	не горит лампочка над входом в 4 подъезд. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	19.02.14	забиты колодцы между 4-5 подъездами. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	19.02.14	кв 170 - течет счетчик, заменить прокладку. Сняли пломбы в связи с аварийной ситуацией, заменили лопнувшую гайку	
НОВОСЕЛОВ_6	21.02.14	кв 9 - не работает доводчик на входной двери. Отрегулировали доводчик	
НОВОСЕЛОВ_6	21.02.14	кв 155 - очень шумно и непривычно работает лифт. Передано в лифтремонт, поменяли подшипники - пока не притрутся - будет стоять шум	

НОВОСЕЛОВ 6	21,02,14	кв 23, 69-70, 141 - холодная вода с горячих кранов. Протравили стояк.	
НОВОСЕЛОВ_6	21,02,14	кв. 202-206 - целую ночь шумит вода с крана - дома никого нет. В кв 206 - забыли закрыть кран, г/в закрыли. Открыли подачу воды по стояку	
НОВОСЕЛОВ 6	22,02,14	замена лампочки в 4 подъезде на 1эт - напротив лифта	
НОВОСЕЛОВ 6	24,02,14	кв 66-68 - не срабатывает кнопка на панели двери. Передали в работу, сделали ремонт кнопки	
НОВОСЕЛОВ 6	24,02,14	кв 69 - заменить лампочки по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ 6	24,02,14	кв 1 - с горячих кранов идет х/в. Пролили систему	
НОВОСЕЛОВ 6	25,02,14	кв 1 - холодные пол батареи на кухне. Батарея прогрелась	
НОВОСЕЛОВ 6	25,02,14	кв. 112 - забита кухонная канализация. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ 6	28,02,14	кв 160 - заменить лампочку освещения при входе в 5 подъезд. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ 6	01,03,14	кв 108 - просят установить домофонную трубку в квартиру. Дали телефон домофон-сервис	
НОВОСЕЛОВ 6	04,03,14	кв. 163 - затопление с верхнего этажа. Проверено: незначительные капли по трубе, перекрыть стояк - отказались	
НОВОСЕЛОВ 6	07,03,14	в подвале замыкает патрон. Проверено: патрон работает - заменили лампочку	
НОВОСЕЛОВ 6	07,03,14	забит мусоропровод в 4 подъезде на 6эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	08,03,14	кв 26- забита внутриквартирная канализация. Прочистили кухонный лежак в подвале	
НОВОСЕЛОВ 6	12,03,14	забилась центр канализация 1-3 подъезды. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ 6	12,03,14	кв 23 - в лифтовой кабинке нет света. Заявку передали в лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	13,03,14	забиты колодцы. Передано в водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	13,03,14	кв 38 - течет канализация. Установили чоп	
НОВОСЕЛОВ_6	14,03,14	поставить заглушку на канализацию. Замазали цементом	
НОВОСЕЛОВ_6	15,03,14	не работает доводчик в 4 подъезде - отрегулировать. Отрегулировали	
НОВОСЕЛОВ_6	16,03,14	забит мусоропровод в 5 подъезде на 2эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	16,03,14	3 и 6 подъезды - выключение насосов, замер температуры	
НОВОСЕЛОВ_6	17,03,14	кв 117 - холодный стояк отопления. Включили насосы	
НОВОСЕЛОВ_6	17,03,14	кв 181 - забита канализация в туалетной комнате. Проверено все работает - все проходит	
НОВОСЕЛОВ_6	18,03,14	кв 117 - -холодный стояк отопления. Протравили стояк отопления	
НОВОСЕЛОВ 6	20,03,14	сильно жарко в квартирах - подачу 58 градусов. В Теплосети сделать ничего не могут, т.к. работают по минимуму - надо	
НОВОСЕЛОВ_6	24,02,14	моющее средство "Зодиак"	400,00
НОВОСЕЛОВ_6	25,03,14	кв. 143а - забита канализация, мокнет стена между ванной и туалетом. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	27,03,14	кв 102 - течет труба возле лифтерной. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	30,03,14	забит мусоропровод в 4 подъезде на 6эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	31,03,14	забит мусоропровод в 3 подъезде на 8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	31,03,14	забит мусоропровод в 4 подъезде на 8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	02,04,14	кв. 22 - осмотреть счетчики по подъезду. Осмотрено: нарушений не обнаружено	
НОВОСЕЛОВ_6	02,04,14	во 2м подъезде вырван эл провод с двери с кнопки открыть. Передано в работу мастеру	
НОВОСЕЛОВ_6	02,04,14	кв. 106 - забит мусоропровод в 4 подъезде на 2эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	03,04,14	кв. 216 - плавится в щитовой. Осмотрено: подгорел "0" - подчистили и подтянули контакт	
НОВОСЕЛОВ_6	03,04,14	кв 40 - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	04,04,14	кв. 62 - ругается что на крышу впустили работников интернет Билайн. Билайн проводят ремонтны работы по оптоволоконному кабелю во 2 и 5 подъездах	
НОВОСЕЛОВ_6	05,04,14	забит мусоропровод в 5 подъезде на 2эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	06,04,14	кв. 112 - обесточена дверь во 2 и 4 подъезде, вырван провод, с блока питания кнопка. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	06,04,14	кв 112 - заменить болт на ручке входной двери в 4 подъезде - обходится резьба, нельзя закрепить ручку. Проверено - ручка закреплена	
НОВОСЕЛОВ_6	08,04,14	кв. 74 - заменить лампочки по подъезду. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ 6	10,04,14	кв 19, 22 - просьба прикрутить отопление, жарко в квартирах. Выключили циркуляционный насос, прикрутили отопление	
НОВОСЕЛОВ_6	12,04,14	кв 1 - еле теплые батареи. Включили циркуляционные насосы	

НОВОСЕЛОВ_6	13.04.14	кв 143а - осмотреть разводку кухонной канализации (очень часто выбивает). Осмотрено, сделаны фото	
НОВОСЕЛОВ_6	13.04.14	кв 75 - забиты мусоропроводы в 4 подъезде на 3эт, в 3 подъезде на 4эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	14.04.14	кв 9 - заменить лампочки освещения по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	14.04.14	кв 17 - в тамбуре перегорела лампочка. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	14.04.14	кв 63 - напротив лифтерной на тех.этаже течет труба сильно. Перекрыли отопление на дом, выключили насос	
НОВОСЕЛОВ_6	15.04.14	кв.126-152 - течет батарея. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	15.04.14	кв.219 - подтянуть на тех.этаже американку. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	15.04.14	кв 219 - по трубе с тех.этажа бежит вода на кухне. Осмотрено: течет из большой американки	
НОВОСЕЛОВ_6	18.04.14	забит мусоропровод во 2 подъезде на 4эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	18.04.14	диагностика лифтов	
НОВОСЕЛОВ_6	21.04.14	в 4 подъезде на 1эт - заменить лампочку. По всему подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	21.04.14	кв 71 - заменить лампочку слева в тамбуре. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	22.04.14	кв.9 - не срабатывает магнитный замок на двери. Осмотрено: магнит работает	
НОВОСЕЛОВ_6	22.04.14	кв 150 - затопление квартир с верхнего этажа. Осмотрено: перекрыли стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	26.04.14	забита канализация, центральные колодцы возле 5-6 подъездов. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	27.04.14	кв.202 - забит мусоропровод в 6 подъезде на 6эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	27.04.14	в 4 подъезде проверить колодцы и подвалы. Проверено, колодцы чистые запах от затопления предыдущего	
НОВОСЕЛОВ_6	28.04.14	кв.66 - заменить сгоревшую лампочку. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	28.04.14	в 5 подъезде течет канализация, проверить колодцы. Осмотрено: забита центральная канализация, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	30.04.14	кв 188 - плохо срабатывает "открыть" с квартиры, с блока вызов идет еще параллельно в др.кв-ры. Осмотрено: перепутана полярность и замыкание проводки, выполнено 04.06.14г.	
НОВОСЕЛОВ_6	03.05.14	кв.50 - в квартире неисправен отсекающий винтель. Неисправность устранена, связано с креплением смесителя	
НОВОСЕЛОВ_6	04.05.14	в 4 подъезде на мусорной шахте с петель снята дверь. Осмотрено: оторваны навесы, работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	04.05.14	кв.1 - запах канализации в подъезде, в квартире, с подвала. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	05.05.14	покос придомой территории	9500.00
НОВОСЕЛОВ_6	06.05.14	кв.197, 198, 200, 209 - не могут открыть дверь из кв-ры. Работа выполнена, перепутана полярность и замыкание проводки	
НОВОСЕЛОВ_6	07.05.14	кв 1 - осмотреть подвал запах канализации. В подвале утечки не обнаружено, остаточное явление затопления подвала канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	09.05.14	кв 128 - заливает сверху. Разовое затопление мз кв.132, есть фото	
НОВОСЕЛОВ_6	12.05.14	кв 22 - жалобы что вода с горячих кранов идет большой температуры. Замерить температуру на узле учета. Осмотрено, температура 46-43, есть фото	
НОВОСЕЛОВ_6	12.05.14	кв 66 - сильно хлопает входная дверь - осмотреть доводчик. Отрегулировали	
НОВОСЕЛОВ_6	14.05.14	забит мусоропроводы 4 подъезде на 8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	14.05.14	забита центральная канализация в 1 подъезде. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	15.05.14	кв 1 - в горячую идет х/в. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	16.05.14	кв 1 - проверить подвал, какие квартиры закрыли слуховые окна. Осмотрено: после затопления подсыхает открыли все двери, в подсобках тоже почти все открыто, проветривают, сделали фото	
НОВОСЕЛОВ_6	16.05.14	кв.176 - течет в ванной комнате. Наложили хомут	
НОВОСЕЛОВ_6	18.05.14	кв 106 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	19.05.14	кв 3 - сломан доводчик на двери - сильно стучит дверь. Отрегулировали доводчик	
НОВОСЕЛОВ_6	24.05.14	проверить 3 подвал - по словам заявителя выдавило заглушку. Проверено: неисправности не обнаружено, шум стоков в колодец. Лавочка стоит недалеко от колодца	
НОВОСЕЛОВ_6	26.05.14	возле 4 подъезда унесли урну д/мусора которая стояла возле подъезда	
НОВОСЕЛОВ_6	26.05.14	в 4 подъезде на 1эт сгорела лампочка. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	28.05.14	в 4 подъезде отрегулировать доводчик. Отрегулировали доводчик	
НОВОСЕЛОВ_6	30.05.14	во 2м и 4 подездах приварить задвижку на половине двери, чтобы ее можно фиксировать. Осмотрено: все закрыто, все на месте	

НОВОСЕЛОВ_6	30,05,14	кв.34 - течет кран (смеситель на кухне) Приходили несколько раз, никого нет дома	
НОВОСЕЛОВ_6	30,05,14	заменить лампочки освещения по всему 3 подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	01,06,14	нет света по всему дому. Работает бригада Электросети, свет включили в 18:30	
НОВОСЕЛОВ_6	03,06,14	кв 63 - в горячую идет холодная вода Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	04,06,14	кв 1 - нет г/в. Авария на котельной, ведутся аварийные работы Теплосетью	
НОВОСЕЛОВ_6	04,06,14	нект освещения в 1 подъезде на 1 площадке. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	05,06,14	кв 141 - с горячих кранов идет х/в. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	08,06,14	заменить лампочку в 4 подъезде на 1эт. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	09,06,14	кв 64 - в 3 подвале течет вода. Пробили канализацию в подвале	
НОВОСЕЛОВ_6	09,06,14	раскручен магнит в 4 подъезде на входной двери в подъезд. Затянули магнит, но он самопроизвольно ослабевает	
НОВОСЕЛОВ_6	10,06,14	кв 150 - убрать от мусора бельевую площадку и закрыть сеткой от голубей. Осмотрено: заявку выполнили	
НОВОСЕЛОВ_6	11,06,14	заменить лампочку освещения в тамбуре 2 подъезда на 1эт. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	11,06,14	кв 24 - неисправность отсекающего винтеля. Перекрыли стояк д/ремонтных работ	
НОВОСЕЛОВ_6	12,06,14	кв 13 - кв.33 топит кв.13. С кв.33 - забита канализация, прочистили стояк канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	12,06,14	кв 1 - заменить лампочки освещения на 1м этаже на лифтовой площадке. Заменяли сгоревшую лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	13,06,14	1й подъезд от улицы Новоселов, 4 - оторвана жесь, болтается. Временно закрепили проволокой	
НОВОСЕЛОВ_6	15,06,14	кв 52 - забит мусоропровод до 8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	17,06,14	плохо работает домофонная дверь в 4 подъезде, болтается магнит и с ним ручка со стороны улицы. Заявка выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	17,06,14	кв 18 - не работает панель вызова квартир и не притягивает на магнит дверь. Осмотрено: установили новую панель вызова,	
НОВОСЕЛОВ_6	19,06,14	течет полотенцесушитель. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	19,06,14	закрыть горячую воду на доме	
НОВОСЕЛОВ_6	20,06,14	залило 5 подвал - канализация. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	20,06,14	кв 74 - закрыть эл.щитовую на площадке. Закрыли	
НОВОСЕЛОВ_6	23,06,14	медленно работает доводчик в 4 подъезде. Отрегулировали доводчик	
НОВОСЕЛОВ_6	24,06,14	кв. 146 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	25,06,14	старший по 4 подъезду - на тех этаже 10эт дверь, там перепилили душку, сорвали замок и 4 дня кто-то ходит. Осмотрено, передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	26,06,14	в 4 подъезде на 10эт выход на тех этаж установить ушко и закрепить коробку. Сделано	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,14	кв. 131 - обесточена квартира. Осмотрено: подгорели контакты, зачистили, подтянули	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,14	кв. 1 - обесточена квартира. Заявку отменили	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,14	кв.106 - обесточен 4 подъезд, не работает кабельное телевидение. Включили автомат - на подъезд	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,14	кв.161 - открыть чердак во 2 подъезде. Ключи забрали и повесили замок	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,14	открыть ввод г/в на дома. Открыли г/в на дома.	
НОВОСЕЛОВ_6	30,06,14	кв.22 - забрать показания электроприборов. Забрали документы - передали в бухгалтерию	
НОВОСЕЛОВ_6	02,07,14	кв.74 - отрегулировать датчик движения на площадке. Заявка выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	07,07,14	кв 202 - забит мусоропровод 6 подъезд на 6эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	07,07,14	кв 62 - Письменная заявка - после дождей запах на этаже. Осмотрели, ничего не обнаружили	
НОВОСЕЛОВ_6	10,07,14	замена лампочек освещений по 5 подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	11,07,14	кв 1 - течет смеситель. Замена кран-буксы	
НОВОСЕЛОВ_6	14,07,14	страхование лифтов	6000,00
НОВОСЕЛОВ_6	15,07,14	кв.63 - повесить замок на щитовую. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	15,07,14	кв 176 - течет стояк холодной воды (наложен хомут) металл. На звонки не отвечают, заявок больше нет	
НОВОСЕЛОВ_6	16,07,14	кв 146 - осмотреть входную дверь - открыта. Осмотрено: была обесточена - включили свет	
НОВОСЕЛОВ_6	18,07,14	забит мусоропровод. В 8:15 передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	19,07,14	кв 76 - забит мусоропровод на 4эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	21,07,14	бензин д/косилки	432,06
НОВОСЕЛОВ_6	21,07,14	покос придомовой территории	9500,00
НОВОСЕЛОВ_6	23,07,14	кв. 118 - со слов заявителя у нее крутится влустую счетчик воды. Отремонтировали запорную арматуру в бачке	

НОВОСЕЛОВ_6	24,07,14	завоз отравы д/грызунов - отделение мусоропровода	
НОВОСЕЛОВ_6	27,07,14	кв.46 - проверить вентиляционный канал - не работает 05 08 14г - осмотрено, забита сетка вытяжки	
НОВОСЕЛОВ_6	29,07,14	кв.25 - течет труба в квартире в кладовке 1эт. Осмотрено: была забитаканализация - прочистили с подвала	
НОВОСЕЛОВ_6	29,07,14	кв.66 - при входе в подъезд не работает освещение. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	30,07,14	кв.103 - опустилась батарея на пол - вырвался штырь. Осмотрено: будут менять перезвонят сами	
НОВОСЕЛОВ_6	30,07,14	кв.103 - осмотреть доводчик на двери - сильно хлопает. Отрегулировали доводчик	
НОВОСЕЛОВ_6	31,07,14	кв.63 - слабым напором идет г/в. Осмотрено: давление 4,5А, у соседей вода идет хорошо	
НОВОСЕЛОВ_6	Август,14	Покос придомовой территории	9500,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.08.14	возле 1го подъезда вырезать поросли. Обрезали	
НОВОСЕЛОВ_6	15.08.14	кв.103 - обесточен подъезд №4 - лестничный проем. На дом не приходит фаза, передали в Горэлектросеть	
НОВОСЕЛОВ_6	18.08.14	кв.106 - сломана лавочка напротив 6 подъезда и где стоит песочница. Отремонтировали	
НОВОСЕЛОВ_6	19.08.14	покосить траву. Покосили	
НОВОСЕЛОВ_6	20.08.14	кв.63 - в горячую идет х/в. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	22.08.14	кв.64 - забились канализация в подвале - лежак. Прочистили стояк канализации с 1го подъезда и лежак до колодца	
НОВОСЕЛОВ_6	22.08.14	кв.13 - подтекает п/п труба где уголок и муфта - перепаять. Осмотрено - уголок возле счетчика - он почти вплотную к стене к кафелю (есть фото от 24,08,14г.)	
НОВОСЕЛОВ_6	25.08.14	кв.1 - заменить лампочки в тамбуре и на площадке. Замена лампочек	
НОВОСЕЛОВ_6	26.08.14	кв.160 - забились канализация. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	26.08.14	заменить лампочку освещения при входе в 4 подъезд. Заменяли клавишу на выключателе	
НОВОСЕЛОВ_6	28.08.14	заменить лампочки по 3 подъезду. Заменяли лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	28.08.14	кв.160 - течет перед счетчиком. Подтянули гайку	
НОВОСЕЛОВ_6	30.08.14	заменить лампочки по 4 подъезду. Сделано 02.09.14г.	
НОВОСЕЛОВ_6	03.09.14	привезти на базу кершер - шланги. Все привезли	
НОВОСЕЛОВ_6	10.09.14	заменить лампочки по 1 и 2 подъездам. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	10.09.14	лампа Б 230-60 М50	
НОВОСЕЛОВ_6	11.09.14	кв.22, 10 - сделать фото, делали индивидуальное отопление. Кв.10 - осмотрели	
НОВОСЕЛОВ_6	12.09.14	кв.3 - перекрыть стояк д/проведения работ самостоятельно. Перекрыли и открыли стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	12.09.14	кв.151 - обесточено пол квартиры. Неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ_6	12.09.14	заменить сгоревшую лампочку в 4 подъезде на 8эт. Заменяли сгоревшую лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	13.09.14	слесарь - забита центральная канализация. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	14.09.14	кв.1 - во 2 подвале сильно бежит вода. Проверено 3 подвала, в 3 подвале выдавливает стоки, забито между колодцами 1-3 подъезд, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	14.09.14	кв.1 - нет освещения в 1м коридорчике - тамбуре. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	15.09.14	кв.34 - затопление коридора. Перекрыли стояки хол. и гор. воды - разобрали нишу	
НОВОСЕЛОВ_6	15.09.14	кв.160 - на 5эт в 5 подъезде на площадке лифта коротит патрон. За весь период менили сами (отдали 4 лампочки)	
НОВОСЕЛОВ_6	16.09.14	кв.117 - проверить состояние подвала и колодца. Проверено: подвал сухой, колодец чистый	
НОВОСЕЛОВ_6	16.09.14	кв.166 - заменить лампочку освещения на площадке. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	16.09.14	кв.74 - между 1 и 2 очередью есть дорожка где насосная, на дорожке сильно шатается плита дети на ней катаются - она сильно стучит, что-то подложить или закрепить. Закрепили плиту	
НОВОСЕЛОВ_6	19.09.14	кв.138 - кабель с крыши бьет по окнам. Закрепили кабель на крыше	
НОВОСЕЛОВ_6	20.09.14	кв.99 - обесточена квартира. Зачистили контакты, переделали стружку	
НОВОСЕЛОВ_6	23.09.14	кв.46 - заменить лампочки по 2 подъезду. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	23.09.14	кв.166 - заменить лампочки по 5 подъезду. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	23.09.14	кв.162 - всю ночь шумела вода в батареях. Проверили подвал №5 5, открыты сбросники на стояках	
НОВОСЕЛОВ_6	24.09.14	оборваны провода в 6 подъезде. Устранили неисправность, заизолировали провода	
НОВОСЕЛОВ_6	25.09.14	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	26.09.14	ст. дома - в 4 подъезде отрегулировать доводчик. Отрегулировали	
НОВОСЕЛОВ_6	27.09.14	кв.211 - шиска на трубе отопления. Требуется перепаять часть трубы д.25 + 2 муфты	

НОВОСЕЛОВ_6	29,09,14	кв.94 - заменить лампочки по 3 подъезду Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	29,09,14	между кв.7-10 - течет труба отопления - металл.13.10.14г. - отзвонилась, сказали что как только разберут нам позвонят, предложили прислать слесаря - отказались 22.10.14г. - подтянули американку, запустили стояк	
НОВОСЕЛОВ_6	01,10,14	кв.1 - в горячую идет холодная вода Стравливали систему	
НОВОСЕЛОВ_6	04,10,14	кв.7, 10 - осмотреть в кв.7 еще раз - течет в межперекрытии. Осмотрели - течет труба метал после соединения с американкой п/п в межперекрытии	
НОВОСЕЛОВ_6	06,10,14	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,14	кв.63 - подается плохо прогретая вода. Стравили систему но на вводе 45 градусов температуры г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,14	кв.219 - затопление натяжного потолка - осмотреть тех.этаж. Перекрыли стояки - слили систему, осмотр на утро 09.10.14г.	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,14	кв.1 - холодная вода с кранов Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,14	кв.138 - затопление с тех.этажа. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,14	кв.7 - осмотреть стояки подачи воды где течет, сделать фото. (в межперекрытии метал в кв.7, 10 металлопласт) фото от 08.10.14г.	
НОВОСЕЛОВ_6	11,10,14	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,14	кв.74 - между д/с "Дельфиненок" и "Белоснежка" порыв горячей воды. Передано в Теплосеть	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,14	во 2 подъезде течет с тех.этажа Осмотрено. отсек расширительный бачок, на 2м затянул американки	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,14	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,14	кв.217 - течет с тех.этажа Слили стояк отопления (спальня) - течет американка - подтягивать нет возможности	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,14	кв.108 - течет батарея Подтянули американки на батарее	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,14	кв.134 - течет батарея Перекрыли и слили стояк	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,14	течет с тех.этажа во 2м подъезде в 6 подъезде - слили стояк американку, некуда подтягивать кв.27 в 3м подъезде - течет с тех.этажа. Устранили	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,14	кв.1 - в горячую идет холодная вода Стравили воздух	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,14	забит мусоропровод в 4 подъезде на 6эт. Передано в работу на 15.10.14г.	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,14	кв.177 - порыв трубы в квартире. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,14	кв.1 - не отапливается стояк Перекрыли из-за кв.7 - должны разобрать нишу, нет доступа к трубе	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,14	кв.29, 46, 48 - холодные стояки отопления. Стравливали систему	
НОВОСЕЛОВ_6	16,10,14	кв.131 - подойти к старшему - созвонится, хочет проверить как используют эл энергию, делают ремонты в квартирах, а	
НОВОСЕЛОВ_6	16,10,14	кв.131 - не работают датчики движения 5 и 9 этажи Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	17,10,14	кв.1 - холодные батареи. Батареи прогрелись	
НОВОСЕЛОВ_6	17,10,14	кв.1 - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	17,10,14	холодные батареи. Протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	17,10,14	кв.1-63 - в горячую идет холодная вода Протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	18,10,14	кв.157 - шумит вода по стояку отопления Протравили воздух по стояку	
НОВОСЕЛОВ_6	19,10,14	кв.145 - сильный запах канализации в 5 подъезде. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	19,10,14	кв.131 - искрит в щитовой на площадке. 20.10.14г. - прорезезировал и щитовую, заменили 2 лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,14	кв.117 - забит мусоропровод в 4 подъезде на 4эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,14	кв.204 - не работает лифт в 6 подъезде П/Бередали в работу в 16:30	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,14	кв.131 - установить батарею в подъезде - постановили жители (на входе в подъезд)	
НОВОСЕЛОВ_6	21,10,14	кв.131,130 - осмотреть разводку квартиры - откуда проступает вода. Стравили системы	
НОВОСЕЛОВ_6	22,10,14	кв.1 - холодный стояк который запустили вечером Протравили стояк отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	23,10,14	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	24,10,14	в 6 подъезде течет задвижка Снимали счетчики на проверку "Теплосеть"	
НОВОСЕЛОВ_6	24,10,14	кв.24 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	24,10,14	кв.1 - в горячую идет х/в и холодная батарея (кухня). Протравили стояки отопления и г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	24,10,14	кв.46 - заменить сгоревшие лампочки по 2 подъезду. Заменяли во 2 подъезде и в 3 подъезде на 1эт	
НОВОСЕЛОВ_6	24,10,14	кв.46, 63, 135, 138, 139 - холодные стояки отопления. В кв.63 - батареи теплые	

НОВОСЕЛОВ_6	25,10,14	кв 36 - течет канализация в 1 подвале. Осмотрено: лопнул раструб на канализации (пластик 2м)	
НОВОСЕЛОВ_6	25,10,14	кв 1- 209 - холодные батареи и холодный полотенцесушитель. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	25,10,14	кв 1, 29, 63, 102, 143, 154 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	26,10,14	кв 102, 177, 135, 99, 4 подъезд весь кв 209, 1 - провоздушили все стояки над 1кв - запал кран - прокрутили - заработали	
НОВОСЕЛОВ_6	26,10,14	кв 29 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,14	на 2м вводе отопления течет узел учета. Передали в теплосеть	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,14	кв 61, 104. кв.61 - самостоятельно приехал и сделал заявку - не работают отопительные батареи. В кв 104 - холодные батареи.	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,14	кв 1 - с горячих кранов идет х/в. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,14	кв 177, 46, 61, 63, 117, 173, 166. 99 - холодные батареи и сильный шум в батарее. Стравили в подвале	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,14	кв 46-99 - холодный полотенчик и холодная вода. В кв 67 - полотенчик горячий, в кв 99 - нет дома - через подвал	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,14	кв 46, 135, 216 - не прогрелись стояки отопления. Протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	28,10,14	кв 1 - с горячих кранов идет х/в. Передали в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	28,10,14	кв 76 - заменить отсекающие винтеля	
НОВОСЕЛОВ_6	28,10,14	кв 76 - заменить отсекающие винтеля, не рабочие. Заменяли винтель	
НОВОСЕЛОВ_6	28,10,14	кв 177 - не прогрелись стояки отопления. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	28,10,14	кв 216-220 - холодные батареи, прогрелись только по 2 секции. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	29,10,14	кв 63-166 - холодные батареи. В кв 63 - никого нет дома, в кв 166 - протравили батареи не прогрелись	
НОВОСЕЛОВ_6	29,10,14	кв 94 - в 3 подъезде заменить лампочки по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	29,10,14	кв 41 - не работает домофон в 4 подъезде. Передали в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,14	кв.74 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,14	кв.129 - забила канализация - стояк. Прочистили стояк канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,14	кв.29-37 - холодные батареи. Стравили стояк отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,14	кв.61-209 - холодные батареи (спальня). Протравили стояки, батареи прогрелись	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,14	кв.63 - холодные батареи. Протравили стояки, воздуха в системе нет	
НОВОСЕЛОВ_6	31,10,14	кв.220 - холодные батареи. Открыли задвижки на подаче горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	01,11,14	кв 59 - тлеет скрутка проводов в щитовой и выбивает автоматы на квартиру. Отгорание нуля - устранили неисправность	
НОВОСЕЛОВ_6	01,11,14	кв 29, 37, 46 - холодные стояки отопления. Стравили системы - но быстро остывает. Температура на вводе 58, обратка 55	
НОВОСЕЛОВ_6	01,11,14	кв 196 - холодный сток отопления. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	02,11,14	кв 29 - холодные батареи. Пролили систему, прогрелись 2 стояка, 1 не прогрелся	
НОВОСЕЛОВ_6	02,11,14	кв 29 - забит мусоропровод. Передали в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	02,11,14	кв 46 - холодные батареи. Стравили систему, стояк прогрелся, но комнаты холодные	
НОВОСЕЛОВ_6	02,11,14	кв 1 - обесточен 1й подъезд. Включили автомат на подъездное освещение	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,14	кв.177 - холодные стояки отопления. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,14	кв 74, 102 - холодные батареи. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,14	кв 24 - просьба стравить еще раз стояки отопления. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,14	кв 46, 61 - остыли стояки отопления. Работа по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	04,11,14	кв 60, 61, 63 - холодные батареи. Работа на доме	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,14	кв 102 - холодные батареи. Протравили стояк	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,14	кв 46-61 - ночью батареи прогрелись сами по себе, с утра начали остывать. Работа на доме	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,14	приварить колеса на мусорные контейнера. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,14	кв 26 - течет труба гор воды. Осмотрено: лопнула труба г/воды, перекрыли стояк, устранят самостоятельно	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,14	кв.24-177 - холодные батареи. Протравили стояк отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,14	кв 1 - в горячую идет холодная вода. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	06,11,14	слесарь Шевченко. Забиты колодцы 4-6 подъезды. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	07,11,14	кв.138 - холодные батареи. Проверили, протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	07,11,14	кв.24 - холодные стояки отопления. Проверено. стояки теплые - батареи	
НОВОСЕЛОВ_6	07,11,14	кв.92 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	08,11,14	кв 138 - холодные стояки отопления. Сделали замеры, подача 4 обратка 4,9ат	

НОВОСЕЛОВ_6	09,11,14	кв 91-138, 29-61 - остывают стояки отопления. Работали по заявке - стравливали систему, все стояки прогреты - трубы, а батареи холодные
НОВОСЕЛОВ_6	09,11,14	кв 91 - остыли стояки отопления. Стравили систему отопления
НОВОСЕЛОВ_6	10,11,14	кв 61 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_6	10,14,14	кв 138 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_6	10,11,14	забрать стекла возле 3-4 подъездов. Стекла забрали
НОВОСЕЛОВ_6	10,11,14	кв 110-138 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_6	11,11,14	кв 58 - обесточена квартира. Закоротило проводку - устранили
НОВОСЕЛОВ_6	11,11,14	кв 74 - холодные батареи (кухня). Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_6	13,11,14	кв 1 - еле теплые батареи. Ремонт на котельной
НОВОСЕЛОВ_6	13,11,14	замерить давление после перестановки шайбы теплосетью на обратку. Прогрелись пока все квартиры, на подаче давление 5,6
НОВОСЕЛОВ_6	13,11,14	сделать замеры отопительной системы дома (1-3 подъезды). Замеры сделали подача 5,6, обратка 2, температура 40градусов
НОВОСЕЛОВ_6	13,11,14	кв 1 - местами непрогреты батареи. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,14	измерить температуру и давление отопительной системы на дом. 1-2 ввод - подача 5,6, обратка 5, температура 60
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,14	кв 69 - забит мусоропровод в 3 подъезде на 2эт. Передали в работу
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,14	кв 1 - с горячих кранов идет хол вода. Пролили систему
НОВОСЕЛОВ_6	15,11,14	сделать замеры отопительной системы дома. Замеры: 1 ввод - под 5,6 бат, об 5,0, температура - подача 58гр, об 49гр. 2ввод - под 5,6, об 5,0, температура - под 58, об 49
НОВОСЕЛОВ_6	16,11,14	кв 29 - забит мусоропровод во 2 подъезде на 2эт. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_6	17,11,14	кв 1 - в горячую идет хол. вода. Протравили стояк гор воды
НОВОСЕЛОВ_6	18,11,14	сделать замеры давления и температуры. 1-2 ввод подача 5,6, обратка 5, температура подача 58, обратка 50
НОВОСЕЛОВ_6	19,11,14	кв 1 - не прогрелись батареи. В комнате стоит батарея 13 секции. Прогреты 7 секции - остальные верх теплый, низ холодный
НОВОСЕЛОВ_6	25,11,14	кв 1 - с горячих кранов идет хол вода. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_6	25,11,14	кв 131 - в 4 подъезде раскручен доводчик. Работа выполнена
НОВОСЕЛОВ_6	25,11,14	кв 66 - плохо закрывается входная дверь в 3 подъезде - скрипит. Неисправность устранили
НОВОСЕЛОВ_6	26,11,14	в 1 подъезде забит центральный колодец. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_6	26,11,14	кв 54 - обесточена квартира. Неисправность устранена
НОВОСЕЛОВ_6	28,11,14	кв 68 - в 3 подъезде искрит в щитовой - обесточена квартира. Осмотрено: отгорела нулевая клемма, устранили неисправность
НОВОСЕЛОВ_6	02,12,14	кв 1 - плохо сходит канализация на кухне. По приходу слесаря никого нет дома
НОВОСЕЛОВ_6	02,02,14	кв 69 - подтекает американка на полотенчике. Осмотрено: кто-то перекрывал стояк. По приезду полотенчик прогрелся - перестало капать
НОВОСЕЛОВ_6	02,12,14	во 2 подъезде 3-4 эт разбит мусоропровод. Передали в работу
НОВОСЕЛОВ_6	05,12,14	кв64 - на против 3 подъезда труп собаки, убрать. Работа выполнена
НОВОСЕЛОВ_6	06,12,14	стар по подъезду - не горит лампочка на площадке в 4 подъезде на 8эт. Заменяли лампочки накаливания
НОВОСЕЛОВ_6	07,12,14	в 4 подъезде - отрегулировать дверь в подъезде. Отрегулировали дверь
НОВОСЕЛОВ_6	08,12,14	кв 117 - заменить лампочку накаливания. Заменяли
НОВОСЕЛОВ_6	08,12,14	кв 145 - стоит запах канализации. Осмотрено: забита канализация 4-5 колодцы
НОВОСЕЛОВ_6	12,12,14	кв 1 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_6	15,12,14	кв 22 - кв 21 делала ремонт, весь строительный мусор и инвентарь вынесли на общий балкон. Передано хозяевам квартиры
НОВОСЕЛОВ_6	16,12,14	кв 1 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки г/в
НОВОСЕЛОВ_6	16,12,14	кв 171 - в 6 подъезде на 4эт - забит мусоропровод. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_6	16,12,14	кв 151-152 - забита кухонная канализация, мокнет стена между квартирами. Канализацию прочистили, течет смеситель, требуется замена
НОВОСЕЛОВ_6	20,12,14	кв 1 - прохладные стояки отопления. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_6	20,12,14	кв.46 - по трубе бежит вода. На трубе подтянули американку
НОВОСЕЛОВ_6	24,12,14	в 3 подъезде - заменить сгоревшие лампочки. Работа выполнена
НОВОСЕЛОВ_6	24,12,14	кв.44 - заменить лампочки по 2 подъезду. Работа выполнена

НОВОСЕЛОВ_6	26,12,14	уборщик подъездов - просят передать тряпки половые на 10м, 2 веника, перчатки. Переданы средства д/уборки	
НОВОСЕЛОВ_6	26,12,14	в 4 подъезде заменить лампочки накаливания с 1 по 10эт. Заменяли лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	26,12,14	в 4 подъезде разболтаны крепления доводчика - втулка. Работа сделана	
НОВОСЕЛОВ_6	27,12,14	где насосы, яма, чистили 2 коробки с мусором. Убрали мусор	
НОВОСЕЛОВ_6	28,12,14	забит мусоропровод в 4 подъезде на 8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	28,12,14	в 4 подъезде проверить доводчик. Отремонтировали	
НОВОСЕЛОВ_6	29,12,14	проверить работу канализации. Проверили колодцы и подвалы	
НОВОСЕЛОВ_6	31,12,14	кв.40 - течет канализация в 3 подвале. Прочистили выход на колодец	
НОВОСЕЛОВ_6	31,12,14	кв 62 - в 3 подвале - шумит вода. Прочистили канализацию	
			419шт заявок