

Обязательные работы по содержанию дома (п.1-11 расшифровка тарифов)

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)	Сумма
НОВОСЕЛОВ_6	01,01,15	кв.66 - осмотреть 3 подвал - канализацию и посмотреть колодцы. Прочистили лежак до колодца	
НОВОСЕЛОВ_6	02,01,15	кв.29 - течет канализация. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	04,01,15	кв.64 - в подвале 3 подъезда течет канализация, в квартире плохо сходит канализация, в подвале следы прошлого затопления	
НОВОСЕЛОВ_6	08,01,15	кв.208 - заменить лампочки по подъезду 1, 6, 7. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	09,01,15	кв.197 - заменить лампочки по 6 подъезду. Включили автомат на подъезд	
НОВОСЕЛОВ_6	09,01,15	кв.1 - плохим напором идет г/в. Устранили	
НОВОСЕЛОВ_6	09,01,15	кв.138 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	09,01,15	4-6 подъезды забиты колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	10,01,15	кв.10 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	11,01,15	во 2 подъезде в мусорной шахте течет батарея. Перекрыли батарею	
НОВОСЕЛОВ_6	12,01,15	отбить ледовое покрытие на порожках 1-4 подъезды. Передано в работу дворнику	
НОВОСЕЛОВ_6	12,01,15	кв.1 - подтекает труба г/в и нет г/в по стояку. Все устранили	
НОВОСЕЛОВ_6	12,01,15	сломалась дверь мусоропровода. Передано в работу рабочему	
НОВОСЕЛОВ_6	12,01,15	кв.12 - на 4эт 1го подъезда в патроне взорвалась лампочка - проверить патрон. Заменяли 4 лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	14,01,15	кв.40 - заменить лампочки по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	16,01,15	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	16,01,15	во 2 подъезде заменить лампочки по подъезду. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	16,01,15	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	18,01,15	кв.80 - сорвало смеситель - перекрыть стояки. Перекрыли стояки (менять будут самостоятельно)	
НОВОСЕЛОВ_6	21,01,15	проверить входную дверь в 4 подъезде. Прикрутили пластину на двери	
НОВОСЕЛОВ_6	22,01,15	кв.62 - проверить тех.этаж - ведут какие-то строительные работы. Проверили тех.этаж с жильцом квартиры, никого нет	
НОВОСЕЛОВ_6	25,01,15	забит мусоропровод в 4 подъезде на 7-8эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	26,01,15	кв.63 - после запуска завоздушены стояки отопления. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	26,01,15	кв.144 - капает американка. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	28,01,15	кв.86 - заливает квартиру. По приезду слесаря в квартире видны следы заливания, но в кв.90 - нет никого дома. Перекрыли батарею в квартире, устраняет самостоятельно	
НОВОСЕЛОВ_6	28,01,15	в.114 - в лифте сорвала облицовка в 4 подъезде на 1эт. Заявка выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	29,01,15	в 4, 6 подъездах заменить сгоревшие лампочки по подъездам. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	03,02,15	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	04,02,15	кв.117 - в 4 подъезде на 4эт забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	05,02,15	кв.1 - не прогрета полностью батарея. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	05,02,15	в 4 подъезде требуется заменить нулевую клемму. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	06,02,15	кв.92 - с блока вызова при нажатии попадают в кв.102, а если вызов проходит открыть нельзя. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	06,02,15	кв.212 - сорвало кран буксу на смесителе Перекрыли отсекающие винты до устранения неисправности	
НОВОСЕЛОВ_6	07,02,15	кв.74 - раскручен доводчик на двери - всю ночь стучит дверь. Собрали доводчик	
НОВОСЕЛОВ_6	10,02,15	кв.138 - холодные батареи. Проверили температуру на подаче 48, на обратке 38	
НОВОСЕЛОВ_6	13,02,15	кв.1 - искрят розетки в квартире, а в щитовой выбивает автоматы. Все от щитка в квартиру в рабочем состоянии	
НОВОСЕЛОВ_6	14,02,15	прчистить выходы канализации. Заявка выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	14,02,15	кв.63 - в горячую идет х/в (кухня). Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	16,02,15	кв.208 - заменить лампочки по подъезду 1, 6, 7. Заменяли лампочки	

НОВОСЕЛОВ_6	18,02,15	кв.138 - не проходит на квартиру с блока - вызов открыть. Отмена заявки - заработал домофон	
НОВОСЕЛОВ_6	19,02,15	кв.132 - не проходит вызов с блока входной двери на квартиру - молчит домофонная трубка Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	19,02,15	кв.63 - заменить лампочку накаливания по 2 подъезду. Заменяли лампочку по всему подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	19,02,15	кв.132 - неисправность канализации в квартире. Подтянули сальниковые набивки на вентилях, канализация в рабочем состоянии	
НОВОСЕЛОВ_6	20,02,15	кв.63 - во 2 подъезде на 10эт заменить сгоревшие лампочки. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	22,02,15	кв.138 - заменить сгоревшие лампочки по 4 подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	22,02,15	кв.101 - проверить стояки г/в , жалоба на еле прогретую воду. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	23,02,15	кв.209 - стучит сильно лифт при подъеме. Передали в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	24,02,15	кв.167 - не проходит вызов на квартиру с блока. Передали в работу мастеру. 15.04.15г. - неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ_6	24,02,15	3-5 подъезд - проверить лестничные марши верхних этажей - сырость проступает на ступеньки с тех.этажа. Проверено: каких-либо видимых неисправностей не обнаружено	
НОВОСЕЛОВ_6	28,02,15	слабый напор воды. Прочистили сеточку на смесителе	
НОВОСЕЛОВ_6	28,02,15	в 4 подъезде заменить ампочки по подъезду и над входом подъезд. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	28,02,15	кв.1 - забилась канализация. Прочистили канализацию через подвал	
НОВОСЕЛОВ_6	28,02,15	кв.66 - плохо сходит канализация - унитаз. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	02,03,15	кв.4 - домофонная трубка в квартире не срабатывает, нельзя открыть входную дверь на вызов. Передали в работу, устранили неисправность в апреле 2015г.	
НОВОСЕЛОВ_6	03,03,15	кв.69 - над входом нет освещения - вход в подъезд. Заменяли лампу перед входом	
НОВОСЕЛОВ_6	05,03,15	кв.143а - течет отсекающий винтель. Подтянули сальниковые набивки 06,03,15г.	
НОВОСЕЛОВ_6	06,03,15	кв.99 - течет смывной бачок. Отрегулировали работу смывного бочка	
НОВОСЕЛОВ_6	06,03,15	кв.1 - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	08,03,15	кв.29 - проверить на площадках лампочки накаливания. Заменяли лампочки по 2 подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	10,03,15	кв.144 - забилась канализация. Глубоко опустился шланг от стиральной машины в стояк и перекрыли сход канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	11,03,15	кв.46 - заменить лампочки по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	12,03,15	сл.Шевченко - забиты колодцы 4-6 подъезды. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	12,03,15	кв.170 - обесточена квартира. Устранили неисправность	
НОВОСЕЛОВ_6	17,03,15	кв.66 - запах канализации из подвала. Прочистили стояк канализации в подвале	
НОВОСЕЛОВ_6	18,03,15	заявка от слесаря - в 4-5 подъезды забиты колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	19,03,15	кв.143 - плохо работает лифт - если спустится то двери не закрываются, а все время хлопают. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	19,03,15	кв.155 - нет освещения на площадке. Проверить патрон или датчик движение. Заменяли просто лампочки накаливания - были выкручены	
НОВОСЕЛОВ_6	19,03,15	кв.68 - по стояку подается плохо прогретая вода (горячая вода). Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	20,03,15	кв.172 - текут винтеля. Набили сальниковые набивки	
НОВОСЕЛОВ_6	22,03,15	в 5 подъезде на 1эт - не работает кнопка вызова лифта. Передано в лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	22,03,15	в 4 подъезде сильный запах канализации. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,15	слесарь Шевченко - в 4-5 подъезде забита канализация - колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,15	кв.149 - в 5 подъезде запах канализации. Осмотрено: часто забиваются колодцы, в подвал натекло, насосы откачали	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,15	кв.81-85 - жители подъезда жалуются по поводу гула труб. Осмотрено по стояку в квартирах. В кв.93 - постучали никто не открыли - и гул прекратился	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,15	кв.155 - проверить работу отсекающих винтелей. Разработали винтеля	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,15	кв.132 - в 4 подъезде на 8эт проверить патроны на площадке. Заменяли патрон и лампочку	

НОВОСЕЛОВ_6	24,03,15	кв.209 - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	25,03,15	в 4-5 подъезде забита канализация - колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	26,03,15	кв.149 - текут отсекающие винтеля Заменяли сальниковые набивки (2шт)	
НОВОСЕЛОВ_6	28,03,15	слесарь Шевченко - в 4-5 подъезде забита канализация - колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	28,03,15	слесарь Шевченко - забиты колодцы 4-5 подъезды. Передано в Водоканал.	
НОВОСЕЛОВ_6	30,03,15	в 5 подъезде - разбито стекло на входной двери. Заменяли стекло, размер 41,5*49,5	
НОВОСЕЛОВ_6	31,03,15	кв.62 - заявитель считает что уже неделю кто-то работает, стучит на тех.этаже. Проверили: выход на тех.этаж закрыт, висит замок, дверь никто не открывал	
НОВОСЕЛОВ_6	01,04,15	кв.217 - лужа под раковиной - определить где. Осмотрено: подтекал соединительный шланг - заменили	
НОВОСЕЛОВ_6	01,04,15	кв.72 - подтекает отсекающий винтель. Подтянули сальниковую набивку	
НОВОСЕЛОВ_6	02,04,15	кв.146 - разбили окно на входной двери и теперь через решетку все открывают домофонную дверь. Осмотрено, окно на входной двери целое	
НОВОСЕЛОВ_6	03,04,15	в 5 подъезде заменить сгоревшие лампочки. Лампочки заменили	
НОВОСЕЛОВ_6	03,04,15	в 5 подъезде осмотреть кровлю, металлический парапет. Закрепили парапет - листы железа	
НОВОСЕЛОВ_6	04,04,15	кв.37 - оторван провод от магнита на входной двери. По презду дверь работает	
НОВОСЕЛОВ_6	07,04,15	ст.дома - оборваны провода обесточена дверь, осмотреть. Передали в работу, 15,04,15 - неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ_6	07,04,15	кв.134 - на 09,04,15г. - перекрыть стояки отопления. Перекрыли стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	08,04,15	кв.66 - на 1эт вообще нет освещения. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	10,04,15	в 5 подъезде забит мусоропровод 2-3эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	10,04,15	кв.58 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк полотенцесушителя	
НОВОСЕЛОВ_6	11,04,15	в 4 подъезде заменить уплотнитель на входной двери, запенить щели. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	13,04,15	кв.132 - не работает светильник на площадке 4го эт. Запустили в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	14,04,15	на тех.эт.течет труба отопления. На расширительном бачке подтянули соединительную шайбу и подтянули сальниковую набивку	
НОВОСЕЛОВ_6	14,04,15	кв.117 - капает батарея. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	15,04,15	кв.63 - течет с тех.эт. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	15,04,15	в 3 подъезде заменить лампочки по подъезду. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	15,04,15	в 4 подъезде восстановить обналичники над входами в лифт по всему подъезду. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	16,04,15	кв.177 - течет батарея. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	16,04,15	кв.74 - по подъезду не горит свет, проверить автоматы. Включили автомат	
НОВОСЕЛОВ_6	16,04,15	сбавить давление на отоплении. Сбавили давление	
НОВОСЕЛОВ_6	16,04,15	кв.62-177 - течет батарея. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	17,04,15	кв.1 - нет г/в. Авария в котельной, ведутся аварийные работы.	
НОВОСЕЛОВ_6	17,04,15	кв.38 - капает труба отопления. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	17,04,15	в 4 подъезде проклеить клеем "момент" уплотнитель на двери. Проклеили	
НОВОСЕЛОВ_6	18,04,15	кв.63 - с горячих кранов бежит хол.вода. Стравить систему (была остановка котельной). Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	18,04,15	кв.209 - не прогрет стояк подачи г/в и полотенчик холодный. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	18,04,15	кв.108 - в горячую идет х/в. Стравили систему, т.к. была аварийная станковка котельной	
НОВОСЕЛОВ_6	18,04,15	отвезти слесарю новые сбросники ля установки на проблемные стояки. Передали сбросники	
НОВОСЕЛОВ_6	18,04,15	кв.1, 177- завоздушился стояк гор.воды. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	19,04,15	кв.27 - полный подвал воды - определить утечку. Возле 2го подвала колодец полный чистой воды - на отмокте выдавливает воду и топит подвал	
НОВОСЕЛОВ_6	19,04,15	где-то утечка, топит 3 подвал. Теплосеть перекрыла 1 ввод на дом, работать будут 20,04,15	
НОВОСЕЛОВ_6	19,04,15	кв.1 - нет подачи гор.воды. Отключение котельной - авария на теплотрассе	
НОВОСЕЛОВ_6	19,04,15	кв.1 - нет освещения на лифтовой площадке	

НОВОСЕЛОВ_6	20,04,15	кв.1, 80 - после работы на обратке первого ввода завоздушились стояки подачи г/в. Закрыт дом - устранять будут 21,04,15. Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	21,04,15	в 1 подъезде забиты колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	22,04,15	в 1 подъезде забиты колодцы канализации. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	22,04,15	кв.1 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	22,04,15	в 4 подъезде продувают окна на дверях, выходы на бельевые сушки. Закрепить стекла, болтаются стекла. Сделали 23,04,15	
НОВОСЕЛОВ_6	23,04,15	кв.63 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	23,04,15	нет света. Горэлектросеть проводит тех.работы на подстанции	
НОВОСЕЛОВ_6	24,04,15	кв.150 - капает полотенчик. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	24,04,15	кв.1 - порыв воды в мусорной шахте. Все завалено мусором, пока перекрыли воду	
НОВОСЕЛОВ_6	24,04,15	не вывозен мусор все 6 подъездов. Передали информацию в ЖКХ	
НОВОСЕЛОВ_6	26,04,15	кв.63 - с горчих кранов идет х/в по стояку кухни. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	27,04,15	4-5 подъезд в подвале сдохла кошка. Убрали кошку из подвала	
НОВОСЕЛОВ_6	27,04,15	кв.64 - не горятво дворе. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_4	28,04,15	кв.33 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	28,04,15	кв.80 - заменить в 3 подъезде лампочки по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	28,04,15	кв.131 - в 4 подъезде заменит лампочки по подъезду. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	28,04,15	кв.22 - из кв.21 вынесли строительный мусор - захламили бельевую сушку на этаже. Дозвонились жильцам кв.21, разберутся с мусором на площадке	
НОВОСЕЛОВ_6	28,04,15	кв.209 - в 6 подъезде стучит лифт. Передано в Лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	29,04,15	в 1 подвале течет канализация в подвале. Забиты колодцы, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	29,04,15	в 1 подвале вход в подвал стоят стекла - убрать. Всю мелочь вынесли	
НОВОСЕЛОВ_6	май,15	Покос придомовой территории	9500,00
НОВОСЕЛОВ_6	04,05,15	кв.76 - забит мусоропровод в 3 подъезде на 6эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	06,05,15	кв.132 - на двери сломан доводчик. Отрегулировали 07,05,15	
НОВОСЕЛОВ_6	08,05,15	кв.1 - не работает стояк г/в (все холодное). Стравили ситсему	
НОВОСЕЛОВ_6	08,05,15	кв.1 - заменить лампочки на лифтовой площадке 1эт. Заменяли по заявке 2 лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	08,05,15	кв.1 - дверь после покраски высохла - подключить. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	09,05,15	кв.106 - обесточено пол квартиры. Неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ_6	10,05,15	кв.29 - забит мусоропровод во 2 подъезде на 2эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	10,05,15	в 4 подъезде не горит лампочка в лифте. Передано в Лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	10,05,15	отвезти строительный инвентарь в 3 подвал. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	13,05,15	кв.132 - сломался доводчик. Заменяли на новый	
НОВОСЕЛОВ_6	13,05,15	кв.132 - забита шахта мусоропровода где-то 6-7эт. Пердано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	14,05,15	кв.1 - холодная вода и холодный полотенцесушитель. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	14,05,15	кв.177 - не работает система подачи г/в, завоздушилось. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	14,05,15	отвезти побелку на дом для ремонта. Мел отвезли на дом	
НОВОСЕЛОВ_6	16,05,15	кв.71 - отключен домофон. Отключают домофон днем мастера по ремонту поддъезда, вечером включают	
НОВОСЕЛОВ_6	16,05,15	кв.63 - текут краны. Даны разъяснения	
НОВОСЕЛОВ_6	17,05,15	кв.3 - забилаь канализация. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	18,05,15	старшая 1го подъезда. - проверить подвал, сыро. Воды в подвале нет.	
НОВОСЕЛОВ_6	18,05,15	кв.197 - нет освещения на лифтовой площадке. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	18,05,15	не работает домофонная кнопка - выход с полдъезда. Осмотрено, кнопка работает	

НОВОСЕЛОВ_6	18,05,15	над щитовой висит куча проводов - надо их привезти в порядок. Привели в порядок	
НОВОСЕЛОВ_6	19,05,15	кв.71 - обесточен лестничный порем. Включили автомат, заменили лампочку	
НОВОСЕЛОВ_6	20,05,15	кв.1 - плохо работает подача г/в по стояку - с кранов идет х/в. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	20,05,15	заменить лампочки накаливания по дому. Заменили	
НОВОСЕЛОВ_6	20,05,15	3 подъезд 5эт считают то коротит лампочка. Заменили светильник	
НОВОСЕЛОВ_6	20,05,15	кв.170 - неисправность проводки. Заявка выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	20,05,15	в 5 подъезде на 3эт заменить датчик - весь раскручен. Устранили неисправность	
НОВОСЕЛОВ_6	21,05,15	кв.1 - в горячую идет хол.вода. Проверили, вода идет горячая	
НОВОСЕЛОВ_6	21,05,15	кв.195 - течет отсекающий винтель по г/в. Заменили кран буксу	
НОВОСЕЛОВ_6	22,05,15	кв.74 - заменить лампочки по 3 подъезду. Заменили 2 патрона м 5 лампочек	
НОВОСЕЛОВ_6	22,05,15	кв.1 - в горячую идет хол.вода. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	23,05,15	в 1 подъезде заменить сгоревшие лампочки.Заменили 2 патрона и 4 лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	23,05,15	в 1 подъезде не работает лифт. Передано в Лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	26,05,15	кв.144 - перекрыть стояк (лопнула гайка на смесители). Перекрыли стояк (для замены самостоятельно)	
НОВОСЕЛОВ_6	26,05,15	кв.22 - забрать показания приборов учета. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	26,05,15	в 3 подъезде на 1эт повесить замочек на щитовую + взять петли. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	03,06,15	кв.1 - посмотреть можно ли поставить автосбросник на стояке г/в. Осмотрено	
НОВОСЕЛОВ_6	04,06,15	кв.106 - в 4 подъезде посмотреть куда поставить пандус. Осмотрено, есть фото	
НОВОСЕЛОВ_6	05,06,15	кв.196 - нет подачи х/в по стояку ванной комнаты. Возможно кто-то самостоятельно перекрыл для работы в квартире, т.к.мы не перекрывали	
НОВОСЕЛОВ_6	06,06,15	кв.100 - лопнулкран - тройник под раковиной. Заменили кран	
НОВОСЕЛОВ_6	07,06,15	6 подъезд 4эт забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	08,06,15	в 4 подъезде заменить сгоревшие лампочки. Заменили сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	08,06,15	кв.63 - нет холодной воды. Осмотреть не смогли,т.к.нет дома	
НОВОСЕЛОВ_6	08,06,15	в 4 подъезде на 4эт нет ручки на мусорной шахте.Купить ручку или найти старую прикрепить шурупами	
НОВОСЕЛОВ_6	09,06,15	сделать обкос территории. Заявка выполнена	9500,00
НОВОСЕЛОВ_6	09,06,15	в 4 подъезде не горит привходе лампочка. Заменили лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	10,06,15	кв.101 - в 3 подъезде по подъезду не отключается свет. Отрегулировали	
НОВОСЕЛОВ_6	11,06,15	кв.131 - доставить ограничитель к мусорной шахте 4 подъезда. Сломан один ограничитель и установить еще дальше 2шт	
НОВОСЕЛОВ_6	14,06,15	кв.69 - забит мусоропровод в 3 подъезде на 3-4 эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	15,06,15	в 5 подъезде на 6эт забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	16,06,15	4-6 подъезды полные колодцы. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	16,06,15	кв.10 - в 1 подъезде проверить лампочки по подъезду. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	17,06,15	в 6 подъезде на 8эт забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	17,06,15	кв.12 - по 2му подъезду пройти по лампочкам.Заменили по всему подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	19,06,15	кв.12 - разбит зеленыйглазок на двери - отамалась половина. Передано в работу, кнопка разбита, но работает	
НОВОСЕЛОВ_6	19,06,15	во 2 подвале стоит сильный запах канализации проверить подвал. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	22,06,15	кв.66 - в 3 подъезде востановить сломанные ограничители. Переустановили ограничители	
НОВОСЕЛОВ_6	22,06,15	кв.22 - заменить лампочки по 1 подъезду. Работали по замене лампочек	
НОВОСЕЛОВ_6	24,06,15	в 6 подъезде на 1эт темно при входе, там где висят почтовые лампочки. Заменили лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	25,06,15	кв.22 - забрать показания по электричеству. Показания забрали	
НОВОСЕЛОВ_6	26,06,15	кв.1-93 - нет горячей воды. Во 2 подъезде в 3х комнатной кварире сорвало кран, самостоятельно перекрыли воду на 1-3 подъезды	

НОВОСЕЛОВ_6	26,06,15	кв.200,204 - заливают квартиру сверху. Затопление из кв.212 - проверены квартиры 200, 204, 208	
НОВОСЕЛОВ_6	26,06,15	кв.208 - заливает квартиру сверху. Перекрыли стояки в кв.212 - была открыта вода в кухне	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,15	кв.140 - обесточена квартира. Осмотрено: сработала защита, включили автомат	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,15	кв.102 - в горячую идет х/в после остановки котельной. Протравили стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	27,06,15	кв.10 - не могут открыть ключом дверь в подъезд. Со слов мастера - дверь открывается хорошо	
НОВОСЕЛОВ_6	28,06,15	кв.209 - в горячую идет хол.вода после запуска котельной. Протравили стояки г/в после остановки котельной	
НОВОСЕЛОВ_6	28,06,15	кв.177 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	28,06,15	кв.38 - о слов - что-то прорвало во 2 подвале. Отменили заявку	
НОВОСЕЛОВ_6	29,06,15	кв.102, 209 - не работает стояк г/в, плохое давление на верхних этажах. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	29,06,15	кв.68, 101 - с горячих кранов идет х/в, была остановка котельной. Стравили систему пошла гор.вода	
НОВОСЕЛОВ_6	30,06,15	в 4 подъезде - сломана пол ветки абрикоса и лежит во дворе на будке теплосети. Дерево убрали	
НОВОСЕЛОВ_6	30,06,15	кв.66 - выдернули ограничители возле 3 подъезда, закрепить. Закрепили	
НОВОСЕЛОВ_6	30,06,15	кв.79 - течет из под гайки. Течет по трубе с перекрытия х/в. Отзвонили 01,07,15 - вода бежать перестала - будет наблюдать - возможно разовое затопление	
НОВОСЕЛОВ_6	июль,15	покос придомовой территории	9500,00
НОВОСЕЛОВ_6	02,07,15	кв.63 - по стояку ванной нет воды. На момент осмотра слесарем вода пошла	
НОВОСЕЛОВ_6	02,07,15	4-6 подъезды проверить канализацию в подвалах. Осмотрено: в подвалах сухо, канализация сходит	
НОВОСЕЛОВ_6	03,07,15	4-6 подъезды проверить канализацию в подвалах. Осмотрено: в подвалах сухо, канализация сходит	
НОВОСЕЛОВ_6	04,07,15	кв.74 - не работает лифт в 3 подъезде. Передано в лифтремонт	
НОВОСЕЛОВ_6	04,07,15	4-6 подъезды проверить подвалы и колодцы. Проверили подвалы, в подвалах сухо	
НОВОСЕЛОВ_6	06,07,15	кв.92 - обесточена квартира. Отгорел нулевой провод	
НОВОСЕЛОВ_6	06,07,15	кв.26 - идет залитие подвала с квартиры. Осмотрено - все заложено кафелем, 10.07.15г. - утечка под полами, работать по устранению будет 15.07.15г.	
НОВОСЕЛОВ_6	07,07,15	отсев 10шт (500,00), щебень 10шт (500,00), цемент 2шт (520,00)	
НОВОСЕЛОВ_6	07,07,15	кв.137 - роверить работу подачи г/в и осмотреть работу обратного давления прибора учета Проверили - темп.нормальная	
НОВОСЕЛОВ_6	07,07,15	кв.106 - в 4 подъезде на 2эт не работает датчик движения. Заменяли лампочку в датчике и отрегулировали	
НОВОСЕЛОВ_6	08,07,15	4-6 подъезды проверить подвалы. Проверено, все сухо	
НОВОСЕЛОВ_6	08,07,15	кв.63 - нет воды по стояку ванной. Требуется замена смесителя	
НОВОСЕЛОВ_6	09,07,15	кв.64 - не работает домофон не проходит звонок на квартиру.Осмотрено: на домофонной трубке был выключен звук	
НОВОСЕЛОВ_6	09,07,15	кв.10 - проверить 1 подвал. Осмотрено: в подвале сухо, канализация сходит	
НОВОСЕЛОВ_6	11,07,15	кв.26 - перекрыть стояки будут искать утечку. Осмотрено: лопнула труба под кафелем - теплые полы. Работа на 15,07,15	
НОВОСЕЛОВ_6	12,07,15	кв.140 - на кухне осмотреть канализацию на 13,07,15 - пробили стояк	
НОВОСЕЛОВ_6	13,07,15	кв.61 - нет подачи г/в по стояку. Завязаны 2х комнатные квартиры - перекрыты по кв.26	
НОВОСЕЛОВ_6	13,07,15	кв.64 - в третьем подвале вода. Почпочвенная вода,нужен насос	
НОВОСЕЛОВ_6	13,07,15	Доставить 2 веника для уборки подъездов. Отвезли и поставили в 1 шахту	
НОВОСЕЛОВ_6	14,07,15	кв.26 - открыть стояки. Стояки не открывали, в кв.26 - еще не устранили аварию	
НОВОСЕЛОВ_6	15,07,15	кв.26 - открыть стояки г/в. Открыли стояк г/в	
НОВОСЕЛОВ_6	15,07,15	кв.198 - слить стояки отопления. Слили стояки отопления и открыли	
НОВОСЕЛОВ_6	15,07,15	кв.101 - проверить стояки отопления - слить. Отменили заявку	
НОВОСЕЛОВ_6	15,07,15	в 3 подвале установить насос, обратиться в кв.131. Насос установили	
НОВОСЕЛОВ_6	16,07,15	в 3 подвале проверить подвал есть вода или нет. Воды в подвале нет	
НОВОСЕЛОВ_6	16,07,15	кв.71 - заменить лампочки по подвалу и над входом в подвал	

НОВОСЕЛОВ 6	17,07,15	кв.205 - подтекает труба отопления (идет опрелсвка). Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ 6	17,07,15	гидравлические испытания (промывка системы отопления) перед отопительным сезоном	38000,00
НОВОСЕЛОВ 6	18,07,15	кв.100 - не проходит с блока вызов на квартиру. Заявка выполнена	
НОВОСЕЛОВ 6	18,07,15	кв.89 - в спальне заплесневел гол комнаты. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	19,07,15	кв.90 - в туалетной комнате по канализационной трубе бежит вода. Определить не удалось, требуется осмотр через перекрытие	
НОВОСЕЛОВ 6	21,07,15	кв.141 - течет батарея. Отменили заявку до звонка	
НОВОСЕЛОВ 6	21,07,15	кв.166 - течет смеситель. Требуется замена смесителя	
НОВОСЕЛОВ 6	21,07,15	кв.19 - течет кран. Устранили неисправность	
НОВОСЕЛОВ 6	21,07,15	кв.131 - восстановить освещени на площадке. Работа по заявке	
НОВОСЕЛОВ 6	21,07,15	кв.1 - слить стояки отопления. Слили стояк	
НОВОСЕЛОВ 6	22,07,15	в 3 подъезде на 4эт забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	22,07,15	кв.22 - сделать обкос территории. Траву покосили дополнительно у 1го подъезда за домом	1800,00
НОВОСЕЛОВ 6	22,07,15	кв.141 - течет батарея. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ 6	24,07,15	Заменить лампочки во 2 подъезде, в 6 подъезде. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ 6	24,07,15	кв.150 - капает винтель перед счетчиком. Подтянули гайку	
НОВОСЕЛОВ 6	25,07,15	кв.22 - забрать листы показания. Листы забрали	
НОВОСЕЛОВ 6	25,07,15	4-5 подъезды забит мусоропровод. Нужно срезать замок, хозяин в отъезде	
НОВОСЕЛОВ 6	27,07,15	кв.17 - течет под ванной. Никого нет дома	
НОВОСЕЛОВ 6	27,07,15	кв.1 - перекрыть стояк г/в. Перекрыли стояки г/в	
НОВОСЕЛОВ 6	28,07,15	кв.17 - течет под ванной. Заявку отменили	
НОВОСЕЛОВ 6	28,07,15	капают краны в подвале 1 подъезда. Закрыли стояк отопления	
НОВОСЕЛОВ 6	28,07,15	кв.117 - течет батарея. Подтянули	
НОВОСЕЛОВ 6	30,07,15	снять паутину веником над дверьми - вход в подъезды. Передали в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	30,07,15	кв.132 - на 7эт установили стену, теперь надо заново сделать освещение. Перезакрепили проводку	
НОВОСЕЛОВ 6	31,07,15	кв.102 - на площадке нет лампочки. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ 6	31,07,15	кв.132 - заменить лампочку на улице, вход в подезд. Заменяли лампочку	
НОВОСЕЛОВ 6	31,07,15	кв.63 - проверить смесители. Подтянули гусак	
НОВОСЕЛОВ 6	01,08,15	кв.131 - дымит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	01,08,15	в.209 - заливают квартиру сверху. Осмотрено: в верхней кв-ре тек сифон - устранили	
НОВОСЕЛОВ 6	01,08,15	кв.55 - во 2 подъезде шум воды. Обследовали подвал - утечку не обнаружили	
НОВОСЕЛОВ_6	02,08,15	кв.48 - проверить подвалы 1,2,3 - запах канализации. Проверили подвалы, утечек по подвалу нет, канализация сходит, колодцы работают	
НОВОСЕЛОВ 6	03,08,15	в 3 подъезде течет канализация в подвале. Прочистили канализацию в подвале	
НОВОСЕЛОВ 6	03,08,15	кв.1 - со слов: под напряжением труба и батарея, на 04,08,15 с утра. Перекрутили розетку	
НОВОСЕЛОВ 6	03,08,15	кв.24 - течет кровля. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ 6	03,08,15	установить насос в 3 подвале. Установили	
НОВОСЕЛОВ 6	04,08,15	кв.143а - подтекает труба перед счетчиком. Устранили неисправность	
НОВОСЕЛОВ 6	04,08,15	восьмиэтажный блок 1 подъезд - сорвало железо на парапете дома, весит на одном гвозде. Закрепили лист	
НОВОСЕЛОВ 6	06,08,15	кв.131 - где-то подтекает под раковиной. Подтянули гайку на шланге	
НОВОСЕЛОВ 6	06,08,15	кв.52 - запах канализации с подвала. Проверили 2-3 подвалы канализация рабочая - остатки стоков	
ОВОСЕЛОВ_6	06,08,15	1 подъезд - отремонтировать щитовые - кабельные ниши внизу у пола железные вставки они где-то согнуты все выровнять. Заявка выполнена	
ОВОСЕЛОВ_6	07,08,15	1-2 подъезды - нет освещения над подъездами. Работали по заявке - меняли лампочки	
ОВОСЕЛОВ_6	07,08,15	кв.177 - закрепить дверь выхода на чердак. Повесили замок	
ОВОСЕЛОВ 6	08,08,15	кв.219 - нет света. Включили автомат на подъезд	

НОВОСЕЛОВ_6	08,08,15	6 подъезд - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	08,08,15	кв.64 - сломано дерево - вишня. Все проверено - все обпилено	
НОВОСЕЛОВ_6	11,08,15	кв.155 - из кранов горячей воды идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	11,08,15	кв.106 - мигает свет в квартире. Зачистил и подтянул контакты	
НОВОСЕЛОВ_6	12,08,15	кв.177-209 - завоздушены стояки горячей воды (после остановки котельной). Протрваили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	12,08,15	кв.63 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	13,08,15	4 подъезд - на лифтовой площадке нет освещения. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	14,08,15	проверить подвалы. Канализация сходит - подвалы сухие	
НОВОСЕЛОВ_6	15,08,15	сделать обкос территории. Обкос территории выполнен	9500,00
НОВОСЕЛОВ_6	16,08,15	кв.131 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	17,08,15	кв.177 - плохо работает стояк горячей воды - долго сливают воду. Протравил стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	18,08,15	Страхование лифтов	8297,88
НОВОСЕЛОВ_6	18,08,15	5 подъезд - плохо работает доводчик. Заменена тяга на доводчике, смазали дверь	
НОВОСЕЛОВ_6	18,08,15	кв.99 - слить стояки отопления. Слили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	18,08,15	кв.79 - выдавливает канализацию в подвал - осмотреть. Прочистили выход на колодец	
НОВОСЕЛОВ_6	18,08,15	5 подъезд - не работает лифт. Передано в "Лифтремонт"	
НОВОСЕЛОВ_6	18,08,15	5 под. 8 эт. - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	19,08,15	кв.141 - забила канализация. Прочистить не смогли, нужны жильцы из кв.137	
НОВОСЕЛОВ_6	20,08,15	кв.101 - убрать мусор с тех.этажа. Мусор убрали	
НОВОСЕЛОВ_6	21,08,15	кв.141 - забила канализация - кухня. Необходимо разобрать стояк на 9 этаже	
НОВОСЕЛОВ_6	22,08,15	кв.173 - плохо работает кухонная канализация. По приезду слесаря никого нет дома - на звонок не отвечают	
НОВОСЕЛОВ_6	22,08,15	кв.141 - забит стояк канализации. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	24,08,15	кв.182 - труба горячей воды пошла шишками. Осмотрено	
НОВОСЕЛОВ_6	24,08,15	кв.166 - подтекает канализация на кухне. Прочистили кухонную канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	25,08,15	5 подъезд - убрать строительный мусор с этажей. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	25,08,15	кв.116 - слить отопление. Слили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	26,08,15	кв.173 - течет канализация. На момент осмотра слесарем канализация сходит, устранят своими силами	
НОВОСЕЛОВ_6	26,08,15	4 подъезд - отрегулировать доводчик и проверить уплотнительную резинку. Доводчик отрегулировали	
НОВОСЕЛОВ_6	28,08,15	кв.72 - над входом нет освещения. Заменить датчик день-ночь. Датчик работает	
НОВОСЕЛОВ_6	28,08,15	кв.126 - слить стояки отопления. Стояки отопления слили	
НОВОСЕЛОВ_6	28,08,15	кв.112 - проверить открыты ли стояки подачи воды по ванной комнате. Забит смеситель - прочистить	
НОВОСЕЛОВ_6	28,08,15	5 подъезд - скрипит входная дверь. Дверь исправна	
НОВОСЕЛОВ_6	31,08,15	2 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	05,08,15	кв.166 - запах канализации с подвала, в квартире течет винтель. Отремонтировали смеситель	
НОВОСЕЛОВ_6	01,09,15	кв.126 - течет кран на батарее. Передан телефон слесаря для работ самостоятельно	
НОВОСЕЛОВ_6	01,09,15	2 подъезд - нет света по подъезду. Работа по заявке выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	01,09,15	кв.155 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк полотенцесушителя	
НОВОСЕЛОВ_6	01,09,15	2 подъезд - в подвале течет канализация. Канализацию прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	02,09,15	4 подъезд - запах из подвала - осмотреть. Ничего не обнаружено	
НОВОСЕЛОВ_6	02,09,15	кв.155 - течет смывной бачок. Требуется замена запорной арматуры	
НОВОСЕЛОВ_6	02,09,15	2 подъезд - убрать доски за мусорными шахтами. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	02,09,15	кв.146 - сильно скрипит дверь в подъезд. Вычистил краску с навесов, смазали дверь	
НОВОСЕЛОВ_6	03,09,15	кв.24 - нет давления воды. Тонкой струйкой идет вода. Прочистил сеточку на смесителе	
НОВОСЕЛОВ_6	04,09,15	2-3 подвалы - осмотреть работу канализации в подвалах. Все в рабочем состоянии	
НОВОСЕЛОВ_6	05,09,15	кв.131 - взорвался светильник в тамбуре. Замена лампочек по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	05,09,15	кв.96 - сильный шум воды в подвале - проверить. Прочистили канализацию - выход на колодец	
НОВОСЕЛОВ_6	06,09,15	кв.195 - забит мусоропровод	

НОВОСЕЛОВ_6	06,09,15	5 подъезд - не работает лифт. Передано в работу в "Лифтремонт"	
НОВОСЕЛОВ_6	06,09,15	3 подъезд - течет холодная вода в подвале. Течет канализация - прочистили канализацию - выход на колодец	
НОВОСЕЛОВ_6	07,09,15	кв.36 - слить отопление. Отопление слили	
НОВОСЕЛОВ_6	07,09,15	кв.209 - из горячего крана идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	07,09,15	3 подвал - включить насос. Насос включили	
НОВОСЕЛОВ_6	08,09,15	6 подъезд - нет света над входом в подъезд и у почтовых ящиков. Работа выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	08,09,15	кв.143 - подтекает труба полотенцесушителя. Требуется замена американки	
НОВОСЕЛОВ_6	08,09,15	кв.143 - течет полотенцесушитель. Перекрыли стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	09,09,15	кв.209 - из горячего крана идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	10,09,15	6 подъезд - заменить лампочки возле почтовых ящиков. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	12,09,15	отвезти стройматериалы. Работа по заявке выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	14,09,15	кв.36 - закрыть стояк отопления. Перекрыли стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	15,09,15	кв.74 - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	15,09,15	кв.10 - привезти три метлы для уборки территории. Отвезли 3 метлы дворнику	
НОВОСЕЛОВ_6	15,09,15	кв.61 - из кранов горячей идет холодная вода. Стравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	16,09,15	кв.102 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Стравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	16,09,15	уборщица - в 1 подвале течет стояк канализации - мокрая стена. Соединили стояк канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	16,09,15	кв.131 - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	17,09,15	кв.63 - из кранов горячей идет холодная вода. Стравили стояки горячей воды - выезжали 3 раза	
НОВОСЕЛОВ_6	18,09,15	кв.63 - стравить систему горячей воды. Протравили стояки горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	19,09,15	кв.17 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Проверили, обратка в доме холодная и на выходе тоже. Передана заявка в "Теплосеть"	
НОВОСЕЛОВ_6	21,09,15	4 подъезд - забит мусоропровод 6-7 этажи. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	22,09,15	кв.131 - забита мусорная шахта на 8 этаже. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	23,09,15	кв.63 - обесточен подъезд. Сработала защита - включили автомат	
НОВОСЕЛОВ_6	23,09,15	проверить подвалы. В подвале сухо - канализация сходит	
НОВОСЕЛОВ_6	23,09,15	кв.126 - на трубе отопления шишка - осмотреть. Осмотрено	
НОВОСЕЛОВ_6	24,09,15	5 подъезд - проверить освещение по подъезду. Работали по замене лампочек	
НОВОСЕЛОВ_6	25,09,15	кв.202 - текут швы. Передали альпинистам в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	25,09,15	нет освещения по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочек по подъездам	
НОВОСЕЛОВ_6	25,09,15	4 подъезд - требуется срезать лавочку возле подъезда. Выполнено	
НОВОСЕЛОВ_6	25,09,15	кв.22 - нет питания на датчик движения. Проверено - датчик работает	
НОВОСЕЛОВ_6	26,09,15	кв.2 - отрегулировать бачок. Отрегулировали запорную арматуру	
НОВОСЕЛОВ_6	26,09,15	кв.112 - забила канализация - кухня. Прочистили лежак канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	27,09,15	кв.116 - слить стояки отопления. Проверили и слили стояки систему	
НОВОСЕЛОВ_6	27,09,15	5 подъезд - на 1 этаже стоит лифт и все время хлопают двери. Передано в "Лифтремонт"	
НОВОСЕЛОВ_6	29,09,15	кв.22 - не срабатывает датчик движения. На момент осмотра датчик работал	
НОВОСЕЛОВ_6	29,09,15	кв.37 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	29,09,15	кв.198 - подтекает полотенцесушитель. Подтянул американки	
НОВОСЕЛОВ_6	29,09,15	1 подвал - течет канализация в подвале. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	30,09,15	кв.63 - нет света по подъезду. Выбило автомат на подъезд, заменили 2 лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	30,09,15	кв.177 - осмотреть стояк канализации. Осмотрено - требуется замена стояка	
НОВОСЕЛОВ_6	30,09,15	кв.121 - перекрыть воду и заменить кран. Перекрыли и открыли стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	30,09,15	5 и 6 подъезд - убрать мусор из подъездов. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	30,09,15	кв.206 - не работает домофон. Передано в работу мастеру	

НОВОСЕЛОВ_6	01,10,15	1 подъезд - проверить подвал. Подвал проверили - сухо	
НОВОСЕЛОВ_6	02,10,15	кв.40 - забита канализация в 3 подвале. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	02,10,15	кв.191 - шишки на трубе отопления полипропилен. На трубе шишка - требуется установить муфту диам.25	
НОВОСЕЛОВ_6	03,10,15	кв.1 - осмотреть подвал открыть смотровые окна - чтобы продувало подвал - т.к.стоит запах канализации. Прочистили лежак канализации	
НОВОСЕЛОВ_6	05,10,15	4 подъезд - восстановить лавочку возле подъезда. Лавочку вернули на место	
НОВОСЕЛОВ_6	05,10,15	кв.29 - забита канализация в подвале. Прочистили лежак в подвале	
НОВОСЕЛОВ_6	06,10,15	кв.2 - обесточена квартира. Выполнена работа	
НОВОСЕЛОВ_6	06,10,15	кв.7 - течет канализация в подвале. Канализацию прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	07,10,15	1 подъезд - запах канализации в подвале. Не смогли прочистить - требуется замена тройника диам.100	
НОВОСЕЛОВ_6	07,10,15	кв.74 - не горит лампочка на 3 этаже. Заменяли лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	07,10,15	4 подъезд - установить на место лавочку. Лавочку установили	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,15	кв.44 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	09,10,15	кв.29 - течет канализация в подвале - определить. Воды набежало - но труба идет идет по полу - определить не удалось	
НОВОСЕЛОВ_6	09,10,15	кв.138 - с блока не проходит вызов на квартиру - в трубке шум. Отменили заявку	
НОВОСЕЛОВ_6	11,10,15	1 подвал - лопнула труба канализации. В подвале стоки выдавливают - полно воды. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	11,10,15	6 подъезд 5 этаж - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,15	кв.177 -146 - холодные батареи. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,15	кв.74 - нет освещения на площадке. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,15	1 подвал - забита канализация. Прочистили канализацию в подвале	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,15	кв.24 - 3 подъезд - шум воды в подвале. Открыт сбросник на отоплении	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,15	кв.139 - капает кран на трубе отопления. Требуется перепаять кран на перемычке диам.20	
НОВОСЕЛОВ_6	12,10,15	кв.154 -143 -61 -63 -60 - холодные батареи. Протравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.157 -24 -17 -19 -61 -155 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	4 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Лампочки по подъезду заменили	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.24 - на тех.этаже течет труба. Устранили неисправность	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.19 - в горячую идет холодная вода. Стравили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.24 -89 - холодные батареи. Открыли стояки отопления в подвале	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.157 -5 подвал - в подвале течет отопление. В подвале сухо - шум от насоса на отоплении	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.139 - требуется перепаять кран на перемычке диам.20 - стояк перекрыт. Работу выполнили самостоятельно- открыть стояк	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	кв.139 - открыть стояк отопления. Стояк открыли	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,15	1 подвал течет горячая вода в подвале. Закрыли сбросники на отоплении	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,15	кв.61 - разбиты окна по подъезду. Работал по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,15	кв.68 - висит кабель - убрать. Сняли кабель	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,15	4 подъезд - застеклить раму на 10 этаже. Застеклили раму	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,15	кв.154 - холодные батареи. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,15	5 подъезд - проверить подвал - шум воды в подвале. Был открыт сбросник на отоплении - закрыли	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,15	кв.138 -123 -60-63 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	кв.74 - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	кв.103 - парит из подвала. В подвале были открыты сбросники на отоплении - был открыт подвал - на тех.этаже сломана дверь. Закрыли сбросники и подвал	

НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	кв.17 - холодные батареи. Слесарь работает по заявке - проверят в каком состоянии батареи. Высказала, что не отвечаем именно на ее телефонные звонки	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	1 подъезд - сильный запах канализации и осмотреть колодцы. Осмотрел подвал - канализация работает. Набежала горячая вода	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	кв.74 - забит мусоропровод. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	кв.17 -21 - не прогреты стояки отопления. Кв.22 не открыла решетку за которой находится сбросник	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,15	кв.7 -41 -138 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	16,10,15	кв.88 -9 -138 - не полностью прогреты батареи. Проверено нет должного давления	
НОВОСЕЛОВ_6	17,10,15	кв.154 - холодные батареи. Работали по заявке	
НОВОСЕЛОВ_6	18,10,15	кв.63 - холодные батареи. Протравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	18,10,15	6 подъезд - убрать мусор с 6 и 5 этажей. Вынесли все, что стояло на площадках	
НОВОСЕЛОВ_6	19,10,15	кв.63 - холодные батареи. Протравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	19,10,15	кв.133 - течет горячая вода. Капает сверху, но верхних соседей нет дома - до звонка	
НОВОСЕЛОВ_6	19,10,15	кв.48 - открыта дверь на чердак - там живут бомжи. Замок повесили	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.91 - 14 - холодные батареи по стояку. Перезвонили - ответили, что все работает	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.154 -146 - холодные батареи. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.146 - холодные батареи. Стравили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.138 - опять холодные батареи. Систему стравили	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.1 - нет света по подъезду. Заменяли лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.63 - проверить, как работает отопление. На момент осмотра батареи горячие	
НОВОСЕЛОВ_6	20,10,15	кв.138 - холодные батареи. Стравили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	21,10,15	кв.202 - холодные батареи - спальня. Систему стравили	
НОВОСЕЛОВ_6	21,10,15	кв.131 - нет освещения на 1 этаже. Заменяли лампочки по дому	
НОВОСЕЛОВ_6	21,10,15	кв.63 -60 - холодные стояки отопления. Протравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	21,10,15	кв.146 - холодный стояк отопления. Стравили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	22,10,15	кв.23 -61 - холодные батареи. Стравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	22,10,15	кв.22 - закрыть вытяжную шахту сеткой от голубей. Работу выполнили	
НОВОСЕЛОВ_6	22,10,15	кв.61 -138 - холодные батареи. Батареи в двух квартирах прогреты наполовину - требуют, чтобы прогрелись полностью	
НОВОСЕЛОВ_6	23,10,15	кв.61 - стояк отопления не прогреет. В квартире неправильный контур батареи - выровняли	
НОВОСЕЛОВ_6	23,10,15	кв.121 - второй ввод отопления на дом - утверждает, что батареи горячие - невыносимо жарко - спрашивает зачем так топят	
НОВОСЕЛОВ_6	25,10,15	4 подъезд - забит мусоропровод 6-7 эт. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ_6	25,10,15	кв.138 - холодные батареи. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	26,10,15	кв.146 - невыносимо жарко в квартире - можно ли убавить температуру. Прикрутить нет возможности, еще не все стояки по дому полностью прогреты	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,15	кв.29 - плохо прогреты батареи в комнатах. Стравливали систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	28,10,15	кв.138 - остыли стояки отопления. Был закрыт кран на стояке - открыли - протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	29,10,15	кв.138 - холодные батареи. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	29,10,15	кв.19 - течет отсекающий вентиль. До покупки - позвонят	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,15	кв.29 - течет вода в подвале. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	30,10,15	кв.64 - забилась канализация - кухня. Прочистили канализацию - 2 раза	
НОВОСЕЛОВ_6	31,10,15	кв.29 - забит мусоропровод. Передано в работу	

НОВОСЕЛОВ_6	31,10,15	кв.181 - течет канализация. Прочистили канализацию - выезжали 2 раза	
НОВОСЕЛОВ_6	31,10,15	кв.75 - перекрыть стояки горячей воды для работ самостоятельно.	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,15	кв.63 - на первой площадке где лифт висит лампочка на проводах и очень низко. Установлен настенный патрон и заменили 3 лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,15	3 подъезд - нет освещения на лифтовой площадке. Восстановлена работа АВ - заменено 5 лампочек	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,15	кв.177 - из кранов горячей идет холодная вода - после остановки котельной. Систему стравили	
НОВОСЕЛОВ_6	03,11,15	кв.96 - на площадке - где мусоропроводная шахта - течет батарея. Требуется замена прокладки на американке	
НОВОСЕЛОВ_6	04,11,15	кв.209 - 6 подъезд 8 эт. - закрепить металлический лист на этаже за мусоропроводом. Работа по заявке выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	04,11,15	6 подъезд - заменить лампочки по подъезду - делают ремонт в подъезде. Заменили сгоревшие лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,15	кв.177 - холодные батареи. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,15	кв.74 - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,15	кв.96 - заменить прокладки на американке на батарее в подъезде. Прокладку заменили	
НОВОСЕЛОВ_6	05,11,15	кв.63 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Систему протравили	
НОВОСЕЛОВ_6	06,11,15	кв.177 - холодные батареи в квартире. Протравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	06,11,15	кв.152 - заменить кран-буксу. Работу выполнили - кран заменили	
НОВОСЕЛОВ_6	07,11,15	кв.75 - течет полотенцесушитель. Перекрыли стояк для замены полотенцесушителя	
НОВОСЕЛОВ_6	08,11,15	кв.75 - открыть подачу горячей воды - устранили. Открыли стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	09,11,15	проверить окна по всему дому. Окна закрыли - замена не нужна	
НОВОСЕЛОВ_6	09,11,15	отсочила деревянная облицовка при входе в лифтовую кабинку. Закрепили деревянную облицовку	
НОВОСЕЛОВ_6	09,11,15	кв.117 -60 - холодные стояки отопления. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	10,11,15	кв.24 - холодный полотенцесушитель. Открыли кран	
НОВОСЕЛОВ_6	11,11,15	кв.104 - 4 подъезд - в подъезде холодная батарея. Стравить нельзя - отсутствует сбросник	
НОВОСЕЛОВ_6	11,11,15	кв.2 - холодные батареи в зале. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	11,11,15	кв.140 -138 - холодные батареи в квартире. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	12,11,15	1 подвал - течет канализация. Разъединилась труба - собрали	
НОВОСЕЛОВ_6	13,11,15	кв.63 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	13,11,15	кв.22 - по периметру крыши сорваны куски железа. Закрепили железо на парапете	
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,15	кв.210 - под ванной появляется лужа воды - определить утечку. Течет из-под крепления смесителя - требуется переустановить	
НОВОСЕЛОВ_6	15,11,15	кв.168 - 5 подъезд - нет освещения перед входом в подъезд и проверить лампочки по подъезду. Заменили 8 лампочек по 4 5-6 подъездам. В 5 подъезде включили автомат на освещение	
НОВОСЕЛОВ_6	16,11,15	кв.102 - после бури оборваны шнуры с крыши, они висят на пол окна. Провода убрали, чтобы не мешали	
НОВОСЕЛОВ_6	16,11,15	кв.2 - холодные батареи в зале. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	16,11,15	проверить давление на отоплении. Проверили давление на отоплении	
НОВОСЕЛОВ_6	16,11,15	кв.214 - заменить стекла в сушилке. На момент осмотра заявителя не было дома	
НОВОСЕЛОВ_6	17,11,15	2 подъезд - проверить освещение по подъезду, Заменили лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	17,11,15	кв.138 - холодные батареи. Протравили стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	17,11,15	3 подъезд с торца - из под земли бьет фонтан. Порыв холодной воды - передано в "Водоканал"	
НОВОСЕЛОВ_6	18,11,15	кв.138 - заменить лампочку в подъезд. Замена лампочек по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	18,11,15	кв.103 - запах краски в подвале и по подъезду - просят убрать. Перенесли банки с краской в другое время	
НОВОСЕЛОВ_6	18,11,15	кв.7 - холодные батареи. Стравили стояки отопления	

НОВОСЕЛОВ_6	18,11,15	5 подвал - проверить подвал - определить утечку. На момент осмотра утечки нет	
НОВОСЕЛОВ_6	21,11,15	кв.131 - мигает свет в квартире. Работа по заявке выполнена	
НОВОСЕЛОВ_6	23,11,15	кв.200 - из крана горячей воды идет холодная. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	24,11,15	кв.190 - течет кран перед счетчиком. Отменили заявку	
НОВОСЕЛОВ_6	25,11,15	дворник - передать 3 метлы для уборки двора. Отвезли метлы	
НОВОСЕЛОВ_6	26,11,15	2 подъезд - заменить датчик движения. Датчик движения рабочий - заменили патрон в плафоне, заменили лампочки по подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	27,11,15	кв.107 - забита канализация в сан.узле. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	27,11,15	кв.188 - плохо работает подача горячей воды - осмотреть. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	28,11,15	кв.40 - течет канализация в подвале. Прочистили выход на колодец	
НОВОСЕЛОВ_6	30,11,15	кв.200 - из кранов горячих идет холодная вода. Подача теплая 45гр, обратка еще меньше, проблема в котельной	
НОВОСЕЛОВ_6	01,12,15	кв.162 - обесточено пол квартиры. Сработала защита - включили автомат	
НОВОСЕЛОВ_6	02,12,15	белизна гель 1100г 24шт (1077,60), жидкое мыло (яблоко) 5л 2шт (188,60), жидкое мыло (персик) 5л 2шт (188,60)	1454,80
НОВОСЕЛОВ_6	03,12,15	кв.75 - надувается труба горячей воды и с нее течет. Перекрыли стояк горячей воды - устранят самос оятельно	
НОВОСЕЛОВ_6	04,12,15	кв.173 - течет канализация - кухня. Прочистили канадизацию	
НОВОСЕЛОВ_6	05,12,15	кв.148 - вздулась труба полипропиленовая горячей воды есть следы затопления. Вздулись трубы - требуется пайка	
НОВОСЕЛОВ_6	08,12,15	кв.139 - гремит вся крыша над вытяжкой или выше. Закрепили жесьть на парапете	
НОВОСЕЛОВ_6	09,12,15	кв.124 - забилась канализация - кухня. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	10,12,15	4 подъезд - холодная батарея в подъезде. Батарея горячая	
НОВОСЕЛОВ_6	10,12,15	4 подвал - стоит вода в подвале. Проверено - колодцы рабочие сухие, но в подвале натекло от предыдущего затопления	
НОВОСЕЛОВ_6	10,12,15	кв.177 - из горячего крана идет холодная вода. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	11,12,15	кв.22 - заменить лампочки по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	11,12,15	3 подвал - течет канализация в подвале. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	13,12,15	кв.40 - в подвале течет канализация. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	14,12,15	кв.51 - перекрыть стояки горячей и холодной воды по ванной. Перекрыли стояки	
НОВОСЕЛОВ_6	15,12,15	уборщица - привезти для уборки веник -2 шт, перчатки-4 шт, белизну, моющие средства, тряпки. Инвентарь для уборки передали	
НОВОСЕЛОВ_6	16,12,15	кв.2 - холодные батареи. Стравили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	16,12,15	кв.143а - течет труба холодной воды. Подтянули краны	
НОВОСЕЛОВ_6	18,12,15	кв.200 - из кранов горячей воды идет холодная вода. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	18,12,15	6 подъезд - нет света возле лифта и по подъезду. Заменили 3 лампочки	
НОВОСЕЛОВ_6	18,12,15	осмотреть подвалы - проверить утечку канализации. Осмотрены подвалы - в подвалах сухо - утечек нет	
НОВОСЕЛОВ_6	21,12,15	кв.1 - заменить лампочки накаливания по дому. Заменили сгоревшие лампочки по дому	
НОВОСЕЛОВ_6	23,12,15	4 подъезд - течет вода перед домом - осмотреть. Осмотрено - сделаны фото - передано в "Водоканал"	
НОВОСЕЛОВ_6	23,12,15	кв.63 - из кранов горячей идет холодная вода. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	24,12,15	кв.63 -74 -102 - холодные батареи. Протравили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	24,12,15	5 -6 подвалы - между подъездами убрать сломанный унитаз и кирпичи. Строительный мусор убрали	
НОВОСЕЛОВ_6	24,12,15	кв.164 - забрать показания. Показания забрали	
НОВОСЕЛОВ_6	25,12,15	температура стояков 39 -38, 34 -26, на улице +5	
НОВОСЕЛОВ_6	26,12,15	железном ящике на улице, где находятся механические счетчики - открыли	
НОВОСЕЛОВ_6	27,12,15	кв.138 - холодные стояки отопления - на улице +13. Стравили систему	

