

Обязательные работы по содержанию дома (п.1-11 расшифровка тарифов)

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)	Сумма
НОВОСЕЛОВ 6	02,01,12	забит стояк мусоропровода. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	03,01,12	кв.44 - Прочистка канализации в туалете	
НОВОСЕЛОВ 6	07,01,12	кв.71 - плохо прогревается отопительный стояк, зал. Стравил воздух в подвале. Темп-ра в комнате нормальная, батареи теплые	
НОВОСЕЛОВ 6	09,01,12	кв.155 - чуть теплые полотенцесушитель. В кв-рн дома никого не было, поднялся на верхний этаж- полотенчики теплые	
НОВОСЕЛОВ 6	10,01,12	6 подъезд - не горит свет при входе в подъезд и коридорчике. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	11,01,12	кв.50 - перегорел свет в ванной комнате. Сделали, заменили 2 лампочки	
НОВОСЕЛОВ 6	14,01,12	кв.59 - искрит в щитке, мегает свет в квартире. Выгорела нулевая колодка, неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ 6	15,01,12	кв.21 - мокрая стена в квартире. Вероятность разовое затопление.	
НОВОСЕЛОВ 6	16,01,12	кв.60 - замена лампочки на площадке	
НОВОСЕЛОВ 6	17,01,12	5 подъезд - замена лампочек на площадках	
НОВОСЕЛОВ 6	18,01,12	кв.10 - замена сгоревшей лампочки при входе в подъезд и по проему	
НОВОСЕЛОВ 6	21,01,12	кв.1 - чуть теплые батареи. На подаче воды 58, на обратке 42 на обратке	
НОВОСЕЛОВ 6	26,01,12	2подъезд 4 эт. - Застекление окна в двери при входе в сушилку	
НОВОСЕЛОВ_6	26,01,12	кв.1 - жалобы на плохое отопление. Проверено: в кв.1 - нет дома хозяев. В кв.111 - жильцы ответили, что на данный момент батареи по горячей чем вчера. Температура на обратке 52 градусов	
НОВОСЕЛОВ_6	28,01,12	кв.144 - забита канализация. Замерзла канализация, поставили перемычку	
НОВОСЕЛОВ 6	30,01,12	кв.66 - замена сгоревшей эл.лампочки напротив кв.75-76	
НОВОСЕЛОВ 6	31,01,12	кв.143 - холодные стояки отопления. Пролили стояки отопления	
НОВОСЕЛОВ 6	03,02,12	нет света при входе в 4й и 5й подъезды. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	06,02,12	кв.62 - топит соседей. Перекрыли в кв-ре горячую воду на кухне	
НОВОСЕЛОВ 6	07,02,12	кв.54 - замена 2 эл.лампочек	
НОВОСЕЛОВ_6	08,02,12	кв.1 - в кв-ре после 9:00 часов поступает по стояку подачи плохо прогретая вода. Кв-ра обследована - разводка кв-ры стоит на обратке кв-ра последняя. Температура воды остывает доходя до кв-ры.	
НОВОСЕЛОВ 6	10,02,12	кв.1 - на кухне нет г/в. Передано слесарю	
НОВОСЕЛОВ 6	11,02,12	кв.101 - плохо поступает вода в ванной комнате. Перед счетчиком забит кран и все связано пробой.	
НОВОСЕЛОВ 6	13,02,12	кв.54 - плохое давление х/в	
НОВОСЕЛОВ 6	14,02,12	кв.63 - нет х/в	
НОВОСЕЛОВ 6	17,02,12	кв.66 - регулировка доводчика. Дмофон-Сервис	
НОВОСЕЛОВ 6	17,02,12	кв.66 - на 1м эт.у лифта замена эл.лампочки	
НОВОСЕЛОВ 6	18,02,12	кв.45 -замена входного крана г/в на кухне	
НОВОСЕЛОВ 6	19,02,12	кв.98 - в 3м подвале при входе течь трубы. Выполнение: пробита канализация в подвале	
НОВОСЕЛОВ 6	21,02,12	кв.66 - нет света у лифта и на площадке. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	22,02,12	кв.1 - прочистка канализации в туалете	
НОВОСЕЛОВ 6	27,02,12	кв.155 - замена лампочек на этаже	
НОВОСЕЛОВ_6	март,12	моющее средство Зодиак 5л 1шт (90,00); тряпка половая 13метров (975,00); веник 2шт (200,00); перчатки рабочие 1пара (15,00); перчатки резиновые 1пара (25,00); ветошь д/пола 1шт (50,00); белтина-гель 1шт (38,00); м.пропер 1шт (55,00); вантус 1шт (50,00); перчатки латекс 3пары (75,00)	1533
НОВОСЕЛОВ 6	02,03,12	кв.177 - засор внутреквартирной канализации. Канализация прочищена	
НОВОСЕЛОВ 6	02,03,2	кв.215 - осмотр канализационного стояка в квартире. Пришло в негодность труба, сделано фото	
НОВОСЕЛОВ 6	04,03,12	кв.59 - нет света в кв-ре, оплавилась провода. Выполнено	
НОВОСЕЛОВ 6	12,03,12	кв.71 - Замена лампочки на площадке	
НОВОСЕЛОВ 6	14,03,12	кв.138 - сломана петля на крышке люка-выход на тех.этаж. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	17,03,12	кв.144 - течь воды в подвале. Прочистили канализацию	

НОВОСЕЛОВ 6	17,03,12	кв.63-144 - Отрегулировать доводчик двери, не работает "Домофон" - Заявка передана Максиму (обслуживание домофонов)	
НОВОСЕЛОВ 6	21,03,12	кв.155 - холодные батареи в зале и на кухне. Протравили воздух	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,12	кв.160 - двери с домофоном не работает доводчик на двери, хлопает дверь. Проверено: на двери доводчик работает хорошо. Плохо работают магниты	
НОВОСЕЛОВ_6	24,03,12	кв.63, 101, 138, 160 - жалобы на плохое отопление, холодные батареи. Нет циркуляции отопления. Котельная не дает тепло, подача 29 ⁰ обратка 32 ⁰	
НОВОСЕЛОВ 6	26,03,12	течь канализации в подвале. Забиты центр.колодцы, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ 6	27,03,12	кв.155-143-146, 37, 33 - холодные стояки отопления. Стравили	
НОВОСЕЛОВ 6	28,03,12	кв.61, 63, 143 - холодные стояки отопления. Стравил систему отопления	
НОВОСЕЛОВ 6	28,03,12	кв.138 - из горячего крана идет чуть теплая вода, плохо топят. Теплосеть работает по температ.режиму	
НОВОСЕЛОВ 6	29,03,12	кв.155 - в кухне и в зале холодно, протравили систему	
НОВОСЕЛОВ 6	29,03,12	кв.61, 63, 119, 220 - холодные батареи. Стравил системы	
НОВОСЕЛОВ 6	29,03,12	кв.115 - течет труба отопления. Подтянули на кв-ре все американки	
НОВОСЕЛОВ 6	29,03,12	кв.52 - сорвало трубу отопления. Исправлено	
НОВОСЕЛОВ 6	30-31,03,12	кв.209 - холодные стояки отопления. Пролил два стояка отопления	
НОВОСЕЛОВ 6	01,04,12	кв.74 - холодные батареи холодной воды. Пролил 4шт стояков	
НОВОСЕЛОВ 6	02,04,12	кв.122 - в угловой комнате холодные батареи с субботы. Прочистили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ 6	02,04,12	кв.74 - холодные батареи в зале. Не открыла дверь	
НОВОСЕЛОВ 6	02,04,12	кв.1 - холодные батареи в зале. Самостоятельно затеплились	
НОВОСЕЛОВ 6	03,04,12	1 подъезд - 1,2 эт и 2 подъезд 10эт - замена 3х лампочек	
НОВОСЕЛОВ 6	03,04,12	6 подъезд - при входе течет расширительный бачок. Неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ 6	09,04,12	кв.3 - прочистка канализации на кухне.	
НОВОСЕЛОВ 6	09,04,12	кв.71 - замена лампочки на 1м эт над почтовыми ящиками	
НОВОСЕЛОВ 6	10,04,12	кв.152 - подтекает американка. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	10,04,12	кв.66 - обещали спил деревьев, завтра производят побелку. Исполнено	
НОВОСЕЛОВ 6	12,04,12	2 подъезд 10эт и 1 подъезд 4эт - замена сгоревших лампочек. Регулировка доводчика - смазали навесы	
НОВОСЕЛОВ 6	13,04,12	кв.63 - плохо убирает дворник. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	19,04,12	кв.121 - замена сгоревшей эл.лампочки на площадке	
НОВОСЕЛОВ_6	19,04,12	кв.91 - обесточена кв-ра с 3:00 ночи.в кв-ре вырвало патрон. Выполнили: устранено короткое замыкание, переключены эл.лампочки	
НОВОСЕЛОВ 6	23,04,12	кв.76 - подтекает отсекающий вентиль. Ремонт сальниковой набивки	
НОВОСЕЛОВ 6	25,04,12	3 подвал - Прочистка канализации	
НОВОСЕЛОВ 6	25,04,12	5-6 подъезд - забиты колодцы центр.магистралей. Передано в "Водоканал"	
НОВОСЕЛОВ 6	25,04,12	кв.181 - Прочистка канализации в подвале	
НОВОСЕЛОВ 6	26,04,12	кв.181 - канализация забила, все течет в кв-ру. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ 6	29,04,12	кв.87 - обесточена. Выполнено: выключены автоматы	
НОВОСЕЛОВ_6	29,04,12	кв.18 - не работает домофон, перерезали провода. Восстановление работоспособности домофона (замена проводов, восстановление панели домофона, восстановление кнопки выхода, настройка доводчика и эл.магнитного замка)	
НОВОСЕЛОВ 6	30,04,12	кв.146 - забился мусоропровод. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	02,05,12	кв.46 - во 2м подвале течет вода по канализационному стояку. По кух.стояку канал.бежит чистая вода с кв-ры сверху. Хозяев нет дома	
НОВОСЕЛОВ 6	04-15,05,12	покос травы	9 500,00
НОВОСЕЛОВ 6	08,05,12	кв.44 - забит мусоропровод. Передано Ивану Стефановичу	
НОВОСЕЛОВ 6	08,05,12	кв.92 - течет вода в туалетной комнате с потолка. Выезд слесаря, сделано фото, разовое залитие	
НОВОСЕЛОВ 6	09,05,12	кв.46 - протекает канализация во 2 подвале. По словам слесаря вода бежит с 3х комн-ой квартиры.	

НОВОСЕЛОВ 6	14,05,12	кв.218 - протекает крыша. Нужно мазать мастикой	
НОВОСЕЛОВ 6	19,05,12	5 подъезд 2эт - замена лампочки на площадке	
НОВОСЕЛОВ 6	21,05,12	кв.10 - замена сгоревшей эл.лампочки	
НОВОСЕЛОВ 6	23,05,12	кв.172 - не работает домофон. Был осмотр, будут делать перезагрузку	
НОВОСЕЛОВ 6	23,05,12	2 подъезд - замена лампочки у лифта на 1м эт и 6м	
НОВОСЕЛОВ 6	25,05,12	кв.37 - проверить датчик движения. Отрегулирован только на ночь	
НОВОСЕЛОВ 6	26,05,12	кв.71 - замена сгоревшей эл.лампочки	
НОВОСЕЛОВ 6	27,05,12	кв.105 - Прочистка канализации в ванной комнате	
НОВОСЕЛОВ 6	28,05,12	кв.66 - в 3м подъезде на 1эт нет света и нет плафона. Лампочки заменили,старый плафон пластмассовый рассыпался	
НОВОСЕЛОВ 6	29,05,12	кв.155 - чистка канализации на кухне	
НОВОСЕЛОВ 6	июнь,12	Покос травы	9 500,00
НОВОСЕЛОВ 6	июнь,12	кв.48 - нет света по лестничному проему - не работает кабельное телевидение - на одном автомате. Автомат включ. в щитке во 2м подъезде	
НОВОСЕЛОВ 6	06,06,12	кв.197 - замена лампочки возле лифта	
НОВОСЕЛОВ 6	08,06,12	кв.140 - течет с общей вытяжки на крыше. 09.06.12 - зашили, заклеили	
НОВОСЕЛОВ 6	08,06,12	кв.28- прочистка канализации в квартире, устранили проблемную часть трубы	
НОВОСЕЛОВ 6	11,06,12	1 подъезд 1эт -замена сгоревшей лампочки при входе + при в ходе в подъезд - тамбур	
НОВОСЕЛОВ 6	15,06,12	с левой стороны дома сфотографирован колодец	
НОВОСЕЛОВ 6	16,06,12	2 подъезд 6 эт. Заявка от уборщицы - оторван каркас железный на котором держалась крышка мусоропровода. Сделано, поставили на место	
НОВОСЕЛОВ 6	18,06,12	кв.11 - течь канализации под унитазом. Проверено слесарем: для устранения требуется демонтаж унитаза. Сделали 19.06.12г.	
НОВОСЕЛОВ 6	20,06,12	кв.191 - пробил вент канал в стене	
НОВОСЕЛОВ 6	21,06,12	кв.18 - на 1м эт.у лифта не горит лампочка. Заменяли 22.06.12г.	
НОВОСЕЛОВ 6	23,06,12	5 подъезд 2эт. - забит мусоропровод. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	26,06,12	кв.60 - на площадке не работает светильник. Отремонтировали патрон, подгорели контакты. 05.06.12г.	
НОВОСЕЛОВ 6	26,06,12	кв.60 - закрепить дверь выход на крышу, стучит при сильном ветре. Поставил уплотнитель на двери	
НОВОСЕЛОВ 6	28,06,12	кв.66 - не работает доводчик на двери. Нормально работает	
НОВОСЕЛОВ 6	01,07,12	кв.69 - чистка канализации в подвале	
НОВОСЕЛОВ 6	04,07,12	бподъезд - стоит запах горелых проводов. Выезд электрика 05.07.12г.: оплавилась провoda и контакты. Зачистил и подтянул	
НОВОСЕЛОВ 6	04,07,12	кв.22, 54 - Покос травы	9 500,00
НОВОСЕЛОВ 6	05,07,12	кв.60 - хлопает железная дверь - выход на тех.этаж. Выполнено: замок сломан, выброшен. Подложили резинку и закрутили проволокой	
НОВОСЕЛОВ 6	05,07,12	кв.50 - подается плохо прогретая вода в кв-ре. Проверили в 16:50 напор воды есть.	
НОВОСЕЛОВ 6	06,07,12	кв.63 - нет воды, идет тоненькой струечкой.. Все задвижки открыты	
НОВОСЕЛОВ 6	08,07,12	кв.102 - вырвана дверь на чердак сорвана с петель, и заменить лампочку не горит на тех этаже. Сделали	
НОВОСЕЛОВ 6	09,07,12	кв.3 - намокла стена и нагрелись провoda-патроны. Отключитили включатели от питания, т.к.заливает вода. Проверка козырька	
НОВОСЕЛОВ 6	09,07,12	кв.3 - Чистка сливной трубы, пробил ливневку	
НОВОСЕЛОВ 6	09,07,12	кв.189-190 возле квартир в закутке стоит запах горелых проводов, именно на этом этаже. Возле кв.192 в щитке плавился провod - зачистил и подтянул	
НОВОСЕЛОВ 6	10,07,12	1 подъезд - осмотреть проводку, т.к.по провodaм бежит вода и выключатели коротят. Выключ.подсоединил на прямую	
НОВОСЕЛОВ 6	10,07,12	подрезка тui - хо-ка кв.142 - не появились, тui не подрезаны. Дверь на чердак отремонтирована в присутствии хоз-ки кв.102.	
НОВОСЕЛОВ 6	11,07,12	кв.74 - на площадке нет света на 3м эт. Выполнили 12.07.12г.	
НОВОСЕЛОВ 6	11,07,12	кв.22 - холодный полотенцесушитель. Стравили систему в подвале	
НОВОСЕЛОВ 6	13,07,12	в.66 - замена лампочек освещения в подъезде 3шт	
НОВОСЕЛОВ 6	14,07,12	кв.74 - Аварийная ситуация - ливневые потоки. Вода во время дождя подходит к подъездам, плохо прочистили стоки	

НОВОСЕЛОВ 6	14,07,12	кв.74 - плохо прочистили ливневку из-за сильных дождей	
НОВОСЕЛОВ 6	19,07,12	кв.140 - замена точечных лампочек в прихожей и в ванной комнате.	
НОВОСЕЛОВ_6	21,07,12	кв.22 - удлинить фановую трубу канализации, т.к. стоит запах в кв-ре. В бм подъезде удлинители - нет запаха. Со слов слесаря - вент канал заложено кафельной плиткой. Сделать доступ	
НОВОСЕЛОВ 6	22,07,12	кв.69, 74, 93 - снова течет канализация в подвал. Прочистили из колодца до подвала	
НОВОСЕЛОВ 6	22,07,12	кв.64 - течь канализации в подвал. Не выезжал, 3 раза чистили	
НОВОСЕЛОВ 6	22,07,12	кв.101 - в 3м подвале течет канализация. Прочищена	
НОВОСЕЛОВ 6	23,07,12	3 подъезд - течет канализации в подвале.. Прочистили у подвала до колодца	
НОВОСЕЛОВ_6	23,07,12	5 подъезд - забиты центр.колодцы. 5 и 6 подъезды забиты, 4 подъезд нет возможности осмотреть, стоит машина. Водоканал заявку не принял	
НОВОСЕЛОВ 6	27,07,12	замена лампочек в подъездах	
НОВОСЕЛОВ 6	28,07,12	5-6 подъезды - забиты центральные колодцы магистрали. Передано в "Водоканал" в 11ч	
НОВОСЕЛОВ 6	28,07,12	кв.215 - поменять отсекающий кран. Прочистили канализацию	
НОВОСЕЛОВ 6	30,07,12	кв.10 - чистка сеточки на счетчике 31.07.12г.	
НОВОСЕЛОВ 6	30,07,12	кв.188 - выяснить какая кв-ра делает ремонт и мусорит у подъезда. Кв.215 не берет трубку. 31.07.12г. Будут убирать они	
НОВОСЕЛОВ 6	31,07,12	кв.194 - уборка мусора у подъездов с кв.215	
НОВОСЕЛОВ 6	авг., 12	покос травы	9 500,00
НОВОСЕЛОВ 6	02,8,12	кв.63 - замена эл.лампочек	
НОВОСЕЛОВ 6	06,08,12	кв.178 - забились канализация на кухне. Пробили	
НОВОСЕЛОВ 6	06,08,12	кв.18 - сильная течь воды в подвале или канализации. Проверено: по подвалу утечки воды не обнаружено.	
НОВОСЕЛОВ 6	07,08,12	кв.186 - обшить балкон сеткой. Звонок 13.08.12г.заявитель сняла заявку с исполнения	
НОВОСЕЛОВ_6	08,08,12	кв.1 - стоит удушающий запах канализации из подвала. 06.08.12г.: была утечка канализации. 07.08.12г. Прочистили, остаточный запах сохнет	
НОВОСЕЛОВ 6	13,08,12	кв.113 - свищ на полотенцесушителе. Выполнено: установлен хомут на полотенцесушителе	
НОВОСЕЛОВ 6	14,08,12	кв.1 - Проверить подвал - стоит удушающий запах, проверить цент.колодцы. Подвал почти сухой - запах это остатки залития	
НОВОСЕЛОВ 6	17,08,12	кв.186 - В бм подъезде на 2м эт.сломана заслонка выброса мусора-ковшик. Люк поставлен на место	
НОВОСЕЛОВ 6	20,08,12	кв.1 - открыть окна в подвале стоит запах канализации в кв-ре. Окна открыть нет возможности. Заделаны герметично	
НОВОСЕЛОВ 6	20,08,12	кв.1 - течет канализация в подвале. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ 6	20,08,12	кв.184 - течет кран у счетчика. Подтянули гайку	
НОВОСЕЛОВ 6	24,08,12	кв.102 - потекла батарея отопления. Поставили батарею	
НОВОСЕЛОВ 6	27,08,12	кв.35 - пробиты трубу мусоропровода и не заделали, теперь стоит запах. Передано в работу	
НОВОСЕЛОВ 6	02,09,12	кв.1 - сорвало отсекающий кран. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	06,09,12	заявка кв.215 - заменить дверь на площадке сушки белья. Осмотр: дверь не подходит, которую предложила заявитель (левосторонняя)	
НОВОСЕЛОВ 6	12,09,12	кв.214 - отремонтировать дверь на площадке сушилки (ключи у слесаря). Осмотрел. Замена двери не требуется	
НОВОСЕЛОВ 6	12,09,12	кв.155 - проверить герметичность швов между панелями. Хозяев нет дома, телефон не отвечает	
НОВОСЕЛОВ 6	13,09,12	кв.31 - течет труба г/в перед отсекающим краном (кухня), подводка к вент.№15. Передано в работу 14.09.12г, сделали 15.09.12г.	
НОВОСЕЛОВ 6	14,09,12	кв.189 - течет стояк подачи х/в. Выезд 24:00 перекрыл отсекающий вентиль	
НОВОСЕЛОВ 6	18,09,12	кв.63 - 3 дня по кухонному стояку с горячего крана идет холодная вода, стравить систему. Сделали	
НОВОСЕЛОВ_6	18,09,12	кв.184 - в подъезде сырая стена (стена кухни) - установить причину. Проверено: на кухне протекает гофра на соединении со стояком канализации. Устранено	
НОВОСЕЛОВ 6	20,09,12	кв.59 - проверить кухонный стояк г/в и х/в, плохой напор. В квартире отсутствуют хозяева. Прочищена ситечки на носике	

НОВОСЕЛОВ_6	21,09,12	кв.201 - под почтовыми ящиками мокнет стена, отваливается штукатурка. Слесарь осмотрел - на кухне протекала гофра и соединительное кольцо. Устранили, сохнет долго	
НОВОСЕЛОВ_6	22,09,12	кв.9, 14, 15, 101, 102, 109 - 1) подтекают американки на батареях; 2) в кв.138 - подтянуть американку на тех.этаже (зал). Сделали	
НОВОСЕЛОВ_6	24,09,12	кв.191 - течет отсекающий вентель в ванной комнате. Подтянули сальник на вентеле	
НОВОСЕЛОВ_6	25,09,12	кв.191 - течет отсекающий вентель в ванной комнате. Подтянули сальник на вентеле	
НОВОСЕЛОВ_6	25,09,12	кв.143 - забита центральная канализация. Передано в "Водоканал" в 18:00, сделают 26.09.12г.	
НОВОСЕЛОВ_6	29,09,12	кв.190 - сорвало кран х/в в туалетной комнате. 01.10.12г.Сделали	
НОВОСЕЛОВ_6	01,10,12	кв.144 - не работает отсекающий вентель на кухне (возможна замена). Ремонт отсекающего вентеля, замена прокладки	
НОВОСЕЛОВ_6	01,10,12	кв.190 - ремонт отсекающего вентеля на трубе х/в в туалетной комнате (чугунка). Ремонтные работы выполнены	
НОВОСЕЛОВ_6	02,10,12	кв.131 - забита канализация. Нет доступа в квартиру.	
НОВОСЕЛОВ_6	02,10,12	кв.117 - холодные батареи отопления - кроме кухни. Стравили стояк отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,12	кв.40 - проверка 3го подвала на утечку канализации. Прорыли лежак канализации от подвала до колодца 19:30	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,12	кв.40 - замена сгоревших лампочек освещения по 2му и 3му подъезду	
НОВОСЕЛОВ_6	08,10,12	кв.181 - плохо срабатывает домофон в квартире. 12.10.12г.со слов слесаря - неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ_6	10,10,12	кв.40 - забита канализация в 3м подвале. Канализация работает, ложный вызов	
НОВОСЕЛОВ_6	10,10,12	кв.18 - гудит стояк ГВ. Закрыт доступ к стоякам	
НОВОСЕЛОВ_6	10,10,12	1 подъезд - забита центральная канализация. Передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	11,10,12	кв.24 - гудят трубы. В кв.21 перекрыли отсекающий вентель, гудеть перестало	
НОВОСЕЛОВ_6	13,10,12	3 подъезд - обесточен. Включили автомат в щитовой 2го подъезда	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,12	кв.71 - обесточен 3 подъезд. Включили автомат в щитовой 2го подъезда	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,12	кв.93 - забита канализация в 3м подвале. Прочищена канализация	
НОВОСЕЛОВ_6	14,10,12	кв.41 - на лестничной клетке течет вода на 5эт. Подтянули американку	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,12	кв.143 - замена лампочки освещения на 1эт	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,12	15.10.12г.: кв.1 - холодные батареи. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	15,10,12	15.10.12г.: кв.98 - течь канализации в подвале. Прочищена	
НОВОСЕЛОВ_6	16,10,12	16.10.12г.: кв.63 - холодные стояки отопления. Стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	16,10,12	16.10.12г.: кв.141 - сорван спускной кран на батарее. Перекрыли стояк до устранения	
НОВОСЕЛОВ_6	16,10,12	кв.37 - сломан датчик движения. Заменяли	
НОВОСЕЛОВ_6	18,10,12	кв.63 - холодная батарея. Заменяли спускник на этаже - пролили систему, жалоб больше не поступало	
НОВОСЕЛОВ_6	18,10,12	кв.11 - течь воды. Подтянули гайку на смесителе	
НОВОСЕЛОВ_6	19,10,12	кв.36 - не работает датчик движения. Замена датчика	
НОВОСЕЛОВ_6	21,10,12	кв.40 - с дырки проделанной в трубе канализ-ии выдавливает стоки нанал. Проверить колодцы. Канализация прочищена	
НОВОСЕЛОВ_6	22,10,12	холодные батареи в кв-рах 45-53. стравили систему	
НОВОСЕЛОВ_6	22,10,12	кв.48 - течь канализации во 2м подвале. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	23,10,12	кв.36 - не работает датчик движения. Заменяли датчик	
НОВОСЕЛОВ_6	27,10,12	кв.139 - проверка канализационного стояка.	
НОВОСЕЛОВ_6	31,10,12	4 подъезд - замена лампочки над входом в подъезд	
НОВОСЕЛОВ_6	нояб.,12	метла уличная 5шт (500,00); веник 2шт (108,00); мотыга 1шт (32,20); лопата снегоубор.пластиковая №2 400*460 2шт (240,00)	880,20
НОВОСЕЛОВ_6	02,11,12	кв.1 - холодные батареи. Стравили систему отопления	
НОВОСЕЛОВ_6	04,11,12	кв.210 - забились канализация в ванной комнате - туалет. Пробыли канализацию	
НОВОСЕЛОВ_6	06,11,12	кв.11 - холодные стояки отопления. Котельная не работала 1ч. Котельная ко времени заявки еще не разогрелась	

НОВОСЕЛОВ_6	06,11,12	кв.195 - осмотр трубы на стояке подачи воды (пошла вся пузырями). Осмотрено: труба пошла пузырями - замена на усмотрение хозяев.	
НОВОСЕЛОВ_6	06,11,12	кв.104 - снятие эл.счетчика. Замена на новый	
НОВОСЕЛОВ_6	07,11,12	кв.104 - установка нового счетчика	
НОВОСЕЛОВ_6	08,11,12	5-6 подъезд - замена лампочек освещения	
НОВОСЕЛОВ_6	09,11,12	кв.1 - осмотреть входную дверь в подъезде (не закрывается). Дверь осмотрена, в рабочем состоянии	
НОВОСЕЛОВ_6	10,11,12	кв.1, 23 - холодные батареи. Стравили на тех.эт	
НОВОСЕЛОВ_6	11,11,12	кв.202 - плохо работает домофон, повторный звонок 12.10.12. Неисправность устранена	
НОВОСЕЛОВ_6	12,11,12	кв.40 - замена лампочек освещения во 2м подъезде	
НОВОСЕЛОВ_6	12,11,12	кв.48 - в подъезде нет света. При осмотре электриком свет в подъезде горел	
НОВОСЕЛОВ_6	12,11,12	кв.1 - замена лампочки освещения возле лифта 13.11.12г.	
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,12	2 подъезд 2эт - вывалился ящик контейнер из мусоропровода. Установили на место	
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,12	кв.131 -выбивает автомат на кв-ру и искрит в щитке. Отмена заявки. Заявитель самостоятельно устранил неисправность	
НОВОСЕЛОВ_6	14,11,2	кв.26 - затопление кв-ры. Перекрыли стояк подачи ГВ. Сорвало отсекающий вентиль. Составлен акт	
НОВОСЕЛОВ_6	15,11,12	кв.209 - забит мусоропровод 6 подъезд 8эт. Передано в исполнение рабочему. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	20,11,12	кв.1 - холодные батареи. Осмотрено, батареи теплые	
НОВОСЕЛОВ_6	22,11,12	кв.6 - перекрыли стояк подачи гор.и хол.воды д/замены счетчиков самостоятельно. Открыли стояк	
НОВОСЕЛОВ_6	22,11,12	кв.40 - 3 подвал - в подвале течёт канализация. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	23,11,12	в.209 - по стояку горячей воде идет холодная вода. Протрновили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	23,11,12	кв.121 - течет канализации на кухне. Канализация прочищена	
НОВОСЕЛОВ_6	23,11,12	кв.125 - забита канализация. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	26,11,12	кв.41 - течь канализации в подвале. Канализацию проббили	
НОВОСЕЛОВ_6	26,11,12	кв.66 - отсутствует освещение по подъезду - выбило автомат. Выключили автомат в щитовой	
НОВОСЕЛОВ_6	27,11,12	кв.209 - замена лампочки на входе в подъезд. Заменяли 28.11.12г.	
НОВОСЕЛОВ_6	03,12,12	4 подъезд - замена лампочки освещения перед входом на улицу	
НОВОСЕЛОВ_6	06,12,12	кв.197 - забит мусоропровод в 6 подъезде 4эт - Передано на выполнение работнику	
НОВОСЕЛОВ_6	06,12,12	кв.1 - холодные батареи. Проверено слесарем: подача 48 градусов, обратка - 42	
НОВОСЕЛОВ_6	07,12,12	кв.66 - замена лампочки освещения в 3м подъезде 1эт - лифт	
НОВОСЕЛОВ_6	08,12,12	жалобы жителей дома с том, что заливает быстро подвалы дома. По словам слесаря - утечка ГВ на вводе в дом перед фундаментом. Передано в Теплосеть	
НОВОСЕЛОВ_6	08,12,12	кв.1 - плохо обогревается батарея в спальнй комнате - стравить систему. Система в рабочем состоянии	
НОВОСЕЛОВ_6	09,12,12	течь канализации в 3м подвале. Прочистили	
НОВОСЕЛОВ_6	10,12,12	кв.91 - замена лампочки освещения 3 подъезд 8эт. Работу сделали 12.12.12г.	
НОВОСЕЛОВ_6	13,12,12	кв.71 - замена 2 лампочек на входе в 3 подъезд	
НОВОСЕЛОВ_6	14,12,12	замена сгоревшей лампочки в 4 подъезде 8эт. Выполнили работу 18.12.12г.	
НОВОСЕЛОВ_6	17,12,12	кв.63 - из крана горячей воды идет холодная (кухня). Осмотрено слесарем: вода пошла горячая	
НОВОСЕЛОВ_6	18,12,12	кв.63 - из крана горячей воды идет холодная (кухня). Стравили стояк горячей воды	
НОВОСЕЛОВ_6	19,12,12	кв.131 - регулировка доводчика на входной двери в 4м подъезде.	
НОВОСЕЛОВ_6	20,12,12	5 эт - наложили жгут на ливневку	
НОВОСЕЛОВ_6	20,12,12	перепайка труб в кв.211 на стояке ГВС д.32 Заявка кв.211. (вздулись пузыри на трубах). (1 200,00).	
НОВОСЕЛОВ_6	23,12,12	в 5м подвале течет канализация, проверить центр.колодцы канализ. Полные колодцы, передано в Водоканал	
НОВОСЕЛОВ_6	25,12,12	кв.71 - забит мусоропровод в 3м подъезде на 4эт. Передано в исполнение.	
НОВОСЕЛОВ_6	25,12,12	кв.179 - обесточена квартира. Вкл.только автоматы	

