

Обязательные работы по содержанию дома (п.1-11 расшифровка тарифов)

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)
НОВОСЕЛОВ_4	01,01,15	кв.62 - во 2 подъезде на 7эт забит мусоропровод. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	01,01,15	кв.114 - обесочено пол квартиры. Устранили неисправность - зачистили контакты, подтянули
НОВОСЕЛОВ_4	03,01,15	кв.62 - заменить лампочки по 2му подъезду. Заменяли лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	04,01,15	кв.138 - обесточена квартира. Включили автоматы
НОВОСЕЛОВ_4	04,01,15	кв.72 - запах канализации в подъездах. Канализация сходит, вода от предыдущего заопления
НОВОСЕЛОВ_4	05,01,15	во 2 подъезде после залития в подвалах стоит вода. Установили насос
НОВОСЕЛОВ_4	05,01,15	кв.96 - заменить лампочки по 3 подъезду. Лампочки заменили
НОВОСЕЛОВ_4	05,01,15	кв.112 - в 4 подъезде на 1эт по стене с квартирой потеки воды и собирается лужа. Не смогли определить утечку
НОВОСЕЛОВ_4	05,01,15	кв.43 - не работает домофон во 2 подъезде - не проходит звонок. Отзвонились заявителю сказали что домофон работает
НОВОСЕЛОВ_4	06,01,15	кв.56 - затопление квартиры с верхнего этажа. В кв.60 течет соединительный шланг - требуется заменить
НОВОСЕЛОВ_4	06,01,15	кв.112 - в подъезде по стене рядом с квартиры по стене течет вода. В кв.116 - установлена ванна, но между стеной и ванной не заделаны стыки
НОВОСЕЛОВ_4	06,01,15	кв.28 - во 2м подвале сильно шумит вода. Течет канализация, прочистили лежак до колодца
НОВОСЕЛОВ_4	07,01,15	кв.28 - течет канализация в подвале. Прочистили лежак в подвале
НОВОСЕЛОВ_4	09,01,15	кв.117 - забит мусоропровод в 4 подъезде на 3эт. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	09,01,15	кв.56 - во 2 подъезде на 4эт забит мусоропровод. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	09,01,15	кв.19 - течет труба отопления. Перепаковали пробку на батарее
НОВОСЕЛОВ_4	09,01,15	кв.33 - заменить лампочки в 1 подъезде. Заменяли лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	10,01,15	кв.33 - проверить канализацию в 1 подвале. В подвале утечки нет
НОВОСЕЛОВ_4	10,01,15	кв.124 - забит мусоропровод в 4 подъезде на 4эт. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	12,01,15	отбить ледовое покрытие на ступеньках подъездов - пока плюсовая температура и подтаяло. Передано в работу дворнику
НОВОСЕЛОВ_4	12,01,15	заменить лампочки в 3 подвале. Требуется вести полностью проводку
НОВОСЕЛОВ_4	18,01,15	кв.33 - забит мусоропровод в 1 подъезде на 7-9эт. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	19,01,15	кв.33 - забит мусоропровод в 1 подъезде на 7-9эт. Прочистили
НОВОСЕЛОВ_4	19,01,15	кв.33 - 1-2 подвалы проверить. Была забита канализация, прочистили. Включили насос для откачки воды
НОВОСЕЛОВ_4	21,01,15	кв.13 - плохо сходит канализация - унитаз. Прочистили канализацию
НОВОСЕЛОВ_4	23,01,15	кв.28 - течет вода в 1-2 подвалы. Прочистили канализацию
НОВОСЕЛОВ_4	23,01,15	в 4 подъезде течет по лоткам и парит. Передано в Теплосеть
НОВОСЕЛОВ_4	27,01,15	кв.104 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	29,01,15	кв.10 - еле теплые батареи. Сделали замеры температуры
НОВОСЕЛОВ_4	31,01,15	кв.117 - течет смеситель - нужно заменить кран-буксу. Смесител не пригоден, перекрыли отсекающий винтель, нужна замена

НОВОСЕЛОВ_4	01,02,15	кв.10 - плохо прогреты стояки отопления, замерить температуру в тепловом узле. По сточкам в подвале подача 53 обратка 42, батарея в квартире 44 градусов
НОВОСЕЛОВ_4	01,02,15	кв.88 - плохо срабатывают датчики движения. Осмотрено, все работает
НОВОСЕЛОВ_4	02,02,15	кв.108 - в 3 подъезде на 1эт сорвана петля на щитовой. Закрепили дверцу щитовой
НОВОСЕЛОВ_4	02,02,15	кв.91 - в 3 подвале стоит вода. Прочистили лежак канализации от подвала к колодцу
НОВОСЕЛОВ_4	04,02,15	кв.114 - перегорела проводка на домофон в 4 подъезде. Передно в домофон сервис, мастер будет 06,02,15г.
НОВОСЕЛОВ_4	05,02,15	кв.112 - сильно стучит дверь в 4 подъезде - отрегулировать доводчик. Отрегулировали доводчик
НОВОСЕЛОВ_4	05,02,15	кв.102 - отрегулировать доводчик движения в 3 подъезде на 8эт. Работа выполнена (Домофон-Сервис)
НОВОСЕЛОВ_4	09,02,15	кв.33, 62 - в горячую идет хол.вода. Протравили стояки гор.воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,02,15	кв.120 - холодные батареи. В кв-ре никого нет, в подвале стояки горячие
НОВОСЕЛОВ_4	12,02,15	кв.107 - холодная вода и не обогревается стояк полотенцесушителя. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	12,02,15	кв.33 - заменить ламочки по дому. Проверили по всем подъездам
НОВОСЕЛОВ_4	13,02,15	кв.68 - течет труба, топит соседей. Подтянули американку
НОВОСЕЛОВ_4	13,02,15	кв.72 - холодный стояк полотенцесушителя и холодная вода. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	14,02,15	прочистить выходы канализации. Работа выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	15,02,15	кв.89 - в горячую идет холодная вода. Прогрелся стояк гор.воды
НОВОСЕЛОВ_4	16,02,15	кв.89 - холодный полотенцесушитель. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	17,02,15	кв.120 - холодные стояки отопления. Температура на системе отопления 44 градусов
НОВОСЕЛОВ_4	18,02,15	кв.19 - подтекает батарея. Перепаковали пробку на батарее.
НОВОСЕЛОВ_4	19,02,15	кв.33 - снять старые почтовые ящики. Ящики сняты и сложены в подсобном помещении, есть фото
НОВОСЕЛОВ_4	24,02,15	кв.64 - проверить работу стояков подачи гор.воды. В кв.64 - претензий нет
НОВОСЕЛОВ_4	24,02,15	кв.104 - заменить лампочки накаливания в 3 подъезде на 7-8эт. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	25,02,15	в 1м подъезде снять старые почтовые ящики. Работа выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	26,02,15	кв.101 - в горячую идет х/вода, плохо прогреты батареи. Проверено: стояки в рабочем состоянии
НОВОСЕЛОВ_4	02,03,15	кв.14 - в коридорчикена 2 квартиры все время горит свет - установить выключатель отдельно. Заявитель отказалась от заявки
НОВОСЕЛОВ_4	07,03,15	кв.31 - забита кухонная канализация. Прочистили канализацию
НОВОСЕЛОВ_4	07,03,15	кв.124 - на территории двора и дворовой территории школы бегают свора собак. Мы не занимаемся, заявку оставить в администрацию, передали заявителю
НОВОСЕЛОВ_4	08,03,15	кв.64 - не работает лифт. Передано в лифтремонт
НОВОСЕЛОВ_4	09,03,15	кв.33 - на двери 1го подъезда откручен доводчик. Отрегулировали работу доводчика (Домофон-Сервис)
НОВОСЕЛОВ_4	12,03,15	кв.119 - сильный запах газа в 4 подъезде. Передано в Горгаз, выясняют причину
НОВОСЕЛОВ_4	13,03,15	кв.21 - забилась канализация - кухня. Прочистили внутриквартирную канализацию
НОВОСЕЛОВ_4	14,03,15	кв.91 - плохо убирается. Передано мастеру
НОВОСЕЛОВ_4	16,03,15	кв.112 - течет вода по стене в подъезде. Осмотрели
НОВОСЕЛОВ_4	16,03,15	кв.112 - отрегулировать доводчик в 4 подъезде. Заменяли тяги на доводчике, отремонтировали работу доводчика (домофон-сервис)

НОВОСЕЛОВ_4	20,03,15	кв.116 - попасть в кв.116 - т.к. из квартиры мокнет стена в подъезде. Проверяли вечером - в квартире горел свет, но никто не открыл дверь - стена в квартире просохла
НОВОСЕЛОВ_4	23,03,15	кв.108 - не могут открыть замок - выход на чердак. Смазали замок
НОВОСЕЛОВ_4	26,03,15	кв.116 - осмотреть стену в подъезде - сыреет ли стена из кв.116. Осмотрели - стена подсохла (дверь квартиры не открыли)
НОВОСЕЛОВ_4	27,03,15	кв.112 - мокнет стена в подъезде из кв.116. Дома нет - не открыли. Стена подсохла
НОВОСЕЛОВ_4	27,03,15	кв.33 - не срабатывают датчики движения 5-4-3-2 этажи- горит все время - пройти все подъезде. Отрегулировали датчики движения
НОВОСЕЛОВ_4	27,03,15	кв.56 - нужны лопаты для уборки на клумбах и ямы под посадку деревьев выкопать. Отдали 2 лопаты, 2 таяпки, грабли
НОВОСЕЛОВ_4	28,03,15	кв.128 - не работает домофон. Передано в "Домофон-сервис"
НОВОСЕЛОВ_4	29,03,15	убрать или установить на место вырванный ограничитель между 3-4 подъездами. Установили на место ограничитель
НОВОСЕЛОВ_4	30,03,15	4 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	01,04,15	кв.68 - не срабатывает датчик движения на площадке. Отрегулировали реле движения
НОВОСЕЛОВ_4	02,04,15	кв.107 - холодный полотенцесушитель. Протравил стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	02,04,15	кв.95 - забита канализация в квартирк. Прочистил выход из унитаза
НОВОСЕЛОВ_4	04,04,15	кв.56 - потекла батарея. Лопнула резинка на пробке - устранил
НОВОСЕЛОВ_4	06,04,15	кв.144 - осмотреть трубу. На трубе небольшая шишка
НОВОСЕЛОВ_4	06,04,15	кв.91 - в подъезде из мусопровода валит дым. Кто-то поджег в шахте бумагу. По приезду жители помогли с водой чтобы затушить
НОВОСЕЛОВ_4	07,04,15	кв.113 - забился мусоропровод 2-3 этажи. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	09,04,15	кв. 91 - 3 подъезд - забился мусоропровод 5 этаж. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	09,04,15	кв.128 - сорвало кран. Сорвало кран-буксу - нужна замена смесителя. Перекрыли воду в квартире
НОВОСЕЛОВ_4	10,04,15	кв.23 - течет отсекающий вентель. Подтянул кран-буксу, прочистил кран
НОВОСЕЛОВ_4	10,04,15	кв.56 - течет батарея. Требуется перепаковать батарею
НОВОСЕЛОВ_4	12,04,15	кв.16 - не работает лифт - хлопают двери. Передано в работу в "Лифтремонт"
НОВОСЕЛОВ_4	14,04,15	кв.35 - подтекает батарея. Подтянули американку
НОВОСЕЛОВ_4	15,04,15	кв.11 - течет батарея. Слили и перекрыли стояк
НОВОСЕЛОВ_4	15,04,15	кв.30 - течет батарея. Подтянули американку
НОВОСЕЛОВ_4	16,04,15	кв.46 - течет батарея. Подтянули американку
НОВОСЕЛОВ_4	16,04,15	сбавить давление на отоплении. Сбавили давление
НОВОСЕЛОВ_4	17,04,15	кв.89 - заливает квартиру сверху. В верхней квартире сломался кран на стиральной машине
НОВОСЕЛОВ_4	17,04,15	кв.108 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	17,04,15	кв.137 - в горячую идет холодная вода. Пролили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	17,04,15	кв.33 - забит мусоропровод 8 этаж. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	18,04,15	кв.61-65 - завоздушился стояк горячей воды (после остановки котельной). Протравил стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	18,04,15	кв.135 - течет батарея. Слили стояки - требуется перепаковать американку
НОВОСЕЛОВ_4	18,04,15	кв.36 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ_4	19,04,15	кв.72-107-108-137 - холодный полотенцесушитель. Не работала котельная - "Водоканал" устранил утечку на котельную - включили котельную в 12.00
НОВОСЕЛОВ_4	19,04,15	кв.134 7 этаж - затопление с верхнего этажа. На 8 этаже в квартире 138 - нужен доступ к коммуникациям,устранили самостоятельно,замазали силиконом
НОВОСЕЛОВ_4	19,04,15	кв.36-72-61-108 - завоздушились стояки горячей воды после остановки котельной. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	21,04,15	кв.119 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды после аварийных работ "Теплосетью"
НОВОСЕЛОВ_4	21,04,15	кв.23 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды, после остановки котельной
НОВОСЕЛОВ_4	22,04,15	кв.137 - в горячую идет холодная вода. Пролили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	23,04,15	кв.114 - течет сифон. Подтянули гайку на сифоне
НОВОСЕЛОВ_4	23,04,15	кв.93 - 3 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	23,04,15	кв.112 - 4 подъезд - отрегулировать доводчик. Доводчик отрегулировали
НОВОСЕЛОВ_4	24,04,14	кв.61-69-108 - завоздушились стояки подачи горячей воды (после отключения котельной). Стравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	24,04,15	кв.33 - заделать панельные швы. Передано в работу альпинистам. Работа по заявке выполнена 15,05,15
НОВОСЕЛОВ_4	25,04,15	кв.134 - затопление квартиры с верхнего этажа - течет по канализационному стояку. Осмотрено - течет стояк - требуется замена,топят из кв.142. Зачеканили 6.05.15
НОВОСЕЛОВ_4	25,04,15	кв.63 - по стояку кухни нет горячей воды. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	25,04,15	кв.89 - в туалетной комнате капает вода. Обследовано - в кв.93 - все заложено кафелем - доступа нет. Выполнена замена стояка 28,04,15
НОВОСЕЛОВ_4	27,04,15	кв.93 - 3 подъезд не горит лампочка над входом в подъезд. Заменяли лампочки по 3 и 4 подъездам
НОВОСЕЛОВ_4	28,04,15	кв.33 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в
НОВОСЕЛОВ_4	29,04,15	кв.30 - течет полотенцесушитель. Перепаковали американку на полотенцесушителе
НОВОСЕЛОВ_4	май,15	Покос придомовой территории
НОВОСЕЛОВ_4	01,05,14	кв.23 - из кранов горячей идет холодная вода - много сливают воды. Стравить в подвале не получилось. На тех.этаж нет доступа
НОВОСЕЛОВ_4	01,05,15	кв.97 - обесточено полквартиры. Неисправность устранена - подгорели контакты и проводка
НОВОСЕЛОВ_4	03,05,15	кв.74 - шишки на трубе горячей воды. Осмотрены шишки на трубе горячей воды - требуется замена
НОВОСЕЛОВ_4	06,05,15	кв.69 - холодный полотенцесушитель. После остановки котельной завоздушились стояки - стравили воздух
НОВОСЕЛОВ_4	06,05,15	кв.134 - течет стояк канализации. Обнаружили утечку в кв.142 - устранили(замазали) - будем дальше наблюдать
НОВОСЕЛОВ_4	07,05,15	кв.69-61-62-137 - из кранов горячей идет холодная вода. Работала "Теплосеть" - останавливалась котельная - протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	10,05,15	кв.113 - обесточена квартира. Заявку отменили - самостоятельно включили автоматы
НОВОСЕЛОВ_4	14,05,15	кв.28 - установить лавочку возле 1 подъезда. Заявку отменили

НОВОСЕЛОВ_4	14,05,15	кв.89-104-108 - из кранов горячей идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	14,05,15	кв.89 - течет соединение на канализационной трубе - зачеканить. Нет половины раструба - труба шатается (крестовину не меняли) т.к. в нижней квартире все заложено кафелем-(зачеканили)
НОВОСЕЛОВ_4	14,05,15	кв.28 - добавить песок в песочницу. Песок в песочницу досыпали(25.05.15)
НОВОСЕЛОВ_4	14,05,15	кв.33 - заделать межпанельный шов вместе с железом. Передано в работу альпинистам,выполнено 15.05.15
НОВОСЕЛОВ_4	15,05,15	кв.85 - течет отсекающий вентель. Набили сальниковую набивку
НОВОСЕЛОВ_4	17,05,15	кв.28 - в подвале текут вентеля - проверить . Требуется замена кранов на стояках
НОВОСЕЛОВ_4	18,05,15	кв.13 - осмотреть трубы горячей воды - все трубы в шишках. Осмотрены трубы
НОВОСЕЛОВ_4	18,05,15	кв.33 - проверить 1-2 подвалы (утверждают, что в подвалах воды по щиколотку). Все проверено: 2 подвал сухой. В районе насоса сыро, но воды мало насос не берет. Текут 2 крана и лежак канализации - требуется замена(заменяли лежак 19.05.15)
НОВОСЕЛОВ_4	18,05,15	рабочая - уборщица подъездов выливает воду в мусоропровод - все стоит в воде. Передано уборщику помещений, чтобы выливали воду на улицу
НОВОСЕЛОВ_4	19,05,15	кв.69 - холодный полотенцесушитель. Стравили воздух (отключали горячую воду для замены кранов в подвале)
НОВОСЕЛОВ_4	19,05,15	кв.89 - течет стояк канализации. Нет половины раструба на крестовине и труба плотно не входит туда - от сброса воды шатается. В нижней квартире доступа нет поэтому не заменили - нужно договариваться или попробовать заделать трубу. Работа по заявке выполнена - труба закреплена
НОВОСЕЛОВ_4	20,05,15	кв.89 - стравить систему горячей воды (сливали дом для замены вентелей в подвале). Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	20,05,15	кв.39 - вздулась труба горячей воды шишками и одна лопнула - осмореть. Осмотрели стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	20,05,15	кв.137 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	23,05,15	кв.112 - 4 подъезд - не горит лампочка над входом в подъезд. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	23,05,15	3 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	24,05,15	кв.33 - на двери 4 подъеза раскручен доводчик. Собрали доводчик - дверь работает
НОВОСЕЛОВ_4	24,05,15	кв.97 - течет смеситель. Требуется заменить кран-буксы
НОВОСЕЛОВ_4	24,05,15	кв.142 - лопнула шишка на трубе горячей воды на полотенцесушителе. Обследовали - на трубах шишки - но протечек нет. Трубы сухие - просят заменить,ждём звонка
НОВОСЕЛОВ_4	27,05,15	кв.85 - шишки на трубах. Осмотрены трубы - есть шишки на трубах (отказались)
НОВОСЕЛОВ_4	28,05,15	кв.36-107 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	30,05,15	кв.137 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	июнь,15	покос придомовой территории
НОВОСЕЛОВ_4	01,06,15	кв.33 - проверить стояки горячей воды - идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	02,06,15	кв.135 - течет отсекающий вентель. Отрегулировали работу вентеля

НОВОСЕЛОВ_4	03,06,15	кв.36 - поставить на стояке горячей воды регулятор давления. Установили на стояке регулятор давления
НОВОСЕЛОВ_4	07,06,15	кв.38 - выгнулась труба и на соединении капает - проверить. Лопнула подводка к счетчику - переделать - аварийная ситуация
НОВОСЕЛОВ_4	07,06,15	кв.123 - 4 подъезд - нет освещения над входом в подъезд. Заменяли лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	08.06,15	кв.38 - лопнула труба перед счетчиком. Для устранения необходимо снять пломбу со счетчика холодной воды: Бажанова Л.И. л/сч 50158, посл.пок. - 00066 № сч. - 26630273 - заменили накидную гайку диам.15 муфту диам.15
НОВОСЕЛОВ_4	09,06,15	кв.11 - текут американки на батареях. Заменяли резинки в американках
НОВОСЕЛОВ_4	09,06,15	сделать обкос территории. Заявка выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	09,06,15	кв.36-72-107-108-137 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,06,15	кв.85 - шишки на трубах. Хозяев нет дома, на звонки не отвечают
НОВОСЕЛОВ_4	12,06,15	кв.123 - на входной двери клинит кнопка вызова. Передано в "Домофон-сервис"
НОВОСЕЛОВ_4	16,06,15	кв.33 - 1 подъезд - отрегулировать доводчик на входной двери. Доводчик отрегулировали
НОВОСЕЛОВ_4	16,06,15	кв.4 - заливает квартиру - ливневка. Течет раструб - требуется временно замазать стык. Работали по заявке
НОВОСЕЛОВ_4	17,06,15	кв.72 - не работает датчик движения. Заменяли лампочку в датчике.
НОВОСЕЛОВ_4	17.06,15	кв.25 - осмотреть смеситель - течет. Требуется заменить кран-буксы, выполнено
НОВОСЕЛОВ_4	19,06,15	кв.25 - неисправен смеситель. Заменяли кран-буксы
НОВОСЕЛОВ_4	23,06,15	4 под.6 эт. - на площадке заменить лампочки. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	23,06,15	справа от 3 подъезда - проверить работу розетки - она предназначена для нужд уборщицы. Подключили розетку
НОВОСЕЛОВ_4	23,06,15	кв.97 - неисправен смеситель. Отремонтировали смеситель
НОВОСЕЛОВ_4	25,06,15	кв.112 - остановился лифт с пассажирами. Передано в "Лифтремонт"
НОВОСЕЛОВ_4	26,06,15	кв.36-72-69-107-108-137 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	28,06,15	кв.33, 72 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	28,06,15	кв.108 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды - после остановки котельной
НОВОСЕЛОВ_4	29,06,15	кв.14 - из кранов горячей идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	29,06,15	кв.72 - в горячую идет холодная вода. Не смог протравить стояки не открыл кран - требуется замена кранов
НОВОСЕЛОВ_4	30,06,15	кв.56 - сделать обкос травы вокруг цветника. Обкосили цветник по заявке
НОВОСЕЛОВ_4	30,06,15	кв.60 - заливает канализация из верхней квартиры. Проверено в верхней квартире все сухо. Течет в межперекрытии - требуется доступ
НОВОСЕЛОВ_4	30,06,15	кв.36 - подается не прогретая вода. На момент приезда слесаря вода пошла горячая
НОВОСЕЛОВ_4	30,06,15	кв.36-69 - из кранов горячей воды идет холодная. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	июль,15	покос придомовой территории

НОВОСЕЛОВ_4	01,07,15	кв.40 - осмотреть потолок туалетной комнаты и стояк канализации (предоставили доступ). Осмотрел - поднялся на верхний этаж - нужен доступ.
НОВОСЕЛОВ_4	01,07,15	кв.28 - в 1 подвале слышен шум воды - проверить. Прочистил выход на колодец
НОВОСЕЛОВ_4	01,07,15	кв.137 - из кранов горячей идет холодная. Стравил систему горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	02,07,15	кв.19 - течет труба. Течет после счетчика, устранил своими силами перекрыли воду на квартиру
НОВОСЕЛОВ_4	03,07,15	кв.56 - обкосить вокруг клумбы. Заявка выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	04,07,15	кв.123 - не работает домофон - не могут открыть дверь из квартиры. Передано в "Домофон-сервис"
НОВОСЕЛОВ_4	04,07,15	кв.72 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	05,07,15	кв.33 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	06,07,15	кв.69 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	06,07,15	кв.108 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	06,07,15	уборщик - смазать колесики на мусорных контейнерах 3-4 подъезд. Работа выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	07,07,15	кв.108 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	07,07,15	кв.108 - снова остыл стояк горячей воды. Протравили стояк горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	08,07,15	кв.108 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,07,15	кв.62 - в горячую идет холодная вода по обоим стоякам. Протравил стояк горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,07,15	кв.104 - жалобы на плохую уборку подъезда. Доложено мастеру - передано уборщице
НОВОСЕЛОВ_4	09,07,15	4 подвал - обработать подвалы от блох. Все подвалы обработаны.
НОВОСЕЛОВ_4	12,07,15	кв.108 - на площадку плохо работает датчик движения - загорается плохо. Проверили работу датчика движения - заменили лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	12,07,15	кв.135 - сильно течет отсекающий вентиль. Подтянули сальниковую набивку
НОВОСЕЛОВ_4	14,07,15	кв.72 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	14,07,15	кв.33 - прыгает напряжение. Был скачок напряжения
НОВОСЕЛОВ_4	14,07,15	4 подвал - обработать подвалы от блох. Подвалы повторно обработаны.
НОВОСЕЛОВ_4	15,07,15	гидравлические испытания (промывка системы отопления) перед отопительным сезоном
НОВОСЕЛОВ_4	15,07,15	кв.36 - течет канализация в подвале. Лопнула труба канализации - требуется замена(ВЫПОЛНЕНО)
НОВОСЕЛОВ_4	15,07,15	кв.135 - течет батарея. Требуется замена американки(ВЫПОЛНЕНО)
НОВОСЕЛОВ_4	16,07,15	кв.33 - на площадке не горит свет. Отменили заявку
НОВОСЕЛОВ_4	18,07,15	кв.31 - 1)неисправен смеситель - не работает барашек 2)долго сливают горячую воду. 1) требуется замена кран-буксы 2) стравил стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	18,07,15	1 подвал - течет канализация. С трудом прочистили лежак канализации
НОВОСЕЛОВ_4	20,07,15	1 подвал - проверить канализацию в подвале. В подвале канализация не течет, подтянули кран-буксу на стояке горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	20,07,15	кв.117 - 4 подъезд - не работает лифт. Ведутся ремонтные работы механиком "Лифтремонта"
НОВОСЕЛОВ_4	21,07,15	кв.94-90 - течет стояк канализации. Осмотрел - течет труба в межперекрытии, выполнено 30,07,15
НОВОСЕЛОВ_4	21,07,15	4 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Работа по заявке выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	25,07,15	кв.56 - не нравится как покосили траву на территории двора. Повыхватывали кусками, а остальное все торчит - подкорректировать покос. Отзвонились заявителю - дома никого не оказалось - что увидели покосили сами
НОВОСЕЛОВ_4	30,07,15	кв.1 - из кранов горячей воды идет холодная. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	31,07,15	кв.31 - из кранов горячей воды идет холодная. Стравили систему горячей воды

НОВОСЕЛОВ_4	01,08,15	кв.113 - рядом с домом горит трава. Передано в "Пожарную охрану" - бригада уже выехала
НОВОСЕЛОВ_4	02,08,15	кв.36 - 1 подъезд - забит мусоропровод 7-8 этажи. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	03,08,15	кв.112 - 3-4 подъезды - сломано дерево - ива (после урагана). Дерево распилили и убрали(5,08,15)
НОВОСЕЛОВ_4	07,08,15	2 подъезд - не работает фонарь освещения при входе в подъезд. Работа по заявке вывполнена
НОВОСЕЛОВ_4	08,08,15	кв.14 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды по подъезду
НОВОСЕЛОВ_4	10,08,15	№ квартиры отказались назвать - на въезде между Новоселов,4 и Анджиевского,136 на территории двора лежит разбитое стекло. Позвонили дворнику и попросили убрать данную территорию, выполнено
НОВОСЕЛОВ_4	11,08,15	кв.31 - неисправен смывной бачок. Требуется замена запорной арматуры - передан телефон мастера
НОВОСЕЛОВ_4	11,08,15	кв.108 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	12,08,15	кв.108 - не срабатывает датчик движения - выходить из квартиры темно. Нужен дополнительный датчик движения, установили 25.05.15
НОВОСЕЛОВ_4	13,08,15	кв.137 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	13,08,15	кв.97 - не работают отсекающие вентиля. Осмотрено: вентиля работают - нужна замена канализационного стояка,заменяли 20.08.15
НОВОСЕЛОВ_4	15,08,15	кв.14 - не работает лифт (после отключения электроэнергии). Передано в "Лифтремонт"
НОВОСЕЛОВ_4	18,08,15	кв.91 - меняют самостоятельно счетчик - стояк перекрыли - отсекающий вентель закрыть не могут - заливает квартиру. Перекрыли стояк
НОВОСЕЛОВ_4	18,08,15	Страхование лифтов
НОВОСЕЛОВ_4	18,08,15	кв.91 - открыть стояки горячей воды. Стояки открыли
НОВОСЕЛОВ_4	22,08,15	кв.69 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	25,08,15	4 подъезд - не горит свет по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	29,08,15	кв.23 - из горячих кранов идет холодная вода. Пролили систему - вода пошла горячая
НОВОСЕЛОВ_4	29,08,15	4 подъезд - забит мусоропровод между 5-6 этажами. Выезд аварийного слесаря - прочистили мусорную шахту
НОВОСЕЛОВ_4	30,08,15	кв.144 - нет освещения на площадке 9 этажа. Заменяли 2 лампочки по подъезду
НОВОСЕЛОВ_4	01,09,15	4 подъезд - не работает доводчик - обломился болт. Установили новый доводчик
НОВОСЕЛОВ_4	02,09,15	кв.89 - течет отсекающий вентель на горячей воде. Разработали кран - подтянули сальниковую набивку
НОВОСЕЛОВ_4	02,09,15	кв.62 - из кранов горячей воды идет холодная. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,09,15	кв.118 - перекрыть стояки горячей и холодной воды. Перекрыли и открыли подачу воды по стоякам
НОВОСЕЛОВ_4	09,09,15	кв.70 - сильно течет отсекающий вентель. Подтянули сальниковую набивку
НОВОСЕЛОВ_4	10,09,15	4 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	10,09,15	кв.112 - отрегулировать доводчик - со слов неправильно установлен. Работа по заявке выполнена (Домофон-Сервис)
НОВОСЕЛОВ_4	14,09,15	3 подъезд - нет освещения по подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	14,09,15	кв.33 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	15,09,15	кв.137 - 69 - холодный полотенцесушитель (после остановки котельной). Работа по заявке выполнена
НОВОСЕЛОВ_4	16,09,15	кв.91 - не работает датчик движения на площадке. Отрегулировали датчик движения

НОВОСЕЛОВ_4	16,09,15	кв.33-69 - после остановки котельной завоздушились стояки горячей воды. Протравили стояки - прозвонили в квартиры, ответили что пошел кипяток
НОВОСЕЛОВ_4	17,09,15	кв.107 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	18,09,15	кв.69 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	19,09,15	проверить обратку горячей воды. Обратка в норме
НОВОСЕЛОВ_4	19,09,15	кв.38 - не срабатывает датчик движения. Заменяли лампочку и отрегулировали датчик движения
НОВОСЕЛОВ_4	20,09,15	кв.91 - забит мусоропровод. Мусоропровод прочистили
НОВОСЕЛОВ_4	24,09,15	кв.85 - на трубах отопления шишки - осмотреть. Заявку отменили
НОВОСЕЛОВ_4	26,09,15	кв.112 - сломан доводчик и болтается планка магнита. Отрегулировали доводчик
НОВОСЕЛОВ_4	28,09,15	кв.85 - осмотреть трубы отопления - все в пузырях. Осмотреть при запуске отопления
НОВОСЕЛОВ_4	01,10,15	кв.56 - парят трубы за домом. Проверено - утечку не обнаружил
НОВОСЕЛОВ_4	02,10,15	кв.28 - в подвале течет канализация. Прочистили канализацию в подвале
НОВОСЕЛОВ_4	05,10,15	3 подъезд - пройти подъезд по лампочкам. Лампочки заменили
НОВОСЕЛОВ_4	05,10,15	кв.8 - осмотреть батареи - какие нужны краны для замены. Хотят установить перед батареями краны - 10 кранов,осмотрено- Хочет перезакрепить батареи на жесткую сцепку
НОВОСЕЛОВ_4	06,10,15	кв.143 - обесточено пол квартиры. Сработала защита - включил автоматы
НОВОСЕЛОВ_4	06,10,15	кв.112 - убрать резинку из-под магнита - затянуть болтом. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	07,10,15	4 подвал - проверил подвал. Поставили хомут на стояке холодной воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,10,15	кв.89 - из кранов горячей воды идет холодная. Стравил систему горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	09,10,15	кв.23 - заменить отсекающие вентеля (нерабочие) - для замены счетчиков самостоятельно. Кран разработал - подтянул сальниковую набивку
НОВОСЕЛОВ_4	10,10,15	кв.112 - не работает магнит на входной двери. Передано в "Домофон-сервис"
НОВОСЕЛОВ_4	12,10,15	кв.113 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	12,10,15	кв.14 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	13,10,15	кв.124 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	13,10,15	кв.91-85 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	13,10,15	кв.85-93-91-75 - холодные батареи. Поверили батареи прогреваются
НОВОСЕЛОВ_4	13,10,15	кв.53-89-123-88 - холодные батареи. Протравили систему отопления по всему дому
НОВОСЕЛОВ_4	13,10,15	кв.30-100 - холодные батареи. Протравили стояки отопления.
НОВОСЕЛОВ_4	14,10,15	кв.88 - холодные батареи. Воздух стравили - заявитель убедилась, что батареи сразу прогрелись, но через 15 минут батареи остывают. Жаловалась. Что наша компания
НОВОСЕЛОВ_4	14,10,15	кв.124 - объяснила как нужно стояк - через подвал. Позвонила позже с жалобой, что в подвале течет вода, сказала что нужно воду выносить ведрами
НОВОСЕЛОВ_4	14,10,15	кв.27-100-117-113-143-89-75-144-75-111-74-53 - холодные батареи. Работали по заявке - стравливали воздух на тех.этаже
НОВОСЕЛОВ_4	14,10,15	кв.88-123-92-60 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	16,10,15	кв.44 - не держат отсекающие вентеля - перекрыть стояки для работ самостоятельно. Перекрыли и открыли стояки
НОВОСЕЛОВ_4	16,10,15	3 подъезд 7 этаж - забит мусоропровод. Передано в работу

НОВОСЕЛОВ_4	16,10,15	кв.88-93-120 - холодные батареи. Протравили стояки отопления - отзвонились в квартиры - батареи прогреты
НОВОСЕЛОВ_4	16,10,15	кв.38-88 - холодные батареи. Протравили стояки отопления через тех.этаж
НОВОСЕЛОВ_4	17,10,15	кв.27-7 - холодные батареи. Протравливали через тех.этаж весь дом - оставили на проток
НОВОСЕЛОВ_4	18,10,15	кв.30-62-27 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	18,10,15	кв.124 - капает труба на стыке с батареей. Потекла пробка на радиаторе
НОВОСЕЛОВ_4	18,10,15	кв.123 - частично холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	18,10,15	кв.137 - течет отсекающий вентиль. Устранили течь - набил сальниковую набивку
НОВОСЕЛОВ_4	19,10,15	кв.14-117 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	19,10,15	кв.1-14 - холодные батареи в квартирах. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	19,10,15	кв.52-78 - половина квартиры не обогревается. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	21,10,15	кв.67-53-91-75 - сравить систему обогрева комнат. Работали по заявке 2 часа - протравили стояки через обратку. Давление 5А
НОВОСЕЛОВ_4	21,10,15	кв.123 - срочно запустить стояки отопления - кухня - зал.протравил стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	21,10,15	кв.123-124 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	21,10,15	кв.53 - холодные стояки отопления. Протравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	22,10,15	кв.88-96 - не прогреет один стояк отопления по спальне.заявка поступила в 17.30, в 17.48 - перезвонила и требует выполнения. Диспетчер ответила - заявка принята и она в работе. Требует назвать точное время. Диспетчер не могла назвать точное время выезда на заявку, т.к. слесарь был на устранении аварии. начался крик - упрекать в том, что она сама может разговаривать только через прокуратуру.диспетчер ответила, что заявка принята еще раз и ждите выполнения. В 18.15 - стравили систему. отзвонились в квартиру - батареи прогрелись.
НОВОСЕЛОВ_4	22,10,15	кв.33 - заменить сгоревшие лампочки на лифтовых площадках. Заменяли сгоревшие лампочки
НОВОСЕЛОВ_4	23,10,15	кв.107 -53 -14 -88 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	23,10,15	кв.27 -88 -108 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	23,10,15	кв.11 - стояки отопления по спальне и кухне не прогреты. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	23,10,15	кв.14 - в комнате прогрета 1 батарея. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	23,10,15	кв.88 - остыла батарея. Диспетчер позвонила в 9.45 в кв.88 - узнать - работает ли стояк отопления. Заявитель ответила, что батарея прогрета. Через пол часа звонок, заявитель диспетчеру делает замечание, что якобы звонили для того, чтобы у них остыли батареи. В 11.40 - выезд слесаря - протравил стояки. хозяев кв.88 небыло дома, но по стояку выше в кв.104 и 108 - стояк прогрелся
НОВОСЕЛОВ_4	25,10,15	кв.75 - в квартире холодные стояки отопления. Стравили стояки отопление
НОВОСЕЛОВ_4	25,10,15	кв.107 -91 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	25,10,15	кв.14 -51 -67 - холодные стояки - кухня и детская. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	26,10,15	кв.88 - жалоба на холодные стояки отопления. Произведен осмотр квартиры - в квартире проведена перепланировка - батарея вынесена на балкон, дей ствующий стояк - демонтирована батарея - по проекту в комнате должно быть 2 стояка - возможно и в других квартирах по стояку перепланировка. Производится осмотр квартир с целью обнаружения переделок
НОВОСЕЛОВ_4	26,10,15	кв.51 - не прогреты батареи по стояку. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	27,10,15	кв.143 -123 - не прогреет стояк отопления. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	27,10,15	кв.51 - не прогрета батарея - кухня. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ_4	27,10,15	кв.138 - со слов со дня запуска отопления не прогрет ни один стояк. Работали по запуску стояка - стравили
НОВОСЕЛОВ_4	27,10,15	кв.88 - не прогрет стояк по большой комнате. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	28,10,15	кв.113 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	28,10,15	кв.53 - не прогреты стояки со дня запуска. Стравили систему - сказали, что чуть прогрелись
НОВОСЕЛОВ_4	30,10,15	кв.138 - холодные батареи. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	30,10,15	кв.30 - холодные батареи. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	31,10,15	кв.138 - холодные батареи. Стравили стояк -1 стояк не прогрет - там чей-то сарайчик закрыт - не добраться к стоякам
НОВОСЕЛОВ_4	01,11,15	кв.51 - остыл стояк отопления. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	02,11,15	кв.14 - остыл стояк отопления. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	03,11,15	кв.38-39 - шумит вода в подвале. Прочистили канализацию - выезжали 2 раза
НОВОСЕЛОВ_4	03,11,15	кв.72 - из кранов горячей идет холодная вода - "Теплосеть" перекрывала теплотрассу а в результате аварии. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	04,11,15	кв.124 - холодные батареи - кухня. Протравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	04,11,15	кв.72 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	04,11,15	кв.138 - холодные батареи. Протравили стояки
НОВОСЕЛОВ_4	05,11,15	кв.138 - еле теплые батареи. Нет доступа к стоякам - закрыт сарайчик кв.143
НОВОСЕЛОВ_4	06,11,15	1 подъезд - остановился лифт - в лифте люди. Передали заявку в "Лифтремонт"
НОВОСЕЛОВ_4	06,11,15	кв.62 -138 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	06,11,15	кв.62 - холодные батареи. Протравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	07,11,15	кв.27 - холодный стояк отопления. Стравил систему
НОВОСЕЛОВ_4	07,11,15	кв.124 - холодные батареи - кухня. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	07,11,15	кв.123-124 - остыли стояки отопления. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	07,11,15	кв.123 - не прогрет стояк отопления - кухня. Стравили систему давления подача - 5А, обратка - 5А - циркуляции почти нет
НОВОСЕЛОВ_4	08,11,15	кв.28 - установить заглушку на трубе канализации. Установили заглушку
НОВОСЕЛОВ_4	09,11,15	проверить окна по всему дому. Окна закрыли - замены не требуется
НОВОСЕЛОВ_4	09,11,15	кв.28 - забит лежак канализации диам.100. Прочистили канализацию
НОВОСЕЛОВ_4	09,11,15	кв.123 -124 - холодные стояки отопления - кухня. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	09,11,15	кв.62 - холодные батареи. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	10,11,15	кв.62 - холодные батареи в квартире. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	10,11,15	кв.108 - перевесить замок дужка в дужку. Замок перевесили
НОВОСЕЛОВ_4	11,11,15	4 подъезд - дыра в мусоропроводе - вываливается мусор. Выполнено - дыру закрыли
НОВОСЕЛОВ_4	12,11,15	кв.85 - холодные батареи. Протравили стояки
НОВОСЕЛОВ_4	12,11,15	кв.105 - холодные батареи. Систему стравили
НОВОСЕЛОВ_4	13,11,15	кв.85 - не прогрет стояк отопления. Стравили систему отопления.
НОВОСЕЛОВ_4	13,11,15	кв.105 - холодный стояк отопления. Стравили систему отопления

НОВОСЕЛОВ_4	15,11,15	кв.123 - сделать ремонт в лифтовой кабинке - оторван линолеум и железные плинтуса - цепляется каблуком. Закрепили плинтус
НОВОСЕЛОВ_4	15,11,15	кв.123 -124 - когда будут делать дезинфекцию шахты. Стоит удушающий запах. На трубе между 4-5 этажами дыра - которая не закрыта. Закрыли дыру
НОВОСЕЛОВ_4	15,11,15	кв.123 - не убран подъезд - 3 недели не было дома. Доложено мастеру
НОВОСЕЛОВ_4	15,11,15	кв.123 - сделать косметический ремонт в 4-м под. Доложено мастеру - плановые работы(выполнено в январе 2016г.)
НОВОСЕЛОВ_4	15,11,15	кв.125 - повесить замок на щитовую - все время открыта - хотя заявитель регулярно крепит проволокой. Закрыли щитовую
НОВОСЕЛОВ_4	15.11.15	кв.123 -125 - плохо работает освещение по подъезду - не работает датчик движения. Работали по заявке
НОВОСЕЛОВ_4	16,11,15	4 подъезд - нет света по подъезду. Требуется замена потолочного датчика движения, заменили 26.11.15
НОВОСЕЛОВ_4	16,11,15	1 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	17,11,15	кв.56 -62 - установить пандус (для инвалидов колясок). Осмотрено - доложено мастеру
НОВОСЕЛОВ_4	19,11,15	4 подъезд - осмотреть лифт - сделать фото. Осмотрено - закреплены плинтуса
НОВОСЕЛОВ_4	20,11,15	4 подъезд 6 эт. - осмотреть, фото стены над щитовой (где нужен ремонт). Осмотрено
НОВОСЕЛОВ_4	21,11,15	кв.117 - на площадке круглосуточно горит лампочка. 2) осмотреть освещение над подъездами. Отключили 2 светильника
НОВОСЕЛОВ_4	21,11,15	4 подъезд - заглушить нерабочий выключатель возле щитовой. Сняли старый выключатель
НОВОСЕЛОВ_4	21,11,15	кв.69 - холодный змеевик и холодная вода из кранов горячей воды. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	22,11,15	кв.112 - течет труба на вводе в дом. Течет горячая вода по магистрали на разводке (Андж.140 и Новоселов 7) - передано в "Теплосеть"
НОВОСЕЛОВ_4	26,11,15	2 подъезд - остановился лифт - не могут выйти люди. Передано в "Лифтремонт"
НОВОСЕЛОВ_4	28,11,15	кв.9 - обесточена квартира. Неисправность устранили
НОВОСЕЛОВ_4	28,11,15	кв.123 - закрасить надпись между 2 и 3 этажами. Передано в работу
НОВОСЕЛОВ_4	01,12,15	4 подъезд - заштукатурить стены над и возле щитовых, если таковые имеются. Заявку отменили - будут делать ремонт
НОВОСЕЛОВ_4	01,12,15	4 подъезд - возле квартиры проходит труба, которая прогревается - осмотреть и сделать вывод что за труба для чего она выведена на тех.этаж и доложить. Со слов - идет стояк отопления - выходит на тех.этаж в расширительный бачек, а затем разводка
НОВОСЕЛОВ_4	01,12,15	4 подъезд - проверить территорию где стоят мусорные шахты - там висят провода - которые рабочие закрепить и заизолировать - которые не рабочие обрезать и убрать. Демонтаж произведен
НОВОСЕЛОВ_4	01,12,15	4 подъезд - убрать паутину в подъезде - по лестничному проему, за мусорными шахтами. Передано уборщице
НОВОСЕЛОВ_4	01,12,15	4 подъезд -1) осмотреть техническое состояние щитовых 2)закрепить рамы и закрыть дверцы - если нужно выпрямить. Подтянули болты крепления на шкафах
НОВОСЕЛОВ_4	02,12,15	влажные салфетки 2уп (19,90), тряпка д/пола 70*100см хлопок 2шт (170)

НОВОСЕЛОВ_4	03,12,15	кв.28 - проверить подвал - полно воды. Установили заглушку диам.15 на сброснике
НОВОСЕЛОВ_4	03,12,15	кв.91 - где-то по подъезду нет в раме стекла. Проверено
НОВОСЕЛОВ_4	05,12,15	кв.24 - залитие сверху, капает в туалетной комнате. В верхней квартире 28 сухо, в кв.24 нет доступа чтобы осмотреть. Заменяли стояк канализации 9.12.15
НОВОСЕЛОВ_4	06,12,15	холодную воду, а по стояку кухни горячую. Жилец кв.24 будет дома только 8.12.15
НОВОСЕЛОВ_4	07,12,15	предоставлен доступ к коммуникациям - осмотреть. Осмотрено - откололся кусок трубы канализации - заменить, в кв.24,28 заменили стояк 9,12,15
НОВОСЕЛОВ_4	07,12,15	кв.88 - проверить стояк отопления - прогреты ли. Стояки работают
НОВОСЕЛОВ_4	08,12,15	кв.131 - не обогревается батарея в подъезде. Открыли стояк отопления на подъезд
НОВОСЕЛОВ_4	10,12,15	кв.33 - проверить дом по освещению. Проверили - заменили лампочки, во 2 подъезде не работает датчик день-ночь - требуется замена. Заменяли 11.12.15г.
НОВОСЕЛОВ_4	11,12,15	2 и 4 подвалы - вода в подвалах. Капает канализация из кв.111,заменяли 25.12.15
НОВОСЕЛОВ_4	14,12,15	кв.56 - закрыть люк плитой. Выезжал слесарь: люк закрыть не можем, там живут люди
НОВОСЕЛОВ_4	14,12,15	кв.14 -13 -8 - из квартиры невозможно открыть дверь. Передано в "Домофон-сервис"- предупредили заявителей
НОВОСЕЛОВ_4	16,12,15	кв.38 - закрыть люк - божж ушел. Люк закрыли - накрыли плитой
НОВОСЕЛОВ_4	18,12,15	кв.88 - течет отсекающий вентель на горячей воде. Требуется сварка - труба диам.15
НОВОСЕЛОВ_4	18,12,15	кв.88 - свищи на кухонной трубе диам.15 - требуется сварка. Поставили хомут - оцинкованная труба
НОВОСЕЛОВ_4	21,12,15	кв.128 - заменить лампочки по подъезду. Заменяли лампочки по дому
НОВОСЕЛОВ_4	21,12,15	кв.33 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
НОВОСЕЛОВ_4	24,12,15	кв.88 -124 - холодные батареи. Систему стравили
НОВОСЕЛОВ_4	25,12,15	кв.88 - холодные батареи. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	25,12,15	кв.105 - холодные стояки отопления в одной комнате.стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	25,12,15	перчатки хоз из латекса 2шт
НОВОСЕЛОВ_4	26,12,15	кв.105 - 88 - холодные батареи. Работали по заявке - стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	26,12,15	кв.25 - течет бачек унитаза. Требуется замена запорной арматуры
НОВОСЕЛОВ_4	26,12,15	кв.88 - остыли стояки отопления. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	27,12,15	кв.88 -108 - холодный стояк отопления. Стравили систему. Позвонили в кв.88 - сказала, что у нее есть видеозапись и она заново будет обращаться в прокуратуру - иначе на нас ничего не действует, а с диспетчером разговаривать больше не хочет. Стравили систему - отзвонились, хотели узнать прогрелся ли стояк - на звонок не ответили. Отзвонились в кв.108 - стояк прогрелся. Был закрыт кран на отоплении
НОВОСЕЛОВ_4	28,12,15	кв.88 -108 - проверить работу стояков отопления. Стояки прогреты одинаково температура на подаче -39 градусов, обратка - 35 градусов
НОВОСЕЛОВ_4	28,12,15	кв.85 - не прогреваются стояки отопления. Систему стравили. На момент приезда слесаря стояки прогрелись
НОВОСЕЛОВ_4	29,12,15	между домом и школой дорога - забить трубы, чтобы не заезжали машины. Выполнено - есть фото
НОВОСЕЛОВ_4	29,12,15	кв.41 - не работает домофон - не могут открыть из квартиры. Передано в "Домофон-сервис" - мастер будет 30,12,15. Предупредили заявителей

НОВОСЕЛОВ_4	30,12,15	кв.88 -85 -105 - холодные стояки отопления (после остановки котельной). Систему стравили - через время батареи опять холодные
НОВОСЕЛОВ_4	30,12,15	кв.85 -105 -93 - холодные батареи (авария на теплотрассе). Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	30,12,15	кв.7 - холодный стояк отопления - кухня. Стравили стояки отопления
НОВОСЕЛОВ_4	30,12,15	кв.123 - холодный стояк отопления - кухня. Систему стравили
НОВОСЕЛОВ_4	30,12,15	кв.85 -105 -88 - холодные стояки отопления. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	30,12,15	кв.134 - течет труба отопления. Протравили систему - подтянули американку
НОВОСЕЛОВ_4	31,12,15	кв.85 -93 - не прогрет стояк отопления (после остановки котельной). Протравили стояк - горячий - прошли по квартирам
НОВОСЕЛОВ_4	31,12,15	кв.11 - не прогреты стояки отопления. Стравили систему
НОВОСЕЛОВ_4	31,12,15	кв.85 -88 -123 -124 -134 -97 - холлные батареи. Протравили стояки отопления

Текущие и мелкие ремонтные работы по содержанию общего имущества по факту выполнения и заявкам собственников (строка 12)

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)	Сумма
НОВОСЕЛОВ_4	21,01,15	кабель АВВГ-П 2*2,5 кабель (5,5м), зажим (2шт), скобы на гофру д.20 (20шт), зажим 15А 75мм (2шт)для установки светильников	175,50
НОВОСЕЛОВ_4	22,01,15	кабель ВВГ 3*1,5 5м(для светильников)	135,00
НОВОСЕЛОВ_4	28,01,15	кабель ВВГ 3*1,5 (10м), зажим 2,5-6 кв.мм (2шт)(для установки датчиков движения)	346,00
НОВОСЕЛОВ_4	28,01,15	ящик почтовый ЯПСУ-40 (26шт*1850), доставка (1200)	49300,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,01,15	зажим 2,5-6кв.мм 2шт	76,00
НОВОСЕЛОВ_4	02-03,02,15	демонтаж старых и установка новых почтовых ящиков(26 шт.)	9010,00
НОВОСЕЛОВ_4	09,02,15	кв.33 - заменить лампочки по 1 подъезду. Заменяли сгоревшие лампочки накаливания	240,00
НОВОСЕЛОВ_4	09-27,02,15	монтаж датчиков движения и замена светильников во всех подъездах дома	64411,00
НОВОСЕЛОВ_4	12,02,15	вывоз мастера 1раз и восстановление обрыва ТРП в под.4 (акт)	450,00
НОВОСЕЛОВ_4	28,02,15	Теплосеть - проверить работу расходомера (бесперебойник - периодически отключается. Осмотрено: вышел из строя блок бесперебойного питания, заменили	1200,00
НОВОСЕЛОВ_4	02,03,15	кв.56 - заштукатурить выбоины на стенах и в тамбуре. Заштукатурили	350,00
НОВОСЕЛОВ_4	04,03,15	кв.144 - в 4 подъезде на 9эт отрегулировать датчик движения. Заменяли датчик движения, большого радиуса действия с материалом	680,00
НОВОСЕЛОВ_4	09,03,15	кв.72 - на 8-9эт перегорели лампочки накаливания. Установили 2 датчика движения	1280,00
НОВОСЕЛОВ_4	12,03,15	во 2 подъезде на 8эт зацементировали порог возле лифта. Заявка выполнена	150,00
НОВОСЕЛОВ_4	19,03,15	кв.143 - заменить энергосберегающие лампочки накаливания. Заменяли 2шт.	240,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,03,15	2 подъезд - убрать лужу перед подъездом (продолбить асфальт, чтобы сходила вода). Пробили канавку в асфальте для стока воды	350,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,03,15	2 подъезд - на стене, где были почтовые ящики - вытащить дюбеля - выровнять стену. Работа по заявке выполнена	150,00
НОВОСЕЛОВ_4	31,03,15	сварочные работы по обрезке и заглушке трубы ГВС в 4 подвале	1500,00
НОВОСЕЛОВ_4	21,04,15	замена стояка канализации в кв.99 с материалами(тр.Ф100-4,5м; тройник, крестовина, манжет, переход, компенсатор, переход, заглушка)	5700,00
НОВОСЕЛОВ_4	26,04,15	кв.112 - полностью разломан доводчик. Заменяли доводчик	1700,00
НОВОСЕЛОВ_4	28,04,15	замена стояка канализации в межперекрытии в кв.89 с материалами (тр.Ф100-4м; крестовина, тройник, заглушка, переход, компенсатор, отвод)	5000,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,04,15	3 подъезд - на ступеньках детской площадки отсутствуют досточки. Выпилили и установили досточки	200,00

НОВОСЕЛОВ_4	10,05,15	завоз чернозема, заявка кв.33	4500,00
НОВОСЕЛОВ_4	15,05,15	герметизация швов между панелями с привлечением альпинистов: кв.33 - 12 м п*500, кв.72 - 10м п*500, кв.144 - 13м п*500	18550,00
НОВОСЕЛОВ_4	19,05,15	Замена лежака канализации (подвал), с материалами (труба п/пФ100-2м,манжет,ревизия)	3790,00
НОВОСЕЛОВ_4	25,05,15	кв.72 - нет досточек на детской площадке. Установлены досточки	300,00
НОВОСЕЛОВ_4	25,05,15	кв.72 - завезти песок в новую песочницу. Песок в песочницу завезли	900,00
НОВОСЕЛОВ_4	27,05,15	кв.62 - 1) поставить лавочку (возле новой песочницы) 2) подсыпать песок в песочницу. 1) лавочку установили 2) песок подсыпали. Большая благодарность руководству и работникам компании за быструю и качественную работу	1500,00
НОВОСЕЛОВ_4	22,06,15	вызов мастера в 4 подъезд 1раз (250), диагностика системы в 4 подъезде (300)	550,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,06,15	Перепайка стояка отопления в кв.142, с материалами.	2580,00
НОВОСЕЛОВ_4	07,07,15	кв.33 - повесить наш замок на тех.этаж ключ в кв.33-36. Замок повесили	150,00
НОВОСЕЛОВ_4	07,07,15	кв.33-108 - из кранов горячей воды идет холодная. По стояку горячей воды кв.33 заменяли спускной кран диам.15 шаровый . Протравили стояки	150,00
НОВОСЕЛОВ_4	12,07,15	провели сварочные работы по ремонту ступенек на лестнице верхнего этажа в 3 подъезде	900,00
НОВОСЕЛОВ_4	15,07,15	замена лопнувшей трубы канализации в 1 подвале с материалом(тр.Ф100-3м;отводы,компенсатор)	2200,00
НОВОСЕЛОВ_4	16,07,15	замена американки на батарее в кв.135	400,00
НОВОСЕЛОВ_4	16-17,07,15	Герметизация швов между панелями МКД с привлечением альпинистов. 36 м п * 500. Жестяные работы 8 м п *850 (24 800 руб.).	24800,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,07,15	замена участка канализационного стояка в межперекрытии кв.90-94 с материалом(тр.Ф100-3м; тр.Ф50-1м,крестовина,переход,манжет,тройник,компенсатор,переход,отводы)	3548,00
НОВОСЕЛОВ_4	04,08,15	кв.33 - по подъезду разбиты стекла (после урагана). Стекла вставили	680,00
НОВОСЕЛОВ_4	04,08,15	кв.33 - течет кровля. Выполнен латочный ремонт кровли	2200,00
НОВОСЕЛОВ_4	05,08,15	вывезти спиленные деревья (после урагана). Деревья распилили и вывезли	3500,00
НОВОСЕЛОВ_4	10,08,15	№ квартиры отказались назвать - на въезде между Новоселов,4 и Анджиевского,136 на территории двора лежит разбитое стекло, убрали данную территорию	500,00
НОВОСЕЛОВ_4	10,08,15	№ квартиры отказались назвать - на детской площадке на лесенках сломаны досточки. Заменяли сломанные досточки	250,00
НОВОСЕЛОВ_4	18,08,15	кв.97 - заменить отсекающие вентиля. Заменяли 2 вентиля Ø15.	300,00
НОВОСЕЛОВ_4	20,08,15	замена участка канализационного стояка(кв.97) с материалами(тр.Ф100-0.5м; крестовина, тройник, заглушка, переход, компенсатор)	1500,00
НОВОСЕЛОВ_4	25,08,15	кв.108 - отрегулировать датчик движения - поздно срабатывает. Поставили дополнительный датчик движения	680,00

НОВОСЕЛОВ_4	28,08,15	герметизация швов между панелями МКД с привлечением альпинистов по заявке кв.№141 -28 м п	14000,00
НОВОСЕЛОВ_4	18,09,15	1 подъезд 7 этаж - разбито стекло на площадке. Стекло вставили	150,00
НОВОСЕЛОВ_4	22,09,15	3 под. 9 этаж - разбито стекло на площадке. В раме осколок стекла - он шатается. Установить срочно стекло. Вставили стекло	150,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,09,15	доводчик дверной 1шт с установкой в 4-м под.	1700,00
НОВОСЕЛОВ_4	03,10,15	№ квартиры назвать отказались - на детской площадке сломаны 2 дощечки на ступеньках. Работа по заявке выполнена	180,00
НОВОСЕЛОВ_4	06,10,15	выравнивание труб отопления в подвале № 1, установка кранов 4шт., заменили 4м трубы Ф25мм	3 273,00
НОВОСЕЛОВ_4	14,10,15	кв.14 - 1 подъезд - отрегулировать датчик движения. Поставили дополнительный датчик движения	680,00
НОВОСЕЛОВ_4	16,10,15	замена автоспускников на тех этаже-4шт.	2 865,00
НОВОСЕЛОВ_4	05,11,15	кв.108 - на площадке разбито стекло. Заявка выполнена	140,00
НОВОСЕЛОВ_4	15,11,15	кв.123 - между 4 -5 этажами во время ветра выбито стекло в раме. Стекло вставили 69*69,5	240,00
НОВОСЕЛОВ_4	12,11,15	4-й под.обрезали куст возле подъезда	140,00
НОВОСЕЛОВ_4	19,11,15	кв.61 - сгнила резьба на отсекающем вентеле горячей воды. Предоставить доступ к трубе - все заделано пластиком. В аварийной ситуации сняли пломбу со четчика горячей воды, л/сч.50181 Касьянова О.Ф, посл.пок. 1,8 № сч.21802300, заменили резьбу на гор.воде	350,00
НОВОСЕЛОВ_4	20,11,15	удлинитель	130,00
НОВОСЕЛОВ_4	23,11,15	4 подъезд - заменить выключатель. Выключатель заменили	100,00
НОВОСЕЛОВ_4	26,11,15	4 подъезд - требуется замена потолочного датчика-движения. Датчик заменили	680,00
НОВОСЕЛОВ_4	30,11,15	кв.38 - закрыть колодцы плитами от бомжей. Колодцы закрыли - плиты положили	800,00
НОВОСЕЛОВ_4	01,12,15	кв.23 - срочно заменить отсекающие вентеля. Работали по замене кранов в квартире по стоякам горячей и холодной воды	850,00
НОВОСЕЛОВ_4	02,12,15	4 подъезд - осмотреть состояние окон - заменить. Заменили в раме стекло - 3 штуки	550,00
НОВОСЕЛОВ_4	09,12,15	замена стояка канализации в кв.24-28 с материалом (тр.Ф100-3.5м; крестовина, тр. Ф50-0,5м; тройник, заглушка, переход, манжет, компенсатор)	2477,00
НОВОСЕЛОВ_4	11,12,15	Замена датчика освещения во 2м подъезде	300,00
НОВОСЕЛОВ_4	12,12,15	провели сварочные работы по ремонту мусорных контейнеров в 3 и 4 подъездах	1800,00
			248 626,50