

**Обязательные работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома (п.1-11 расшифровка тарифа)**

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)
ДРУЖБЫ 23	01.01.2016	Кв.24 - осмотрели стояки подачи холодной воды, не работает запорная арматура, нужно заменить.
ДРУЖБЫ 23	02.01.2016	Кв.76 - жалоба на круглосуточную работу уличных ламп. Отрегулировали датчики день-ночь.
ДРУЖБЫ 23	03.01.2016	Течь канализации в подвале, забиты колодцы, передано в водоканал, заявка №10.
ДРУЖБЫ 23	04.01.2016	Жалоба на плохую уборку подъездов, коридоров и лифтов. Доложено мастеру.
ДРУЖБЫ 23	11.01.2016	Заменяли лампочки по этажам.
ДРУЖБЫ 23	11.01.2016	2-3 под жалоба на трещину в стене, осмотрели, трещины не обнаружены, запенили вход кабеля от кондиционера.
ДРУЖБЫ 23	12.01.2016	Заменяли лампочки на лифтовых площадках в среднем под.
ДРУЖБЫ 23	12.01.2016	Кв.23,82- холодные стояки гор.воды, стравили систему (была остановка котельной).
ДРУЖБЫ 23	12.01.2016	Убрать возле лифтов и по этажам (рвотные массы), передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	13.01.2016	Кв.114. завоздушен стояк горячей воды, стравили систему.
ДРУЖБЫ 23	14.01.2016	Заменяли лампочки возле кв.82.
ДРУЖБЫ 23	15.01.2016	Жалобы на плохую уборку, передано мастеру под контроль.
ДРУЖБЫ 23	16.01.2016	Осмотр крышек на колодцах.
ДРУЖБЫ 23	18.01.2016	Заменяли лампочки возле кв.76-74.
ДРУЖБЫ 23	20.01.2016	Осмотрели окна в подъездах, все застеклены.
ДРУЖБЫ 23	26.01.2016	Заменяли лампочки по дому.
ДРУЖБЫ 23	27.01.2016	Кв.49 заливала кв.33, устранили своими силами.
ДРУЖБЫ 23	27.01.2016	Осмотрели фонарь с торца дома, требуется восстановить освещение с торца дома, частично заменить проводку.
ДРУЖБЫ 23	29.01.2016	Заменяли лампочки во 2-м подъезде.
ДРУЖБЫ 23	30.01.2016	Кв.50 течёт стояк канализации. На момент осмотра течи не было, будут наблюдать.
ДРУЖБЫ 23	01.02.2016	Течёт канализация в подвале (3-й подъезд).
ДРУЖБЫ 23	01.02.2016	Заменяли лампочки и патрон возле кв.83-84.
ДРУЖБЫ 23	02.02.2016	Выбило свет в кв.34, исправили.
ДРУЖБЫ 23	04.02.2016	Заменяли лампочки.
ДРУЖБЫ 23	06.02.2016	Не убирается в подъезде, передали мастеру.
ДРУЖБЫ 23	06.02.2016	Заменяли лампочки в 3-м подъезде.
ДРУЖБЫ 23	08.02.2016	В 3-м подвале прочистили канализацию.
ДРУЖБЫ 23	08.02.2016	Заменяли лампочки по дому.
ДРУЖБЫ 23	08.02.2016	Прочистка мусоропровода в 3-м подъезде.
ДРУЖБЫ 23	09.02.2016	Подключили светильник над 1-м под. и коробку большую распределительную.
ДРУЖБЫ 23	11.02.2016	Прочистили выпуск канализации в колодец в 3-м подвале.
ДРУЖБЫ 23	12.02.2016	Заменяли лампочки 5 и 6-й эт.
ДРУЖБЫ 23	15.02.2016	Заменяли лампочки в 1-м под.
ДРУЖБЫ 23	15.02.2016	В кв.2 прочистили канализацию.
ДРУЖБЫ 23	15.02.2016	Проверили подвалы, течи нет.
ДРУЖБЫ 23	16.02.2016	Прочистили выпуск канализации в колодец в 3-м подвале.
ДРУЖБЫ 23	17.02.2016	Проверили выпуск канализации в 3-м под.
ДРУЖБЫ 23	17.02.2016	Заменяли лампочки в 3-м под.
ДРУЖБЫ 23	19.02.2016	Заменяли лампочки во 2-м под.
ДРУЖБЫ 23	19.02.2016	С жильцами произвели осмотр окон в подъездах, все вставлены.
ДРУЖБЫ 23	20.02.2016	Проверен выпуск в канализационный в колодец 3-го подъезда, работает.

ДРУЖБЫ 23	21.02.2016	Проверены колодцы возле 3-го подъезда, пустые, работают.
ДРУЖБЫ 23	22.02.2016	Проверены колодцы, рабочие.
ДРУЖБЫ 23	23.02.2016	Проверен выпуск в канализационный колодец 3-го подъезда, работает.
ДРУЖБЫ 23	24.02.2016	Заменяли лампочки возле кв.76.
ДРУЖБЫ 23	25.02.2016	Заменяли лампочки в 1-м под.
ДРУЖБЫ 23	25.02.2016	Прочистили мусоропровод в 1-м под.
ДРУЖБЫ 23	25.02.2016	В среднем подъезде не работает лифт, передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	26.02.2016	Заменяли лампочки в 3-м под.
ДРУЖБЫ 23	26.02.2016	Заменяли лампочки возле 76 кв.
ДРУЖБЫ 23	27.02.2016	В 3-м подвале проверили выпуск канализации в колодец, работает нормально.
ДРУЖБЫ 23	27.02.2016	Проверены мусорные контейнеры, они стоят на тележках.
ДРУЖБЫ 23	28.02.2016	Заменяли лампочки возле кв.82.
ДРУЖБЫ 23	28.02.2016	Под.2 убрать бутылки на 7-м эт.
ДРУЖБЫ 23	29.02.2016	Кв.82 на 6-м этаже не работает лифт, передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	29.02.2016	2-й под. не работает лифт, в 1-м сильно трясётся, передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	01.03.2016	Кв.34 жители просят погорячее радиаторы, но "теплосеть" разъяснила, что греет воду по тепловому режиму, от температуры воздуха.
ДРУЖБЫ 23	02.03.2016	Заменяли лампочки.
ДРУЖБЫ 23	09.03.2016	Кв.102 - заменили лампочки на этаже.
ДРУЖБЫ 23	11.03.2016	8-й этаж очень грязно, доложено мастеру.
ДРУЖБЫ 23	14.03.2016	Жалоба на плохую уборку подъездов, коридоров и лифтов. Доложено мастеру.
ДРУЖБЫ 23	14.03.2016	В 3-м под. заменили лампочки.
ДРУЖБЫ 23	15.03.2016	Кв.138 - проверили работу эл.счётчика, работает в штатном режиме.
ДРУЖБЫ 23	16.03.2016	Заменяли лампочки во 2-м под.
ДРУЖБЫ 23	16.03.2016	Кв.15 - забита канализация в ванной, прочистили.
ДРУЖБЫ 23	16.03.2016	Кв.7 не работает лифт, передана заявка в "Лифт-ремонт".
ДРУЖБЫ 23	17.03.2016	В 1-м подъезде отрегулировали доводчик.
ДРУЖБЫ 23	18.03.2016	Осмотрели подвалы, утечек нет.
ДРУЖБЫ 23	19.03.2016	Кв.21 заливают из кв.37, перекрыли стояки, кв.37 трубы спрятаны под кафель.
ДРУЖБЫ 23	21.03.2016	Заменяли 3 лампочки на 6-м этаже.
ДРУЖБЫ 23	21.03.2016	Кв.68, во 2-м под. не работает лифт, стоит на 1-м этаже, передали в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	22.03.2016	Кв.71 заедает кнопка закрытия дверей лифта, передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	22.03.2016	Кв.140 топит кв.с низу №124, под ванной течёт сифон, нужна замена, на потолке ванной видны следы заливания.
ДРУЖБЫ 23	22.03.2016	Кв.28 течёт отсекающий вентиль, подтянули американку.
ДРУЖБЫ 23	22.03.2016	Кв.29 течёт полотенцесушитель. По приезду слесаря сами наложили хомут до утра.
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	1-й подъезд отрегулировали доводчик.
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	Кв.82 - заменили 4 лампочки.
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	Кв.29, 21- стравили стояки горячей воды (холодный полотенцесушитель).
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	Кв.34-114, 82-96, протравили стояки гор. воды (был заброс хол.в горячую).
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	Кв.12 течёт из квартиры через перекрытие (на момент выезда слесаря, дома никого не было, старший дома поставлен в известность).
ДРУЖБЫ 23	26.03.2016	Жалобы уборщицы на жильцов (мусорят в коридорах), оповестили старшего дома
ДРУЖБЫ 23	28.03.2016	Заменяли лампочки по 2-му под.
ДРУЖБЫ 23	28.03.2016	2-й под. не работает лифт, передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	29.03.2016	Заменяли лампочки по дому.
ДРУЖБЫ 23	30.03.2016	Нет света в доме, работает электросеть.



ДРУЖБЫ 23	30.03.2016	Сильный запах канализации в подъездах 1,2,3. Полные колодцы, передана заявка в Водоканал №463.
ДРУЖБЫ 23	30.03.2016	Кв.131 не проходит вызов с домофона, мастер на смог разобраться в оборудовании
ДРУЖБЫ 23	31.03.2016	Проверить колодцы и подвал, все работает.
ДРУЖБЫ 23	31.03.2016	Кв.28 разъединилась канализационная труба в подвале, закрепили.
ДРУЖБЫ 23	04.04.2016	Кв.76 вкрутили лампу в фонарь с торца дома.
ДРУЖБЫ 23	05.04.2016	в подвале восстановили переноску для работы насосов
ДРУЖБЫ 23	05.04.2016	кв.50 в патроне остался цоколь, выкрутили
ДРУЖБЫ 23	05.04.2016	2-й под. Заменяли лампочки
ДРУЖБЫ 23	06.04.2016	Кв.47, в 1-м под. Убрали мёртвую кошку
ДРУЖБЫ 23	07.04.2016	Забит мусоропровод 1 под., 7-8 этажи, передано в работу
ДРУЖБЫ 23	11.04.2016	Проверили все дренажные колодцы, все рабочие.
ДРУЖБЫ 23	11.04.2016	Кв.23 заменили лампочки, патроны, усилили диодами.
ДРУЖБЫ 23	12.04.2016	3-й под. 9 эт. установили патрон.
ДРУЖБЫ 23	12.04.2016	1 под. 3-й эт. - разбито окно, ложный вызов.
ДРУЖБЫ 23	12.04.2016	Дверь мусорной шахты. Осмотрено, в нормальном состоянии.
ДРУЖБЫ 23	13.04.2016	Под.1, 1,2,3,4,7 эт. Заменяли лампочки, патроны, ремонт патронов, изменение схемы располож. в распред. коробке на 7-м эт.
ДРУЖБЫ 23	14.04.2016	Проверено за домом подключение к гаражам кабелей, они идут из квартир, в общие щитовые не подключены.
ДРУЖБЫ 23	14.04.2016	Кв.23 привезти гравий для засыпки дороги возле гаражей, обр. к старшей дома.
ДРУЖБЫ 23	14.04.2016	Кв.23 - засыпать песком детскую площадку. Засыпали площадку ПГС 20.04.16
ДРУЖБЫ 23	15.04.2016	Кв.39 осмотрели-выгнулась труба гор.воды, установить хомут, закрепить трубу.
ДРУЖБЫ 23	15.04.2016	Не горит свет на лестн. Кв.76-75, заменили лампочки.
ДРУЖБЫ 23	18.04.2016	Заменяли лампочки по 1-му под.
ДРУЖБЫ 23	18.04.2016	Кв.39 установили хомуты на стояке горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	21.04.2016	Кв.107 перекрыли краны на квартиру для проведения работ.
ДРУЖБЫ 23	21.04.2016	Покос придомовой территории.
ДРУЖБЫ 23	22.04.2016	3 под. 8 этаж забит мусоропровод, передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	22.04.2016	Кв.71 - плохой напор х/воды, водоканал ведёт аварийную работу.
ДРУЖБЫ 23	22.04.2016	3 под. 8 эт. установили 4 диода, 10 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	22.04.2016	Акт осмотра - обмести паутину по всему дому и над входами в подъезд. Передано в работу уборщице.
ДРУЖБЫ 23	25.04.2016	Кв. 24 - прочистили в ванной канализацию.
ДРУЖБЫ 23	26.04.2016	Акт осмотра - помыть плафоны в лифтах, вставить дополнительные лампочки, обновить таблички пользования лифтом. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	26.04.2016	Кв.61 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк отопления - открыли обратку на стояке в подвале.
ДРУЖБЫ 23	27.04.2016	Проверить показания счетчика горячей воды на дом - подача и обратка. подача - 260251, обратка - 06363,1.
ДРУЖБЫ 23	28.04.2016	Диспетчерская - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли сгоревшие лампочки по дому - 17 шт.
ДРУЖБЫ 23	28.04.2016	Уборщица - забит мусоропровод - 1 подъезд 2 этаж. Передано в работу - мусоропровод прочистили.
ДРУЖБЫ 23	28.04.2016	"Теплосеть" - не работает счетчик горячей воды - (обратка). Осмотрели - счетчик визуально работает.
ДРУЖБЫ 23	29.04.2016	Снять размеры счетчика горячей воды для замены. Сняли размеры счетчика.
ДРУЖБЫ 23	30.04.2016	Диспетчерская - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли сгоревшие лампочки по дому - 17 шт.
ДРУЖБЫ 23	30.04.2016	Кв.53 - течет кран в ванной комнате. Устранили - подтянули сальниковую набивку.
ДРУЖБЫ 23	05.05.2016	Кв.63 - по всем коридорам не горит свет. Не смогли определить причину, автоматы все включены, напряжение проходит.
ДРУЖБЫ 23	06.05.2016	Кв.95 - обесточена квартира. Замена вставки.
ДРУЖБЫ 23	06.05.2016	Кв.34 - по этажам в коридорах не горит свет. Заменяли лампочки накаливания.
ДРУЖБЫ 23	06.05.2016	Кв.23 - довести еще подсыпку. Передано в работу мастеру.
ДРУЖБЫ 23	07.05.2016	Кв 23 - выбивает пакетник и искрит. Был вырван патрон спаялись жилы. Заменяли патрон и установили диод.

ДРУЖБЫ 23	08.05.2016	1 подъезд - сломан выключатель на площадке. Отремонтировали выключатель.
ДРУЖБЫ 23	09.05.2016	Кв.23 - заменить сгоревшие лампочки по дому. Лампочки заменили.
ДРУЖБЫ 23	09.05.2016	Кв.28 - сорвало кран на горячей воде. Временно устранили - требуется замена смесителя.
ДРУЖБЫ 23	12.05.2016	8 этаж - забит мусоропровод. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	12.05.2016	Кв.23 - заменить лампочки по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки
ДРУЖБЫ 23	14.05.2016	Кв.91 - оборваны патроны возле лифтов. Заменили патрон и 4 лампочки.
ДРУЖБЫ 23	15.05.2016	Кв.82 - забит мусоропровод. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	16.05.2016	Покос придомовой территории
ДРУЖБЫ 23	19.05.2016	Кв.12 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	20.05.2016	Кв.80 -127 -128 - холодные стояки полотенцесушителя. Стравили систему горячей воды по всему дому.
ДРУЖБЫ 23	20.05.2016	Кв.53 - заливает квартиру сверху. Перекрыли стояк холодной воды.
ДРУЖБЫ 23	20.05.2016	Кв.132 - холодный полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	20.05.2016	Кв.82 - не работает лифт. Передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	22.05.2016	Кв.53 - открыть стояк холодной воды. Открыли подачу холодной воды по стояку.
ДРУЖБЫ 23	23.05.2016	Диспетчерская - заменить сгоревшие лампочки по дому. Заменили 10 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	25.05.2016	Кв.28 - забила канализация. Канализацию прочистили.
ДРУЖБЫ 23	27.05.2016	Кв.19 - заливает квартиру сверху. Перекрыли стояки горячей и холодной воды.
ДРУЖБЫ_23	27.05.2016	Кв.35 - жильцы кв.35 топят квартиру 19. Дозвонились жильцам кв.35, в квартире течет смеситель, заменили. Открыли стояки горячей и холодной воды.
ДРУЖБЫ 23	27.05.2016	Кв.23 - обесточена квартира. Нет фазы на кухне, на 2-х розетках - ремонт частным образом.
ДРУЖБЫ 23	27.05.2016	Кв.131 - течет крыша. Осмотрено.
ДРУЖБЫ 23	27.05.2016	Кв.23 - нет света в квартире. Отгорел фазный провод в квартире - устранили.
ДРУЖБЫ 23	29.05.2016	Кв.6 - заменить лампочки по дому. Заменили 25 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	30.05.2016	Кв.131 - течет крыша. <b>Закрыли проф. листом над лифтшахтой 03.06.2016 г.</b>
ДРУЖБЫ 23	30.05.2016	Кв.131 - не работает домофон. Доложили директору - передано в работу мастеру.
ДРУЖБЫ 23	31.05.2016	Кв.95 - нет холодной воды по стояку. На момент приезда слесаря вода пошла.
ДРУЖБЫ 23	31.05.2016	Кв.128 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк полотенцесушителя.
ДРУЖБЫ 23	02.06.2016	2 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Заменили 11 лампочек и 2 патрона.
ДРУЖБЫ 23	05.06.2016	8 этаж - оборваны 2 светильника. Установили 4 патрона и 4 лампочки.
ДРУЖБЫ 23	05.06.2016	Кв.10 - течет кран. Неисправность устранили - подтянули кран-буксу.
ДРУЖБЫ 23	05.06.2016	Кв.53 - течет отсекающий вентиль на холодной воде. Неисправность устранена - подтянули американку.
ДРУЖБЫ 23	08.06.2016	Оценка соответствия лифта.
ДРУЖБЫ 23	08.06.2016	Кв.111 - слабым напором идет холодная вода. Проверено - по стояку все работает, заявителей нет дома.
ДРУЖБЫ 23	12.06.2016	Кв.76 - заменить сгоревшие лампочки - напротив лифта срезан патрон. Установили патрон, заменили 4 лампочки накаливания.
ДРУЖБЫ 23	12.06.2016	Кв.53 - течет труба канализации. Требуется замена сифона под ванной - устранят самостоятельно.
ДРУЖБЫ 23	13.06.2016	Кв.76 - не отключаются днем фонари на доме. Отрегулировали работу уличных фонарей.
ДРУЖБЫ 23	16.06.2016	Кв.54 - шишки на трубе горячей воды. Осмотрено - требуется замена участка трубы.
ДРУЖБЫ_23	17.06.2016	Очень рано загораются фонари на доме - отрегулировать датчики день-ночь. Переустановили.
ДРУЖБЫ_23	17.06.2016	Ст.дома - затопило подвалы и двор после дождя. Установили насосы для откачки, но городская ливневая канализация не справляется с потоком воды.
ДРУЖБЫ 23	17.06.2016	Проверить откачивающий насос. Насос забрали на базу.
ДРУЖБЫ_23	20.06.2016	Кв.61 -95 - гудят трубы в туалете, в кв.109 - сорвало кран. Неисправность устранили - заменили кран-буксы.



ДРУЖБЫ_23	20.06.2016	Диспетчерская - закрыть подачу горячей воды и отопления на дом - остановка котельной на профилактику. Работа по заявке выполнена - закрыли подачу горячей воды и отопления на дом.
ДРУЖБЫ 23	20.06.2016	Кв.34 - открыть подвалы для проветривания. Подвалы открыли.
ДРУЖБЫ 23	22.06.2016	Кв.23 - шум воды в подвале. Прочистили канализацию.
ДРУЖБЫ 23	25.06.2016	Открыть подвал для проветривания. Подвал для проветривания открыли
ДРУЖБЫ 23	26.06.2016	Кв.23 - шум воды в подвале. Прочистили канализацию.
ДРУЖБЫ 23	27.06.2016	Ст.дома - открыть подвал для проветривания. Открыли двери в подвал.
ДРУЖБЫ 23	27.06.2016	Кв.111 - слабым напором идет холодная вода. Открыли полностью отсекающий вентель.
ДРУЖБЫ 23	28.06.2016	Ст.дома - разрушается отмостка после дождей. Осмотрено.
ДРУЖБЫ 23	01.07.2016	Кв.128 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	01.07.2016	Кв.23 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	02.07.2016	Кв.132 - 82 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	02.07.2016	Диспетчерская - заменить сгоревшие лампочки по дому. Заменяли сгоревшие лампочки - 20 шт.
ДРУЖБЫ 23	04.07.2016	Кв.102 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	11.07.2016	Кв.111 - течет труба холодной воды. Подтянули шланг холодной воды.
ДРУЖБЫ 23	14.07.2016	Кв.76 - отремонтировать светильник и заменить лампочку рядом с квартирой. Установили 2 патрона и 2 лампочки.
ДРУЖБЫ 23	19.07.2016	Кв.23 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	19.07.2016	Кв.23 - забилась канализация. Прочистили канализацию.
ДРУЖБЫ 23	21.07.2016	Кв.23 - 3 подъезд - заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли 5 ламп накаливания.
ДРУЖБЫ 23	22.07.2016	Кв.10 - течет смеситель. Заменяли 2 прокладки.
ДРУЖБЫ 23	25.07.2016	Заменить сгоревшие лампочки по подъезду. Заменяли 8 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	28.07.2016	Кв.76 - сорвали лампочку вместе с патроном. Заменяли патрон и установили лампочку.
ДРУЖБЫ 23	05.08.2016	Кв.83 - рядом с квартирой не горит свет. Заменяли лампочку.
ДРУЖБЫ 23	05.08.2016	Перекрыть подачу воды для проведения самостоятельных работ. Перекрыли и открыли подачу воды по стояку.
ДРУЖБЫ 23	05.08.2016	Кв.24 - на трубе горячей воды свищ. Течет разводка после счетчика.
ДРУЖБЫ 23	08.08.2016	Кв.32 - требуется замена отсекающих вентелей. Требуется замена отсекающих вентиляей.
ДРУЖБЫ 23	09.08.2016	Кв.68 - заменить сгоревшие лампочки по подъездам. Заменяли 1 патрон и 8 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	09.08.2016	Кв.32 - осмотреть стояки холодной и горячей воды. Осмотрено - требуются сварочные работы для замены стояка.
ДРУЖБЫ 23	11.08.2016	Кв.82 - оборвали светильник возле лифта. Поставили светильник на место.
ДРУЖБЫ 23	12.08.2016	7 этаж - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли 5 лампочек и 2 патрона.
ДРУЖБЫ 23	13.08.2016	Кв.7 - течет полотенцесушитель. Перепаковали американку.
ДРУЖБЫ 23	15.08.2016	Кв.23 - обработать мусорные шахты от тараканов. Обработали мусорные шахты от тараканов. 300 ✓
ДРУЖБЫ 23	15.08.2016	Кв.118 - заливает квартиру сверху. В кв.134 течет кран на стиральную машину.
ДРУЖБЫ 23	15.08.2016	Кв.51 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	16.08.2016	Дворник - со стороны частного сектора поток воды к дому. Передано в "Водоканал" - порыв воды на улице Маяковского.
ДРУЖБЫ 23	17.08.2016	Кв.20 - напротив 1-го подъезда возле лавки образовалась лужа - осмотреть. Осмотрено.
ДРУЖБЫ 23	17.08.2016	Кв.20 - в 3-м подъезде возле мусоропровода тараканы. Обработали мусорные шахты от тараканов - повторно. 300 ✓
ДРУЖБЫ 23	17.08.2016	Кв.131 - не работает домофон - не могут открыть дверь. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	18.08.2016	Уборщица - на 9 этаже разбиты все лампочки. Заменяли сгоревшие лампочки по дому - 17 шт.
ДРУЖБЫ 23	19.08.2016	Кв.110 - обесточена квартира. Поставили дополнительный орех.
ДРУЖБЫ 23	19.08.2016	Кв.51 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	19.08.16	Провели дезинсекцию мусорных шахт от тараканов 300 ✓
ДРУЖБЫ 23	19.08.2016	Дворник - из-под земли поднимается вода напротив 1-го подъезда и в районе гаражей - передано в "Водоканал".

ДРУЖБЫ_23	20.08.2016	Кв.51 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояк горячей воды, с обратки не идет вода - возможно по стояку перекрыт полотенцесушитель.
ДРУЖБЫ 23	21.08.2016	Кв.140 - сорвало кран в квартире. Перекрыли и открыли стояк холодной воды - устранили самостоятельно.
ДРУЖБЫ 23	23.08.2016	Кв.23 -128 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки полотенцесушителя - после остановки котельной.
ДРУЖБЫ 23	23.08.2016	Кв.82 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки полотенцесушителя - после остановки котельной.
ДРУЖБЫ 23	23.08.2016	Кв.23 - обесточены подъезды. Заменяли 7 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	24.08.2016	Кв.82 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки полотенцесушителя - после остановки котельной.
ДРУЖБЫ 23	27.08.2016	Диспетчерская - заменить сгоревшие лампочки по дому. Заменяли сгоревшие лампочки.
ДРУЖБЫ 23	28.08.2016	Кв.76 - проверить патрон рядом с квартирой (коридор). Выкручена лампочка, заменили.
ДРУЖБЫ 23	29.08.2016	2 подъезд - заменить сгоревшие лампочки. Лампочки заменили.
ДРУЖБЫ 23	29.08.2016	Кв.38 - забилась канализация. Прочистили сифон.
ДРУЖБЫ 23	30.08.2016	Кв.82 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	30.08.2016	Кв.23 - заменить сгоревшие лампочки. Лампочки все горят.
ДРУЖБЫ 23	01.09.2016	Кв.129 - при самостоятельной замене сетчика холодной воды сорвали резьбу на отсекающем вентеле. Перекрыли стояк холодной воды.
ДРУЖБЫ 23	01.09.2016	Кв.32 - заливает квартиру. Течет сифон под ванной и на кухне шланг - требуется замена.
ДРУЖБЫ 23	01.09.2016	Кв.23 - в подвале течет вода. Забит выход на колодец - прочистили.
ДРУЖБЫ 23	01.09.2016	Кв.16 - течет в кухне с потолка. Кв.23 предупреждена о последствиях устранения течи.
ДРУЖБЫ 23	02.09.2016	Кв.35 - нет холодной воды. Открыли стояк холодной воды.
ДРУЖБЫ 23	03.09.2016	Кв.25 - в холодную идет горячая вода. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	04.09.2016	Кв.117 - перекрыть подачу горячей воды. Перекрыли и открыли подачу горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	06.09.2016	3 подвал - течет канализация. Прочистили канализацию - выход на колодец.
ДРУЖБЫ 23	07.09.2016	Кв.76 - заменить сгоревшие лампочки на 5-м этаже возле лифта и возле квартиры. Заменяли лампы и патрон на 1-м этаже.
ДРУЖБЫ 23	10.09.2016	Кв.76 - сломалась крышка люка на детской площадке. Не обнаружили лопнувшую крышку.
ДРУЖБЫ 23	13.09.2016	Кв.23 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк холодной воды.
ДРУЖБЫ 23	13.09.2016	Кв.141 - не работает отсекающий вентиль - требуется замена. Отрегулировали работу вентиля.
ДРУЖБЫ 23	15.09.2016	Кв.23 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	16.09.2016	Кв.23 - в горячую идет холодная вода. Была закрыта подача - открыли стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	21.09.2016	Диспетчерская - обработать подвалы от блох. Подвалы обработали.
ДРУЖБЫ_23	22.09.2016	Диспетчерская - посчитать сколько осветительных приборов на каждом этаже и по дому. На каждом этаже 12 светильников. По дому 108 светильников.
ДРУЖБЫ 23	22.09.2016	Кв.23 - не работает доводчик на входной двери. Доводчик отрегулировали.
ДРУЖБЫ 23	25.09.2016	Гидравлические испытания (промывка системы отопления) перед отопительным сезоном.
ДРУЖБЫ 23	25.09.2016	Кв.28 - течет труба холодной воды. Подтянули американку.
ДРУЖБЫ 23	25.09.2016	Кв.12 - течет с потолка. Течет из кв.28 - перекрыли стояки.
ДРУЖБЫ 23	25.09.2016	Кв.26 - течь между этажами. Подтянули американки на стояке отопления.
ДРУЖБЫ 23	25.09.2016	Кв.76 - вокруг дома не горят фонари. При осмотре электриком, фонари горят.
ДРУЖБЫ 23	26.09.2016	Кв.82 - нет света во 2-м подъезде. Заменяли 1 лампочку.
ДРУЖБЫ 23	26.09.2016	Кв.129 - течет кран на батарее. Требуется замена крана Маевского.
ДРУЖБЫ 23	26.09.2016	Кв.67 - заливают квартиру сверху. Заливает квартира 83 - слили стояки отопления.
ДРУЖБЫ 23	27.09.2016	1 подъезд - осмореть люк канализации. Осмотрели - требуется замена крышки.
ДРУЖБЫ 23	28.09.2016	Кв.114 - искрит провод в коридоре на 4-м этаже. Контакт хороший - не искрит. Ранее были оплавлены провода - заизолировали.
ДРУЖБЫ 23	29.09.2016	Кв.96 - запах канализации в квартире. Канализацию прочистили.
ДРУЖБЫ 23	03.10.2016	Кв.1 - часто перегорают лампочки на площадке. Заменяли лампочку и установили диод.
ДРУЖБЫ 23	06.10.2016	1 подвал - течет труба в подвале. Течет кран сбросник.



ДРУЖБЫ 23	08.10.2016	Кв.38 - заменить кнопку на звонке. Кнопку заменили.
ДРУЖБЫ 23	08.10.2016	Диспетчерская - проверить освещение по дому. Заменяли 15 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	12.10.2016	"Теплосеть" - осмотреть подвал - определить утечку. Осмотрели - утечек нет.
ДРУЖБЫ 23	12.10.2016	Кв.126 -82 -114 -135 - холодные батареи. "Теплосеть" закрыла отопление на дом, будут менять задвижку на теплотрассе.
ДРУЖБЫ 23	12.10.2016	Кв.33 - холодные батареи. Отопление перекрыто "Теплосетью" - авария.
ДРУЖБЫ 23	13.10.2016	Кв.11 -85 - холодные батареи. Протравили стояки отопления.
ДРУЖБЫ 23	16.10.2016	3 подвал - течет канализация. Прочистили выход канализации от дома до колодца.
ДРУЖБЫ 23	17.10.2016	Кв.26 - холодные батареи. Стравливали воздух на стояке отопления.
ДРУЖБЫ 23	18.10.2016	Кв.143 - жалоба на соседей из кв.144 - захватили часть коридора с пожарным выходом. Осмотрели.
ДРУЖБЫ 23	18.10.2016	Кв.134 - течет кран на батарее. Требуется замена крана на батарее.
ДРУЖБЫ 23	18.10.2016	Кв.121 - перекрыть стояк холодной воды для проведения работ самостоятельно. Перекрыли и открыли подачу воды по стояку.
ДРУЖБЫ 23	20.10.2016	Кв.26 - холодные батареи. Протравили стояки отопления в подвале.
ДРУЖБЫ 23	20.10.2016	Кв.42 - возле лифта не горит свет. Ремонт проводки, замена патрона, замена ламп 8 шт.
ДРУЖБЫ 23	21.10.2016	Кв.10 - холодные батареи. По приезду слесаря батареи прогрелись.
ДРУЖБЫ 23	21.10.2016	Кв.26 - не горит свет по коридорам. Заменяли 2 лампочки накаливания, заменили патрон.
ДРУЖБЫ 23	22.10.2016	Кв.144 - холодные батареи. Протравили стояки отопления.
ДРУЖБЫ 23	27.10.2016	Уборщица - 3, 7 и 8 подъезды - забит мусоропровод. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	28.10.2016	"Теплосеть" - перекрыть подачу отопления на дом для замены задвижек. Перекрыли и открыли подачу отопления на дом.
ДРУЖБЫ 23	28.10.2016	Кв.44 - 1 подъезд 3 этаж - выбито стекло - закрыть фанерой. Закрыли окно.
ДРУЖБЫ 23	28.10.2016	Кв.143 - сырость на стенах. Осмотрено - стены сырые - в квартире ремонт.
ДРУЖБЫ 23	29.10.2016	Кв.3 - шумит вода в подвале. Полные колодцы - передано в "Водоканал".
ДРУЖБЫ 23	29.10.2016	Кв.50 - нет света на 3 и 4 этаже. Произведен ремонт проводки.
ДРУЖБЫ 23	02.11.2016	Уборщица - в подъезде забито окно жестью - застеклить. Форточки нет - разбито в щепки.
ДРУЖБЫ 23	03.11.2016	Диспетчерская - подключить счетчик горячей воды. Подключили счетчик - проверено - работает нормально.
ДРУЖБЫ 23	07.11.2016	Диспетчерская - заменить сгоревшие лампочки по дому. Заменяли 10 лампочек и ремонт проводки.
ДРУЖБЫ 23	07.11.2016	Кв.34 - прочистить дренажный колодец - забит листвою. Проверено - дренажные колодцы чистые.
ДРУЖБЫ 23	07.11.2016	"Электросеть" - открыть щитовую для проверки. Щитовую открыли.
ДРУЖБЫ 23	13.11.2016	Кв.23 - заменить по дому лампочки. Заменяли 10 лампочек и 1 патрон.
ДРУЖБЫ 23	15.11.2016	Уборщица - 1 подъезд, 4 этаж - забит мусоропровод. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	16.11.2016	Кв.23 - 3 под. 2 эт. - в коридоре на 4 кв. не горит свет. Заменяли 5 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	16.11.2016	Кв.23 - холодные батареи. Протравили стояки отопления в подвале.
ДРУЖБЫ 23	17.11.2016	Кв.23 - холодные батареи. Протравили стояки отопления в подвале.
ДРУЖБЫ 23	21.11.2016	Кв.50 - в прихожей не горит свет. Заменяли лампочки.
ДРУЖБЫ 23	22.11.2016	"Теплосеть" - 1 подвал - с правой стороны течет горячая вода в межперекрытии с 1 этажа. Перекрыли стояк горячей воды - устранят самостоятельно.
ДРУЖБЫ 23	22.11.2016	Кв.82 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	22.11.2016	Кв.82 - заменить сгоревшие лампочки по дому. Заменяли 10 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	22.11.2016	Кв.23 - 3 под. 2 эт. - забит мусоропровод. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	22.11.2016	Кв.21 - трубы отопления на вводе в дом не утеплены. Передано в "Теплосеть".
ДРУЖБЫ 23	23.11.2016	Кв.114 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	23.11.2016	Кв.50 -82 - гудят трубы - найти причину. На момент осмотра трубы не гудели, заменили в кв.66 отсекающий вентиль.
ДРУЖБЫ 23	25.11.2016	Кв.20 - заменить лампочки по дому. Заменяли 5 лампочек и 1 патрон.
ДРУЖБЫ 23	25.11.2016	Кв.20 - 3 под. 2 эт. - забит мусоропровод. Передано в работу.

ДРУЖБЫ 23	26.11.2016	Кв.23 - 3 подъезд не горят лампочки. Заявка повторная.
ДРУЖБЫ 23	26.11.2016	Кв.133 - забит мусоропровод 3 под. 4 эт. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	29.11.2016	Кв.54 - течет труба горячей воды. Заменяли прокладку на американке.
ДРУЖБЫ 23	30.11.2016	Кв.23 - заменить сгоревшие лампочки по дому. Заменяли 9 лампочек и 2 патрона.
ДРУЖБЫ 23	08.12.2016	Кв.77 - обесточена квартира. Ремонт проводки - освещение восстановили.
ДРУЖБЫ 23	08.12.2016	Кв.67 - не работают лифты. Передано в "Лифтремонт".
ДРУЖБЫ 23	10.12.2016	Кв.64 - течет труба горячей воды. Установили хомут - требуется замена участка трубы.
ДРУЖБЫ 23	10.12.2016	Кв.64 - течет труба горячей воды - требуются сварочные работы. Осмотрено - течи нет.
ДРУЖБЫ 23	10.12.2016	Кв.76 - нет света у лифта на 5-м этаже и между квартирами 75 и 76. Заменяли 2 лампы.
ДРУЖБЫ 23	10.12.2016	Кв.133 - 3 под. 2 эт. - забит мусоропровод. Передано в работу.
ДРУЖБЫ 23	12.12.2016	Кв.21 - не работает домофон - не проходит звонок на квартиру. Передано в работу мастеру по ремонту домофонов. Неисправность устранили - были перерезаны провода.
ДРУЖБЫ 23	12.12.2016	Кв.142 - нет горячей воды. Ведутся аварийные работы "Теплосетью".
ДРУЖБЫ 23	13.12.2016	Кв.76 - нет света на лестничной площадке и между квартирами 76 и 75. Заменяли 2 лампочки.
ДРУЖБЫ 23	13.12.2016	Кв.92 - холодный полотенцесушитель - после аварийных работ "Теплосетью". Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	13.12.2016	Кв.114 - холодный полотенцесушитель - после остановки котельной. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	14.12.2016	Кв.11 - холодный полотенцесушитель - после остановки котельной. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	14.12.2016	Кв.82-114 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	14.12.2016	Кв.63 - расчистить проезжую часть во дворе от снега ("петушком" с лопатой). Трактор приехал -но ничего не смог сделать.
ДРУЖБЫ 23	14.12.2016	Кв.114 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	22.12.2016	Кв.82 - заменить сгоревшие лампочки на 6-м этаже. Заменяли 8 лампочек и патрон.
ДРУЖБЫ 23	22.12.2016	Кв.23 - 2 этаж - заменить сгоревшие лампочки. Заменяли 7 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	23.12.2016	Кв.116 - посыпать песком во дворе. Передано в работу дворнику.
ДРУЖБЫ 23	24.12.2016	Кв.92 - возле первого подъезда прорвало трубу отопления. Передано в "Теплосеть".
ДРУЖБЫ 23	24.12.2016	"Теплосеть" - перекрыть ввод отопления на дом - для проведения аварийных работ. Перекрыли и открыли отопление на дом.
ДРУЖБЫ 23	24.12.2016	Кв.53 - подтекает кран. Течет смеситель - требуется замена смесителя.
ДРУЖБЫ 23	24.12.2016	Кв.76 - заменить сгоревшие лампочки на 5 этаже. Заменяли 8 лампочек и 2 патрона.
ДРУЖБЫ 23	26.12.2016	Кв.114 - холодный полотенцесушитель. На момент приезда слесаря никого нет дома.
ДРУЖБЫ 23	27.12.2016	Кв.76 - заменить сгоревшие лампочки на 5 этаже (лампочки выкрутили). Заменяли 7 лампочек.
ДРУЖБЫ 23	28.12.2016	Кв.116 - убрать во дворе растаявший лед. Передано в работу мастеру и дворнику.
ДРУЖБЫ 23	30.12.2016	Кв.76 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки отопления в подвале.
ДРУЖБЫ 23	31.12.2016	Кв.142 - нет горячей воды. Перекрыт стояк горячей воды.
ДРУЖБЫ 23	31.12.2016	Кв.76 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки горячей воды в подвале.
ДРУЖБЫ 23	31.12.2016	Диспетчерская - прочистить выходы канализации от подвала к колодцу - для профилактики. Прочистили выходы канализации на колодец.
ДРУЖБЫ 23	31.12.2016	Кв.128 - течет труба - наложить хомут. Наложили хомут.



**Текущие и мелкие ремонтные работы по содержанию общего имущества по факту выполнения и заявкам собственников (строка 12).**

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)	Сумма
ДРУЖБЫ 23	14.01.2016	Устранили дыру в наружной стене, вокруг прожектора (с лестницы) с помощью раствора.	350,00
ДРУЖБЫ 23	16.01.2016	Заменяли канализационные люки на пластмассовые (3 шт) и заштукатурили.	650,00
ДРУЖБЫ 23	18.01.2016	Люк 3 т - 1 шт	600,00
ДРУЖБЫ 23	18.01.2016	Люк 3 т - 2 шт	1 200,00
ДРУЖБЫ 23	02.02.2016	Штапик для ремонта окон и форточек в подъездах.	500,00
ДРУЖБЫ 23	02.02.2016	Поставили новый доводчик во 2-м подъезде (украли старый).	2 500,00
ДРУЖБЫ 23	03.02.2016	Лампочки 60 Вт для мест общего пользования (250 шт).	2 895,75
ДРУЖБЫ_23	05.02.2016	Установили в первом подъезде: светильник - 1 шт (450 руб.), удлинитель - 1 шт (285,87 руб.) и коробку большую распределительную.	1 388,00
ДРУЖБЫ 23	05.02.2016	Отремонтировали разбитую оконную раму на 9-м этаже и застеклили.	260,00
ДРУЖБЫ 23	05.02.2016	Подсыпали щебень под бельевые сушилки (мешки ПГС - 15 шт).	1 500,00
ДРУЖБЫ 23	19.02.2016	Штапик 2.0 м - ремонт оконной рамы на 9-м этаже.	270,00
ДРУЖБЫ 23	02.03.2016	Кв.21 - завезли чернозём на газоны КАМАЗом.	4 500,00
ДРУЖБЫ 23	03.03.2016	Кв.21 - не под все бельевые веревки подсыпали щебенку. Выполнено - подсыпали ПГС дополнительно.	300,00
ДРУЖБЫ 23	04.03.2016	Сварочные работы по ремонту доводчика в 1-м подъезде.	1 600,00
ДРУЖБЫ 23	11.03.2016	Изготовление и доставка мусорного контейнера.	6 800,00
ДРУЖБЫ 23	22.03.2016	Раскидали чернозём, с подвозом тачкой.	1 200,00
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	1-й подъезд- отремонтирована дверь выхода на чердак	650,00
ДРУЖБЫ 23	23.03.2016	Сварочные работы на стояке полотенецсушителя в кв.29.	1 590,00
ДРУЖБЫ 23	28.03.2016	Разбито окно на 3-м этаже, в 1-м подъезде, застеклили.	200,00
ДРУЖБЫ 23	29.03.2016	В 1 под установили выключатель (был вырван).	150,00
ДРУЖБЫ 23	31.03.2016	Покрасили дверь выхода на чердак.	200,00
ДРУЖБЫ 23	06.04.2016	Под. №3 - заменён доводчик на новый (сварочные работы).	3 500,00
ДРУЖБЫ 23	07.04.2016	Ключи электромагнитные таблетки - 5 шт (750 руб.), прокси брелок - 1 шт (150 руб.).	900,00
ДРУЖБЫ 23	18.04.2016	На тех. этаже убрали мусор.	1 500,00
ДРУЖБЫ 23	18.04.2016	Кв.29 - заменили нерабочий шаровый кран на гор. воде перед счётчиком Ø15 мм	500,00
ДРУЖБЫ 23	18.04.2016	Завоз чернозема КАМАЗом на газоны во дворе дома (с погрузкой).	4 500,00
ДРУЖБЫ_23	19.04.2016	Уборщица - 1) закрыть окно выхода на чердак, чтобы не было сквозняка 2) шахту мусоропровода закрыть - выдувает мусор. Работы выполнены	500,00
ДРУЖБЫ_23	20.04.2016	Завоз ПГС (с погрузкой) и подсыпка дворовой территории и детской площадки (материал с работой), (2 рейса КамаЗ - 9000 руб. и работа грейдера 2 часа - 3000 руб).	12 000,00
ДРУЖБЫ_23	22.04.2016	2-й под. Акт осмотра - отремонтир. выключ., кожух в эл.щитке, установка 3-х светильников.	1 500,00

ДРУЖБЫ_23	26.04.2016	Акт осмотра - изготовили и установили дверь выхода на крышу. Дверь выхода на чердак отремонтировали (металлич.)	2 200,00
ДРУЖБЫ_23	26.04.2016	Уборщица - разбита форточка в подъезде. Выполнен ремонт.	200,00
ДРУЖБЫ_23	15.05.2016	1 подъезд - на 1 этаже не работает выключатель. Заменяли выключатель.	150,00
ДРУЖБЫ_23	17.05.2016	Заменяли в эл.щитовой трансформатор тока.	2 280,00
ДРУЖБЫ_23	19.05.2016	Кв.12 - установить кран на горячей воде в подвале. Заменяли кран Ø40 на пайке и резьбе.	1 000,00
ДРУЖБЫ_23	19.05.2016	Кв.131 - течет крыша. Загерметизировали и отремонтировали примыкания к лифт. шахте.	2 400,00
ДРУЖБЫ_23	29.05.2016	Кв.2 - в подъезде, возле квартиры сломан выключатель. Заменяли выключатель.	150,00
ДРУЖБЫ_23	06.06.2016	Кв.21 - в 3 подъезде, на 2 этаже разбилось стекло. Стекло заменили.	160,00
ДРУЖБЫ_23	07.06.2016	Песок для песочницы (8 мешков) + доставка (самосвал).	2 350,00
ДРУЖБЫ_23	07.06.2016	Проверить по дому освещение - отремонтировано 4 выключателя, <b>1 выключатель заменили</b>	250,00
ДРУЖБЫ_23	10.06.2016	Акт 03/16 согласно сметного расчета - частичный ремонт кровли (покрытие лифтовой шахты профнасилом).	20 562,00
ДРУЖБЫ_23	17.06.2016	Работа насоса дренажника 550/14 (установили дополнительно для откачки воды после потопа), откачивали 3 дня (+ работа).	7 000,00
ДРУЖБЫ_23	20.06.2016	Не работает старый откачивающий насос, забрали на базу и отремонтировали.	800,00
ДРУЖБЫ_23	22.06.2016	Повесили замок навесной на дверь в подвал.	200,00
ДРУЖБЫ_23	24.06.2016	Замена участка трубы на стояке ГВС в кв.54.	1 390,00
ДРУЖБЫ_23	27.06.2016	Кв.76 - в 1-м подъезде не горит лампочка на входе, на 5-м этаже над лифтом не горит свет. Монтаж электропроводки 15 метров повода и гофры. Заменяли сгоревшие лампочки.	1 800,00
ДРУЖБЫ_23	02.07.2016 - 30.07.2016	Ремонт отмостки (провалилась после длительных проливных дождей - затопление с ливневой канализации). Отсев - 40 мешков, песок - 10 мешков, цемент - 2 мешка, щебень - 15 мешков + работа.	13 670,00
ДРУЖБЫ_23	03.08.2016	Кв.83 - заменили <b>1 выключатель.</b>	150,00
ДРУЖБЫ_23	08.08.2016	Кв.63 - проверить работу светильника рядом с квартирой. Заменяли светильник.	500,00
ДРУЖБЫ_23	27.08.2016	Кв.103 - заменить отсекающий вентиль. Заменяли отсекающий вентиль Ø15 мм на гор. воду.	500,00
ДРУЖБЫ_23	29.08.2016	Сварочные работы по ремонту качелей на детской площадке.	1 560,00
ДРУЖБЫ_23	01.09.2016	Замена стояков ХВС из ст. труб на п/п в кв. №16, 32, 48.	8 200,00
ДРУЖБЫ_23	02.09.2016	Кв.32 - Заменяли трубу на п/п Ø20 - 2.5 м; кран Ø20 - 1 шт, уголок Ø20 - 8 шт, муфту Ø15x20 - 4 шт - ХВС.	3 500,00
ДРУЖБЫ_23	02.09.2016	Кв.129 - заменить отсекающий вентиль. Заменяли отсекающий вентиль Ø15 мм на пайке.	500,00
ДРУЖБЫ_23	02.09.2016	Кв.51 - в 3-м подвале течь на трубе отопления. Течет сбросник Ø20мм, требуется замена. Отремонтировали кран - сбросник <b>в подвале (вкрутили металлич. резьбу).</b>	180,00
ДРУЖБЫ_23	06.09.2016	Выполнили замену общего стояка отопления в кв.13 - 17 (сварочные работы).	16 480,00
ДРУЖБЫ_23	08.09.2016	Кв.34 - В 1-ом подъезде на 3-м этаже разбили форточку у мусоропровода. Застеклили поликарбонатом.	460,00
ДРУЖБЫ_23	16.09.2016	Кв.130 - в квартиру из вент. канала сыпется мусор. Вент. канал прочистили - вытащили голубя.	450,00



ДРУЖБЫ_23	16.09.2016	Кв.21 - повесили цепь от проезда машин, к подъезду №1.	1 000,00
ДРУЖБЫ_23	20.09.2016	Кв.7 - не горит лампа дневного света у подъезда. Отрегулировали светильник и заменили люминесцентные лампы - 2 шт.	210,00
ДРУЖБЫ_23	22.09.2016	Кв.7 - спилить сухое дерево возле 2-го подъезда. Выполнено - спилили 2 дерева с земли.	2 000,00
ДРУЖБЫ_23	07.10.2016	Кв.133 - установить лаз на чердак у лифта. Дверка на чердак установлена.	380,00
ДРУЖБЫ_23	07.10.2016	Кв.34 - повесить замок на 1 подвал. Замок повесили.	150,00
ДРУЖБЫ_23	30.10.2016	Кв.33 -34 - нет света между квартирами. Заменили автомат и часть проводки в подъезде.	120,00
ДРУЖБЫ_23	31.10.2016	Диспетчерская - снять счетчик на обратке (отопление) - сломался после затопления подвалов сильными дождями. Счетчик сняли, отремонтировали и установили обратно 03.11.2016 г.	1 000,00
ДРУЖБЫ_23	02.11.2016	Кв.34 - забилась ливневка листвой, прочистить. Прочистили ливневку.	1 200,00
ДРУЖБЫ_23	02.11.2016	Выполнили ремонт преобразователя расхода ПРЭМ на отоплении	7 500,00
ДРУЖБЫ_23	11.11.2016	Отсев для дворника, для посыпки дорожек.	150,00
ДРУЖБЫ_23	18.11.2016	Кв.34 - закрасить надписи на стенах дома. Закрасили раствором штукатурки.	500,00
ДРУЖБЫ_23	23.11.2016	Кв.66 - течет отсекающий вентиль горячей воды. Заменили отсекающий вентиль Ø20мм в туалете (на резьбе).	500,00
ДРУЖБЫ_23	03.12.2016	Кв.11 - в 1 подъезде сломаны 2 выключателя. Заменили 2 выключателя.	300,00
ДРУЖБЫ_23	12.12.2016	Кв.76 - не горит лампа прожектора с торца дома при заезде. Заменили энергосберегающую лампу (большую спираль) и переходник (работали с приставной лестницы).	2 000,00
ДРУЖБЫ_23	14.12.2016	Диспетчерская - заменили замок на двери 1-го подвала.	150,00
ДРУЖБЫ_23	26.12.2016	Установка, уход и разборка новогодней ёлки, гирлянда.	1 950,00
			<b>162 355,75</b>