

**Текущие и мелкие ремонтные работы по содержанию общего имущества по факту выполнения и заявкам собственников (строка 12)**

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)	Сумма
НОВОСЕЛОВ_6	январь, 14г	Покупка и установка новогодней ёлки во дворе дома, согласно приложению.	1750,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.01.14	кв 22 - заменить стояк канализации (прогнил). Заменяли трубу с материалом	3600,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.01.14	лампа SATURN-S Ball-23Dn/4200K/E-27 шар/холодный свет/энергосб. 10шт	1061,00
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	установка над подъездами датчики день-ночь	3500,00
НОВОСЕЛОВ_6	24.01.14	уборка снега с территории двора с применением трактора	1800,00
НОВОСЕЛОВ_6	03.02.14	ремонт доводчика в 1 подъезде	800,00
НОВОСЕЛОВ_6	04.02.14	разогрев ливневки на тех.этаже (замерзли трубы, заливает квартиры в 4,5,6 подъездах)	3000,00
НОВОСЕЛОВ_6	07.02.14	изготовление ключей 2шт от домофона	300,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.02.14	кв.209 - на площадке не работает датчик движения. Заменяли датчик	550,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.02.14	кв.74 - заменить сгоревшую лампочку на площадке. Заменяли датчик	550,00
НОВОСЕЛОВ_6	13.02.14	кв.22 - приварить флажок на шпингалет, не держится дверь. Закрыли дверь, установили шпингалет на место	800,00
НОВОСЕЛОВ_6	15.02.14	муфта п/п ВР д.25*3/4, д.32*1, муфта п/п НР д.25*3/4, муфта п/п разъем ВР 25*3/4, муфта п/п разъем НР 25*3/4, муфта п/п разъем НР 32*1	6414,20
НОВОСЕЛОВ_6	15-16.02.14	ремонт домофона в подъезде 2й подъезд	1300,00
НОВОСЕЛОВ_6	18.02.14	кв 104а - завести чернозем. раскидать на клумбы. Развезли землю на клумбы	4300,00
НОВОСЕЛОВ_6	21.02.14	ремонт тепловычислителей	58192,00
НОВОСЕЛОВ_6	21.02.14	перепайка стояка отопления (американка) - устранение течи д.20*35 наружная резьба	1300,00
НОВОСЕЛОВ_6	27.02.14	сварочные работы по ремонту мусорных контейнеров во 2 и 4 подъездах (отвалились колеса)	2500,00
НОВОСЕЛОВ_6	05.03.14	мешки д/мусора 220л, мешки д/мусора 120л, м/с 5л, жидкое мыло 5л	611,20
НОВОСЕЛОВ_6	26.03.14	чернозем с доставкой	4300,00
НОВОСЕЛОВ_6	26.03.14	кв 22 - отремонтировать песочницу и покрасить детскую площадку. Работа выполнена	1500,00
НОВОСЕЛОВ_6	27.03.14	сварочные работы по ремонту дверей в 1 подъезде (приварили засов)	900,00
НОВОСЕЛОВ_6	28.03.14	отсев 4м3 + оставка	3680,00
НОВОСЕЛОВ_6	28.03.14	кв 138 - приварить ушко д/замка на двери ведущих на чердак. Отвезли ушки	600,00
НОВОСЕЛОВ_6	28.03.14	осмотреть доводчик - сильно хлопает дверь. Заменяли доводчик на новый	450,00
НОВОСЕЛОВ_6	30.03.14	навесные замки 3шт	675,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.04.14	ремонт домофона во 2 подъезде	1500,00
НОВОСЕЛОВ_6	09.04.14	цемент Евро М400 50кг, терка полиуретановая 120*880мм	1450,00
НОВОСЕЛОВ_6	10-15.04.14	установка светильников и датчиков движения над входами в подъезды с материалом 6шт*1200	7200,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.04.14	изготовление ключа на подъезд 1шт	200,00
НОВОСЕЛОВ_6	22.04.14	эмаль ПФ-115 спелая вишня 1,9кг (3шт) , эмаль ПФ-115 спелая вишня 0,9кг (3шт)	1050,00
НОВОСЕЛОВ_6	23.04.14	ремонт кровли по заявке кв.63 и др.	3500,00
НОВОСЕЛОВ_6	29.04.14	кв 1 - поднимается кафельная плитка на лифтовой площадке 1эт. Забетонировали пол на площадке	400,00
НОВОСЕЛОВ_6	05.05.14	в 6 подъезде текут стыки вентиляционной шахты на тех.эт. Стыки замазали герметиком - альпинисты	4100,00
НОВОСЕЛОВ_6	06.05.14	ремонт крыши: устранение течи над кв.218. Заявка кв.218	1800,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.05.14	свеча. масло 1л (для покоса)	800,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.05.14	мешки полипропиленовые 25кг 20шт	200,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.05.14	сломана урна во дворе. Установили урну	1500,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.05.14	сломана дверь в мусорную шахту в 4 подъезде. Отремонтировали	300,00
НОВОСЕЛОВ_6	16.05.14	ремонт кровли (заделка трещин на стояках, обработка вытяжки мастикой)	4000,00
НОВОСЕЛОВ_6	17.05.14	кв.208 - на лестничной площадке 7го этажа 6 подъезда - нет лампочки, плафонов и патронов. Заменяли	300,00
НОВОСЕЛОВ_6	21.05.14	сварочные работы по ремонту отопления в 3 подвале	1200,00

НОВОСЕЛОВ_6	07.06,14	отрегулировать доводчик движения в 4 подъезде на 5эт. Замена датчика	550,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.06,14	ремонт системы ограничения доступа (домофона) в 6 подъезде	1100,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.06,14	кв 29 - сделать дезинфекцию подвалов от блох. Обработано	3500,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.06,14	напротив 6 подъезда разломана лавочка д/отдыха. Работу выполнили	300,00
НОВОСЕЛОВ_6	12.06,14	кв 142 - течет соединение труб - металлопласт. Сделаны рем работы	1600,00
НОВОСЕЛОВ_6	22.06,14	старший по 4 подъезду - на 8эт не срабатывает датчик движения, все время горит. Заменяли датчик	550,00
НОВОСЕЛОВ_6	24.06,14	эмаль по ржавчине серая 2,5кг, ксилон	1695,00
НОВОСЕЛОВ_6	24.06,14	кв.2 - осмотреть стояк полотенцесушителя, течет труба метал. Сделали сварочные работы, заварили свищ и заварили шов на трубе	1800,00
НОВОСЕЛОВ_6	29.06,14	сварочные работы по ремонту мусорных контейнеров	5000,00
НОВОСЕЛОВ_6	03.07,14	кв 150 - закрыть мелкой сеткой балкон общего пользования. Закрыли сеткой балкон	1750,00
НОВОСЕЛОВ_6	07.07,14	во 2 подъезде раскручен доводчик на двери 2го подъезда доводчик отремонтировали	250,00
НОВОСЕЛОВ_6	11.07,14	лампа Б 230-60 А55 200шт	1600,00
НОВОСЕЛОВ_6	14.07,14	кв.66 - обработать подвалы от блох. Обработали подвалы	2500,00
НОВОСЕЛОВ_6	14.07,14	кв.66 - на входе 3 подъезда не горит свет. Установили и заменили светильник	500,00
НОВОСЕЛОВ_6	16.07,14	заменить лампочку и осмотреть выключатель возле щитовой и лифта. Замена патрона и светильник	500,00
НОВОСЕЛОВ_6	18.07,14	кв 74 - напротив 3 подъезда вырезать поросль деревьев - сушка д/ковров - вокруг. Обрезали (требуется вывоз веток)	1200,00
НОВОСЕЛОВ_6	18.07,14	кв 74 - обработать мусорные контейнера - стоит неприятный запах. Промыли мусорные шахты жидкостью бшт	7000,00
НОВОСЕЛОВ_6	22.07,14	сварочные работы по ремонту мусорных контейнеров	3200,00
НОВОСЕЛОВ_6	29.07,14	ремонт домофона- 5 подъезд	8200,00
НОВОСЕЛОВ_6	29.07,14	кв.106 - сломана лавочка возле песочницы. Закрепили досками	100,00
НОВОСЕЛОВ_6	31.07,14	пиломатериал строганный 25*150*6000 12шт - для лавочки	480,00
НОВОСЕЛОВ_6	02.08,14	кв.27 - обрезать деревья во 2 подъезде, ветки бьют в окна. Обпилили деревья	2500,00
НОВОСЕЛОВ_6	21.08,14	кв 121 - при входе в лифт развалилась обивочная планка проема, как либо закрепить или заменить. Закрепили планку	300,00
НОВОСЕЛОВ_6	24.08,14	кв 13 - осмотреть трубу г/в полипропилен. Осмотрено: течет уголок перед счетчиком, перепаяли, сделали фото. Очень сильно близко к стене - положен кафель	650,00
НОВОСЕЛОВ_6	25.08,14	кв.208 - обесточена квартира. Заменяли автомат	100,00
НОВОСЕЛОВ_6	24.08,14	кв. 106 - разобран доводчик почти не притягивает дверь. Отремонтировали и собрали доводчик	450,00
НОВОСЕЛОВ_6	08.09,14	кв 29 - осмотреть на этаже освещение - по словам перегорел провод к светильнику. Заменяли светильник	435,00
НОВОСЕЛОВ_6	10.09,14	кв 64 - облупить веточки перед окном со стороны садика - заранее позвонить, покажет. Обпилили деревья	1100,00
НОВОСЕЛОВ_6	15.09,14	перепайка отвода в кв 38 (перекрыты стояки)	1800,00
НОВОСЕЛОВ_6	16.09,14	кв.2 - забита канализация в 1 подвале. Осмотрено: забита магистраль между колодцами 1-3 подъездов, передано в Водоканал - счет	1200,00
НОВОСЕЛОВ_6	20.09,14	кв 44 - не горит лампочка перед входом в подъезд и на 1эт на лифтовой площадке. Заменяли датчик день-ночь	450,00
НОВОСЕЛОВ_6	26.09,14	на улице у 4 подъезда не горит свет. Установили датчик день-ночь, фонарь с трубками короткими	550,00
НОВОСЕЛОВ_6	28.09,14	кв.143а - перепаять уголок на горячей воде перед американкой п/п, уголок д.32. американка 32*15. Перепаяли уголок и американку	1000,00
НОВОСЕЛОВ_6	28.09,14	кв 143а - прорвало трубу полотенцесушителя. Перекрыли стояк, перепаяли	1100,00
НОВОСЕЛОВ_6	30.09,14	в 4 подъезде разобран выключатель. Заменяли выключатель	200,00
НОВОСЕЛОВ_6	30.09,14	сварочные работы по замене участка трубы отопления (вздулась шишка) в кв.211	1590,00
НОВОСЕЛОВ_6	30.09,14	сварочные работы по замене участка трубы отопления (вздулась шишка) в кв.217	1906,00
НОВОСЕЛОВ_6	03.10,14	организация поверки средств измерений узла учета тепловой энергии ХВС	1 070,00
НОВОСЕЛОВ_6	04.10,14	кв.166 - в 5 подъезде на 7эт - заменить лампочку и плафон (расплавился). Установили новый плафон	150,00
НОВОСЕЛОВ_6	09.10,14	кв.173 - почистить водостоки на дороге перед 5 подъездом - накрытые решеткой. Выполнено, фото приложено	2 530,00
НОВОСЕЛОВ_6	15.10,14	кв.134 - перепаять полипропиленовую трубу - подводка к батарее. Выполнено - перепаяно (отвод д.25*45гр. 2шт, тройник 25*20 1шт, америк. 25*20 н/р 1шт, муфта д.20 1шт	1 000,00

НОВОСЕЛОВ_6	17,10,14	кв 6 - спилить сухой орех Дерево обпилили, чтобы спилить нужна вышка	950,00
НОВОСЕЛОВ_6	07,11,14	кв. 106 - облелить деревья напротив подъезда №4 со двора и другой стороны. Обпилили деревья	1000,00
НОВОСЕЛОВ_6	10,11,14	кв 64 - подрезать ветки ореха возле 3 подъезда. Работа выполнена	500,00
НОВОСЕЛОВ_6	28,11,14	установка урн к 1 и 4 подъездам	3400,00
НОВОСЕЛОВ_6	09,12,14	кв. 140 - перепаять подводку к батарее. Перекрыли стояк - слили и перепаяли с материалом	1000,00
НОВОСЕЛОВ_6	23,12,14	в 4 подъезде проверить окна Работа выполнена, застеклили	480,00
			<b>199 369,40</b>