

Обязательные работы по содержанию дома (п.1-11 расшифровка тарифов)

Адрес	Дата	Наименование (вид работ)
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	09,03,16	Ст.дома - не работает счетчик холодной воды - осмотреть. Осмотрено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	24,03,16	Кв.96 - зафиксировать показания счетчика и опломбировать. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	24,03,16	Кв.82 - зафиксировать показания счетчика и опломбировать. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	25,03,16	Кв.25 - опломбировать счетчик холодной воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	25,03,16	Кв.41 - опломбировать счетчик х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	25,03,16	Кв.92 - опломбировать счетчик х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	27,03,16	Кв.30 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,03,16	Кв.5 - снять показания счетчика х/воды и опломбировать. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,03,16	Кв.10 - опломбировать счетчик х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,03,16	Кв.89 - снять показания со счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,03,16	Кв.74 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,03,16	Кв.60 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	29,03,16	Кв.74 - опломбировать счетчик х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	29,03,16	Кв.57 - снять показания счетчика и опломбировать счетчик. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	29,03,16	Кв.30 - опломбировать счетчик х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	29,03,16	Кв.55 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	29,03,16	Кв.52 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	30,03,16	Кв.27 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	30,03,16	Кв.52 - опломбировать счетчик. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	01,04,16	Кв.71 - обработать подвал от грызунов. До звонка ст.дома
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	01,04,16	Кв.20 - снять показания счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	02,04,16	Открыть подвал для уборщицы. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	02,04,16	Кв.91 - снять показания со счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	04,04,16	2 подъезд - гремит вент.канал сзади дома. Передано в работу.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	04,04,16	Снять счетчик - попробовать прочистить . Ст.дома купит новый счетчик - перезвонит.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,04,16	Кв.88 - снять показания со счетчика х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,04,16	Кв.88 - опломбировать счетчик х/воды. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,04,16	Кв.48 - опломбировать счетчик х/воды. Работу выполнили.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,04,16	В колодце, где установлен водомер, утечка воды. Проверено - есть течь трубы холодной воды. Передано в "Водоканал"
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	08,04,16	Кв.75 - на площадке все время горит свет. Убрана перемычка с выключателя.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	08,04,16	Кв.40 - опломбировать счетчик х/воды после замены. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	16,04,16	Кв.15 - слабое давление холодной воды. Слабое давление на 4 этаже
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	18,04,16	Кв.15 - слабое давление холодной воды. Давление добавили.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	19,04,16	Кв.69 - проверить датчики движения по подъезду. Требуется замена датчиков - потолочные 2 шт.

ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,05,16	Кв.81 - мокнет потолок в подвале - проверить. На момент осмотра в Кв.81 нет дома, в подвале мокнет потолок.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	13,05,16	Кв.81 - зафиксировать показания счетчика холодной воды. Никого нет дома - на звонки не отвечают.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	13,05,16	Кв.81 - осмотреть - определить утечку. Осмотрено - визуально определить утечку нет возможности, стояки закрыты кафелем.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	19,05,16	Диспетчерская - заменить лампочки по дому. Заменяли сгоревшие лампочки - 8 шт.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	30,05,16	Кв.64 - 4 подъезд - не притягивает магнит на входной двери. Передано в "Домофон-сервис"
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	05,06,16	Кв.32 - обесточена Квартира. Включили автоматы.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	08,06,16	4 подъезд - не притягивает магнит на входной двери. Передано в "Домофон-сервис".
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	15,06,16	Диспетчерская - 4 подъезд - не работает домофон. Передано в "Домофон-сервис".
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	21,06,16	Кв.101 - мокнет стена во время дождей. Осмотрено - возможно течет кондиционер.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	29,06,16	Кв.35 - плавится проводка в щитовой. Для устранения необходимо снять пломбу с эл.счетчика: л.счет - 64135 Смирнова А.В., последние показания - 015239, № пломбы - 19988136, № сч. - 009117.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	02,07,16	Кв.13 - проверить напряжение на Квартиру - прыгает. Напряжение замерили - в меж.этажном щите на квартиру уходит 220В и в квартире в щите 220В.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	22,07,16	Кв.73 -77 -81 - осмотреть стояки канализации диам.100 - течет через перекрытие в подвал. В Кв.73 не была закрыта ревизия диам.100 - для устранения хозяин разбил стену.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	27,07,16	Диспетчерская - отремонтировать крыльцо с задней стороны дома. Передано в работу (выполнено 01.08.2016).
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	01,08,16	3 подъезд - осмотреть ступени после ремонта. Осмотрено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	17,08,16	Ст.дома - капают задвижки в насосной. Набили сальниковые набивки.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	18,08,16	Кв.45 - не работают автоматы. Короткое замыкание - устранили.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	20,08,16	Диспетчерская - не горит свет над подъездами. Заменяли 1 лампу.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	22,08,16	Кв.77 - заливают из квартиры 81. Зафиксировать (позвонят). Звонков не поступало.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	14,09,16	Кв.44 - течет вода в Квартире. Лопнул шланг на смеситель - закрыли воду на квартиру.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,10,16	Кв.13 - на спорт.площадке убрать старое бревно. Бревно убрали.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	17,10,16	Кв.106 - течет кровля. Осмотрено - течи не обнаружено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	31,10,16	2 подъезд - заменить лампочку на входе во 2 подъезд. Выполнено.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	09,11,16	Ст.дома - перенести мешки с песком в насосную. Песок перенесли.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	14,11,16	Ст.дома - забита канализация. Полные колодцы - передано в "Водоканал".
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	15,11,16	Кв.18 - не работают уличные фонари. Передано в администрацию.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	15,11,16	Диспетчерская - проверить канализационные колодцы у дома. Колодцы в рабочем состоянии.

ЮБИЛЕЙНАЯ_8	15,11,16	Нет света во всем доме. "Электросетью" ведутся аварийные работы.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	15,11,16	Кв.69 - жалоба на плохую уборку подъезда. Передано мастеру.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	18,11,16	Кв.90 - повесить объявление на доме. Объявления развесили.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	21,11,16	Кв.9 - не работает видеокамера. Выезжали на заявку 2 раза - никого нет дома.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	25,11,16	Кв.51 - не убирают 3 подъезд - выходы на обе стороны дома. Раньше убирали - уборщица не поменялась. Передано в работу мастеру.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,11,16	Кв.95 - нет света. "Элетросетью" ведутся аварийные работы.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	30,11,16	Кв.15 - смести подсыпку перед входами в подъезды. Передано в работу мастеру.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	05,12,16	Кв.34 - не горит фонарь за домом. Освещение восстановили.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	06,12,16	Диспетчерская - заменить лампы в кобрах над подъездами. Отменили заявку - фонари на подъездах отключили в целях экономии по просьбе ст.дома.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	07,12,16	Диспетчерская - проверить лампочки по всему дому. Заменяли лампочки - 7 шт.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	08,12,16	Кв.15 - слабое давление холодной воды. Проверено - все стояки открыты - давление нормальное - проблемы с котлом.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	15,12,16	Ст.дома - не убирают пакеты с мусором возле мусорных контейров. Передано в мусоровывозящую команию.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	19,12,16	Ст.дома - полные колодцы. Передано в "Водоканал".
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	20,12,16	Кв.33 - течет и сыреет угол в квартире - все в плесени. Осмотрено - протечек не обнаружено. Возможно из-за сушки белья на балконе и батареях и плохой вентиляции на балконе (окна не открывают) образуется конденсат и плесень.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	23,12,16	Кв.33 - осмотреть квартиру - сыреет угол. На лоджии темп. - 17, температура батарей -38, батареи накрыты бельем, что не дает возможности прогреть 3 наружных стены.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	23,12,16	Кв.15 - проверить полностью ли открыты краны, слабый напор. Проверено давление в 8.30 - 1,9А, в 20.00 - 2,2.А.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	27,12,16	Ст.дома - между 2 и 4 подъездами поднимается канализация из-под люка. Проверено - колодцы чистые.
ЮБИЛЕЙНАЯ_8	28,12,16	Кв.68 - лопнул вентель - перекрыли воду на Квартиру. Лопнул эксцентрик на смесителе - заменили.